

#6494#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области, ГБУЗ
Барнаульская 6, Калининград
4038
8966
ТВ7 (АСЦП)
20113445
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2023 | 0,416 | 0 | 8,701 | 0 | 0 | 8,552 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 49,5 | 0,4 | 0,32 | - |
| 22.05.2023 | 0,833 | 0 | 13,559 | 0 | 0 | 13,307 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 48,8 | 0,4 | 0,32 | - |
| 23.05.2023 | 0,792 | 0 | 12,793 | 0 | 0 | 12,556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 48,5 | 0,4 | 0,32 | - |
| 24.05.2023 | 0,802 | 0 | 12,936 | 0 | 0 | 12,696 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 48,6 | 0,39 | 0,31 | - |
| 25.05.2023 | 0,854 | 0 | 13,756 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 48,7 | 0,39 | 0,31 | - |
| 26.05.2023 | 0,749 | 0 | 12,025 | 0 | 0 | 11,805 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 48,1 | 0,39 | 0,32 | - |
| 27.05.2023 | 0,454 | 0 | 10,248 | 0 | 0 | 10,068 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 51 | 0,39 | 0,32 | - |
| 28.05.2023 | 0,416 | 0 | 9,131 | 0 | 0 | 8,973 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 50,3 | 0,39 | 0,32 | - |
| 29.05.2023 | 0,756 | 0 | 12,13 | 0 | 0 | 11,908 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 48,1 | 0,39 | 0,32 | - |
| 30.05.2023 | 0,787 | 0 | 13,006 | 0 | 0 | 12,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 48,2 | 0,39 | 0,32 | - |
| 31.05.2023 | 0,814 | 0 | 13,829 | 0 | 0 | 13,577 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 48,7 | 0,39 | 0,32 | - |
| 01.06.2023 | 0,902 | 0 | 14,656 | 0 | 0 | 14,389 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 48,3 | 0,39 | 0,32 | - |
| 02.06.2023 | 0,737 | 0 | 13,374 | 0 | 0 | 13,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 49,6 | 0,39 | 0,32 | - |
| 03.06.2023 | 0,441 | 0 | 9,301 | 0 | 0 | 9,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 50 | 0,39 | 0,32 | - |
| 04.06.2023 | 0,42 | 0 | 8,861 | 0 | 0 | 8,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 49,4 | 0,39 | 0,32 | - |
| 05.06.2023 | 0,759 | 0 | 12,11 | 0 | 0 | 11,893 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 47,3 | 0,4 | 0,32 | - |
| 06.06.2023 | 0,771 | 0 | 12,507 | 0 | 0 | 12,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 48 | 0,4 | 0,32 | - |
| 07.06.2023 | 0,903 | 0 | 13,859 | 0 | 0 | 13,604 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 47,5 | 0,4 | 0,32 | - |
| 08.06.2023 | 0,87 | 0 | 14,177 | 0 | 0 | 13,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 48,6 | 0,4 | 0,32 | - |
| 09.06.2023 | 0,87 | 0 | 13,894 | 0 | 0 | 13,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 47,9 | 0,4 | 0,31 | - |
| 10.06.2023 | 0,436 | 0 | 9,525 | 0 | 0 | 9,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 50,2 | 0,39 | 0,31 | - |
| 11.06.2023 | 0,432 | 0 | 8,731 | 0 | 0 | 8,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 49,5 | 0,4 | 0,32 | - |
| 12.06.2023 | 0,389 | 0 | 8,695 | 0 | 0 | 8,546 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 50,2 | 0,4 | 0,32 | - |
| 13.06.2023 | 0,631 | 0 | 10,998 | 0 | 0 | 10,803 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 48,3 | 0,4 | 0,32 | - |
| 14.06.2023 | 0,717 | 0 | 11,921 | 0 | 0 | 11,707 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 48 | 0,4 | 0,32 | - |
| 15.06.2023 | 0,844 | 0 | 14,02 | 0 | 0 | 13,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 47,8 | 0,4 | 0,32 | - |
| 16.06.2023 | 0,811 | 0 | 13,408 | 0 | 0 | 13,164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 48,3 | 0,4 | 0,32 | - |
| 17.06.2023 | 0,379 | 0 | 8,986 | 0 | 0 | 8,833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 50,7 | 0,4 | 0,32 | - |
| 18.06.2023 | 0,394 | 0 | 9,405 | 0 | 0 | 9,244 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 51 | 0,4 | 0,32 | - |
| 19.06.2023 | 0,674 | 0 | 11,816 | 0 | 0 | 11,604 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 48,8 | 0,4 | 0,32 | - |
| 20.06.2023 | 0,706 | 0 | 12,761 | 0 | 0 | 12,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 48,8 | 0,4 | 0,32 | - |
| Итого: | 20,759 | 0 | 365,119 | 0 | 0 | 358,56 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,958 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2023 | 11111,014 | 179354,995 | 0 | 0 | 174297,523 | 0 | 0 | 23563 | 88 |
| 20.06.2023 | 11131,772 | 179720,115 | 0 | 0 | 174656,083 | 0 | 0 | 24307 | 88 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2023 7:28:53