

Киевская,101а ДС № 53

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tdf, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
20.05.25	2.9	2,033	188,419	0,000	0,000	191,874	0,000	0,000	62,78	52,05	10,73	0,500	0,324	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
21.05.25	2.9	1,318	118,472	0,000	0,000	120,617	0,000	0,000	62,39	51,05	11,34	0,500	0,315	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
22.05.25	2.9	0,323	25,892	0,000	0,000	26,333	0,000	0,000	60,47	49,34	11,13	0,500	0,303	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
23.05.25	2.9	0,337	25,098	0,000	0,000	25,530	0,000	0,000	60,83	49,05	11,78	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
24.05.25	2.9	0,162	19,947	0,000	0,000	20,290	0,000	0,000	60,81	52,73	8,08	0,500	0,305	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
25.05.25	2.9	0,162	20,175	0,000	0,000	20,520	0,000	0,000	60,68	52,68	8,00	0,500	0,301	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
26.05.25	2.9	0,302	27,260	0,000	0,000	27,700	0,000	0,000	58,69	49,16	9,53	0,500	0,294	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
27.05.25	2.9	0,002	4,596	0,000	0,000	4,630	0,000	0,000	40,67	30,65	10,02	0,500	0,261	01:03	22:57	01:03	00:00	00:00	22:57	00:00	00:00	0,1	1,2,F
28.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,94	22,80	-0,86	0,500	0,248	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	19:38	04:22	00:00	0,1	1,2,F
29.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,15	20,50	0,65	0,500	0,189	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
30.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,42	19,63	0,79	0,500	0,157	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
31.05.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,64	19,21	1,43	0,500	0,146	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
01.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,64	18,87	1,77	0,500	0,137	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
02.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,30	18,80	1,50	0,500	0,131	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
03.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,06	18,84	1,22	0,500	0,126	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
04.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,05	18,93	1,12	0,500	0,123	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
05.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,15	18,99	1,16	0,500	0,119	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
06.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,14	19,01	1,13	0,500	0,113	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
07.06.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,34	19,00	1,34	0,500	0,120	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	0,1	1,F
08.06.25	2.9	0,000	0,012	0,000	0,000	0,013	0,000	0,000	20,50	19,00	1,50	0,500	0,143	00:02	23:58	00:02	00:00	00:00	00:17	23:41	00:00	0,1	1,2,F
09.06.25	2.9	0,060	11,161	0,000	0,000	11,278	0,000	0,000	44,56	29,24	15,32	0,500	0,207	08:42	15:18	08:42	00:00	00:00	00:36	14:42	00:00	0,1	1,2,F
10.06.25	2.9	0,231	19,041	0,000	0,000	19,360	0,000	0,000	60,04	49,20	10,84	0,500	0,288	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
11.06.25	2.9	0,214	18,321	0,000	0,000	18,628	0,000	0,000	60,01	49,42	10,59	0,500	0,287	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
12.06.25	2.9	0,120	14,087	0,000	0,000	14,325	0,000	0,000	60,25	51,75	8,50	0,500	0,291	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
13.06.25	2.9	0,119	13,404	0,000	0,000	13,632	0,000	0,000	60,49	51,62	8,87	0,500	0,291	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
14.06.25	2.9	0,118	12,613	0,000	0,000	12,830	0,000	0,000	60,88	51,54	9,34	0,500	0,286	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
15.06.25	2.9	0,118	12,773	0,000	0,000	12,992	0,000	0,000	60,80	51,62	9,18	0,500	0,283	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
16.06.25	2.9	0,225	14,940	0,000	0,000	15,202	0,000	0,000	61,51	48,22	13,29	0,500	0,291	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
17.06.25	2.9	0,235	13,611	0,000	0,000	13,860	0,000	0,000	62,72	47,64	15,08	0,500	0,286	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
18.06.25	2.9	0,233	13,927	0,000	0,000	14,180	0,000	0,000	62,51	47,49	15,02	0,500	0,286	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
19.06.25	2.9	0,241	14,326	0,000	0,000	14,585	0,000	0,000	62,42	47,47	14,95	0,500	0,288	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
20.06.25	2.9	0,234	15,545	0,000	0,000	15,817	0,000	0,000	61,45	48,18	13,27	0,500	0,287	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	

Киевское ТЭЦ

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 20.05.25 по 20.06.25 (ВКТ-9.2.1 зав. №00003661)

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	6,787	603,625	0,000	0,000	614,195	0,000	0,000	44,73	37,30	7,43	0,500	0,235	441:47	326:13	441:47	00:00	00:00	43:28	282:45	00:00	0,1	1,2,F
Среднее	2.9	0,212	18,863	0,000	0,000	19,194	0,000	0,000	44,73	37,30	7,43	0,500	0,235	13:48	10:12	13:48	00:00	00:00	01:22	08:50	00:00	---	---
На 20.05.25	2.9	1685,461	123476,469	0,000	0,000	125937,516	0,000	0,000	63,74	52,21	11,53	0,500	0,321	26748:29	2420:59	26748:29	00:00	00:00	224:12	2196:46	00:00	I	
На 20.06.25	2.9	1692,248	124080,094	0,000	0,000	126551,711	0,000	0,000	61,45	48,18	13,27	0,500	0,287	27190:16	2747:12	27190:16	00:00	00:00	267:40	2479:31	00:00	I	

