

#6483#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель: Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя: Барнаульская 6, Калининград
Номер абонента: 4038
Порядковый номер: 8966
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 20113445
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,816	0	13,182	0	0	12,946	0	0	24	48	0	0	62,6	47,6	0,38	0,31	-
22.06.2022	0,718	0	12,02	0	0	11,806	0	0	24	48	0	0	62,3	47,8	0,38	0,32	-
23.06.2022	0,806	0	12,406	0	0	12,183	0	0	24	48	0	0	62,8	47	0,38	0,31	-
24.06.2022	0,631	0	10,796	0	0	10,605	0	0	24	48	0	0	62,1	47,9	0,38	0,31	-
25.06.2022	0,434	0	9,068	0	0	8,91	0	0	24	48	0	0	61,3	49,7	0,39	0,32	-
26.06.2022	0,403	0	8,927	0	0	8,775	0	0	24	48	0	0	61	50,1	0,39	0,31	-
27.06.2022	0,707	0	12,335	0	0	12,115	0	0	24	48	0	0	62,2	48,3	0,38	0,31	-
28.06.2022	0,634	0	11,903	0	0	11,693	0	0	24	48	0	0	61,9	49	0,39	0,31	-
29.06.2022	0,256	0	12,083	0	0	11,914	0	0	24	48	0	0	54,6	49,5	0,16	0,14	-
30.06.2022	0	0	6,176	0	0	6,151	0	0	24	50	0	0	30,8	37,2	0,03	0,04	-
01.07.2022	0	0	3,311	0	0	3,299	0	0	24	50	0	0	29,8	34,9	0,03	0,03	-
02.07.2022	0	0	3,656	0	0	3,642	0	0	24	59	0	0	30,2	33	0,03	0,03	-
03.07.2022	0	0	3,579	0	0	3,566	0	0	24	63	0	0	29,3	31,9	0,03	0,03	-
04.07.2022	0	0	2,445	0	0	2,437	0	0	24	64	0	0	27,6	30,6	0,02	0,03	-
05.07.2022	0	0	1,715	0	0	1,71	0	0	24	75	0	0	26,6	29	0,02	0,02	-
06.07.2022	0	0	0,66	0	0	0,658	0	0	24	89	0	0	26,3	27,2	0,02	0,02	-
07.07.2022	0,007	0	1,111	0	0	1,109	0	0	24	99	0	0	24,4	22,9	0,02	0,02	-
08.07.2022	0,003	0	2,47	0	0	2,465	0	0	21	105	0	3	24,7	24,7	0,15	0,15	-
09.07.2022	0	0	9,164	0	0	9,132	0	0	21	110	0	3	29,5	31,2	0,31	0,31	-
10.07.2022	0	0	12,127	0	0	12,047	0	0	24	110	0	0	38,3	41,2	0,27	0,27	-
11.07.2022	0	0	11,898	0	0	11,806	0	0	24	110	0	0	40,8	46,7	0,14	0,14	-
12.07.2022	0,062	0	26,44	0	0	26,274	0	0	24	110	0	0	36,8	37,9	0,33	0,31	-
13.07.2022	0,729	0	9,779	0	0	9,598	0	0	24	110	0	0	63,5	45,4	0,42	0,31	-
14.07.2022	0,629	0	8,363	0	0	8,205	0	0	24	110	0	0	64,1	45,8	0,42	0,31	-
15.07.2022	0,789	0	10,856	0	0	10,659	0	0	24	110	0	0	62,9	45,2	0,41	0,31	-
16.07.2022	0,496	0	8,159	0	0	8,017	0	0	24	110	0	0	61,5	46,7	0,41	0,31	-
17.07.2022	0,485	0	8,175	0	0	8,034	0	0	24	110	0	0	61,2	46,8	0,41	0,31	-
18.07.2022	0,681	0	10,234	0	0	10,051	0	0	24	110	0	0	62,5	46,3	0,41	0,31	-
19.07.2022	0,723	0	11,556	0	0	11,344	0	0	24	110	0	0	63,3	48,1	0,42	0,33	-
20.07.2022	0,604	0	10,685	0	0	10,494	0	0	24	110	0	0	62,4	48,7	0,39	0,32	-
Итого:	10,613	0	265,279	0	0	261,645	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,535																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 714

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	7780,991	117830,727	0	0	114288,392	0	0	15572	63
20.07.2022	7791,604	118096,006	0	0	114550,039	0	0	16286	69

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2022 10:56:42