

#6495#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области, ГБУЗ
Барнаульская 6, Калининград
4038
8966
ТВ7 (ASCII)
20113445
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,702	0	11,762	0	0	11,548	0	0	24	0	63	48,5	0,41	0,32	-
22.06.2023	0,766	0	13,5	0	0	13,256	0	0	24	0	62,9	49,1	0,4	0,32	-
23.06.2023	0,712	0	12,581	0	0	12,353	0	0	24	0	62,9	49,2	0,4	0,32	-
24.06.2023	0,432	0	9,085	0	0	8,927	0	0	24	0	61,5	50	0,4	0,32	-
25.06.2023	0,301	0	8,001	0	0	7,867	0	0	24	0	60,4	51,3	0,4	0,32	-
26.06.2023	0,613	0	11,122	0	0	10,923	0	0	24	0	62,5	49,1	0,4	0,32	-
27.06.2023	0,588	0	11,347	0	0	11,143	0	0	24	0	62,6	50	0,41	0,31	-
28.06.2023	0,146	0	7,432	0	0	7,329	0	0	24	0	54,5	49,8	0,14	0,12	-
29.06.2023	0	0	0,027	0	0	0,027	0	0	24	0	23	26,1	0,02	0,02	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	24,3	0	0	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	23,8	0	0	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	23,4	0	0	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	22,9	0	0	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	22,7	0	0	-
05.07.2023	0,003	0	1,104	0	0	1,102	0	0	24	0	23,1	22,4	0,16	0,16	-
06.07.2023	0,224	0	26,976	0	0	26,817	0	0	24	0	35,4	33,4	0,34	0,31	-
07.07.2023	0,512	0	9,411	0	0	9,251	0	0	24	0	61	47,8	0,42	0,31	-
08.07.2023	0,309	0	7,761	0	0	7,634	0	0	24	0	59,7	50,1	0,41	0,31	-
09.07.2023	0,347	0	7,7	0	0	7,573	0	0	24	0	59,9	49	0,41	0,31	-
10.07.2023	0,621	0	10,821	0	0	10,634	0	0	24	0	61,4	47,5	0,4	0,31	-
11.07.2023	0,525	0	10,127	0	0	9,958	0	0	24	0	60,3	47,7	0,37	0,31	-
12.07.2023	0,625	0	10,696	0	0	10,508	0	0	24	0	61,9	47,7	0,41	0,32	-
13.07.2023	0,61	0	10,08	0	0	9,901	0	0	24	0	62,2	47,5	0,4	0,32	-
14.07.2023	0,602	0	10,536	0	0	10,346	0	0	24	0	62,8	48,9	0,41	0,32	-
15.07.2023	0,336	0	8,615	0	0	8,465	0	0	24	0	61,6	52,2	0,41	0,32	-
16.07.2023	0,309	0	7,539	0	0	7,409	0	0	24	0	61,2	51,2	0,41	0,32	-
17.07.2023	0,58	0	10,77	0	0	10,576	0	0	24	0	62,7	49,6	0,4	0,32	-
18.07.2023	0,517	0	9,801	0	0	9,626	0	0	24	0	62,5	49,7	0,41	0,32	-
19.07.2023	0,59	0	11,051	0	0	10,854	0	0	24	0	62,5	49,5	0,4	0,32	-
20.07.2023	0,565	0	11,555	0	0	11,355	0	0	24	0	61,3	49,4	0,4	0,32	-
Итого:	11,535	0	249,4	0	0	245,382	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,755														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	11131,772	179720,115	0	0	174656,083	0	0	24307	88
20.07.2023	11143,308	179969,52	0	0	174901,466	0	0	25027	88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 14:34:24