

#89328#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/24г.-21/07/24г.

Абонент: Барнаулская 6

Адрес: Центр спец. видов мед. помощи

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20113445, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА30Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
21.06.24 23	62,93	49,51	13,42	4,06	3,59	12,795	12,563	0,169	24	0	
22.06.24 23	60,87	50,83	10,03	4,07	3,62	9,37	9,21	0,093	24	0	
23.06.24 23	61,68	50,36	11,32	4,09	3,61	9,691	9,522	0,108	24	0	
24.06.24 23	62,85	49,44	13,41	4,02	3,57	12,708	12,478	0,167	24	0	
25.06.24 23	62,58	49,55	13,03	3,97	3,55	12,461	12,238	0,16	24	0	
26.06.24 23	50,33	46,87	3,46	< 1,41	1,34	16,299	16,106	0,056	24	0	*
27.06.24 23	35,11	33,99	1,13	< 0	0	0,623	< 0,619	< 0,001	< 24	0	*
28.06.24 23	24,84	27,97	-3,13	< 0	0	2,33	< 2,325	< 0	< 24	0	*
29.06.24 23	24,14	26,75	-2,6	< 0	0	0,931	< 0,929	< 0	< 24	0	*
30.06.24 23	24,71	25,41	-0,71	< 0	0	0,121	< 0,121	< 0	< 24	0	*
01.07.24 23	23,47	23,95	-0,47	< 0	0	0,01	< 0,01	< 0	< 24	0	*
02.07.24 23	24,09	23,34	0,75	0	0	0	0	0	24	0	
03.07.24 23	23,25	21,88	1,37	0,23	< 0,03	0,006	< 0,006	< 0	24	0	*
04.07.24 23	23,35	22,67	0,69	0,09	0,05	0	0	0	24	0	
05.07.24 23	22,99	22,49	0,5	0,09	0,05	0	0	0	24	0	
06.07.24 23	22,88	22,38	0,5	0,09	0,04	0	0	0	24	0	
07.07.24 23	22,99	22,47	0,52	0,08	0,05	0	0	0	24	0	
08.07.24 23	68,01	65,01	3	< 2,41	2,22	34,853	34,122	0,102	24	0	*
09.07.24 23	60,14	48,3	11,84	3,91	3,59	12,07	11,868	0,141	24	0	
10.07.24 23	60,25	47,98	12,27	3,88	3,58	12,039	11,837	0,145	24	0	
11.07.24 23	60,25	47,62	12,63	3,86	3,58	12,506	12,297	0,155	24	0	
12.07.24 23	59,97	48,9	11,07	3,86	3,58	11,825	11,628	0,129	24	0	
13.07.24 23	58,58	50,87	7,71	3,86	3,59	8,731	8,593	0,066	24	0	
14.07.24 23	58,69	50,78	7,92	3,82	3,57	9,519	9,367	0,074	24	0	
15.07.24 23	60,03	48,64	11,39	3,89	3,6	11,099	10,915	0,124	24	0	
16.07.24 23	60,23	48,56	11,67	3,94	3,63	12,002	11,802	0,138	24	0	
17.07.24 23	61,79	48,15	13,64	4	3,65	11,714	11,508	0,157	24	0	
18.07.24 23	61,29	48,61	12,68	4,03	3,68	10,108	9,933	0,126	24	0	
19.07.24 23	61,03	48,74	12,29	4,03	3,68	9,85	9,681	0,119	24	0	
20.07.24 23	59,77	49,86	9,9	4,03	3,68	7,581	7,456	0,074	24	0	
21.07.24 23	59,42	51,86	7,56	3,9	3,61	8,185	8,051	0,061	24	0	
Итого/Средн	60,54	50,94	9,6	2,44	2,22	249,426	245,187	2,365	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.24 23	3336,36	3263,753	41,482	1691	314
21.07.24 23	3585,786	3508,94	43,846	2435	314
Итого	249,426	245,187	2,365	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

