

#6496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель: Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя: Барнаульская 6, Калининград
Номер абонента: 4038
Порядковый номер: 8966
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 20113445
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,571	0	6,749	0	0	6,615	0	0	24	22	0	0	65,8	45,2	0,39	0,32	-
22.07.2021	0,609	0	7,186	0	0	7,044	0	0	24	22	0	0	66,1	45,4	0,4	0,33	-
23.07.2021	0,533	0	6,659	0	0	6,528	0	0	24	23	0	0	65,6	46,1	0,39	0,33	-
24.07.2021	0,281	0	4,454	0	0	4,372	0	0	24	24	0	0	63,6	48,2	0,39	0,33	-
25.07.2021	0,381	0	5,258	0	0	5,158	0	0	24	24	0	0	64,5	46,8	0,39	0,33	-
26.07.2021	0,521	0	6,499	0	0	6,371	0	0	24	24	0	0	65,8	46,3	0,4	0,32	-
27.07.2021	0,504	0	6,242	0	0	6,12	0	0	24	25	0	0	65,7	46	0,4	0,33	-
28.07.2021	0,502	0	6,399	0	0	6,274	0	0	24	25	0	0	65,4	46,3	0,39	0,33	-
29.07.2021	0,57	0	6,988	0	0	6,85	0	0	24	25	0	0	65,6	45,8	0,39	0,32	-
30.07.2021	0,632	0	7,494	0	0	7,345	0	0	24	25	0	0	66	45,5	0,39	0,32	-
31.07.2021	0,323	0	4,676	0	0	4,588	0	0	24	27	0	0	64,3	47,5	0,39	0,32	-
01.08.2021	0,305	0	4,617	0	0	4,532	0	0	24	29	0	0	63,8	47,8	0,39	0,32	-
02.08.2021	0,567	0	7,165	0	0	7,025	0	0	24	29	0	0	65,6	46,3	0,4	0,32	-
03.08.2021	0,672	0	7,886	0	0	7,729	0	0	24	29	0	0	66	45,3	0,39	0,33	-
04.08.2021	0,487	0	6,131	0	0	6,012	0	0	24	29	0	0	65,4	46	0,39	0,33	-
05.08.2021	0,493	0	6,421	0	0	6,297	0	0	24	30	0	0	65,1	46,5	0,39	0,33	-
06.08.2021	0,673	0	7,925	0	0	7,768	0	0	24	30	0	0	66	45,4	0,39	0,33	-
07.08.2021	0,469	0	5,866	0	0	5,752	0	0	24	30	0	0	65,3	45,9	0,39	0,33	-
08.08.2021	0,326	0	4,642	0	0	4,555	0	0	24	30	0	0	64,2	47,2	0,39	0,33	-
09.08.2021	0,481	0	6,395	0	0	6,271	0	0	24	31	0	0	65,3	47	0,39	0,33	-
10.08.2021	0,626	0	7,275	0	0	7,131	0	0	24	32	0	0	66	45	0,39	0,33	-
11.08.2021	0,635	0	7,365	0	0	7,219	0	0	24	32	0	0	66	45	0,39	0,33	-
12.08.2021	0,537	0	6,604	0	0	6,474	0	0	24	32	0	0	65,7	45,9	0,39	0,33	-
13.08.2021	0,545	0	6,426	0	0	6,299	0	0	24	32	0	0	65,9	45,3	0,39	0,33	-
14.08.2021	0,431	0	5,656	0	0	5,548	0	0	24	34	0	0	64,9	46,3	0,39	0,33	-
15.08.2021	0,427	0	5,759	0	0	5,648	0	0	24	34	0	0	65,1	47	0,39	0,33	-
16.08.2021	0,521	0	6,596	0	0	6,468	0	0	24	35	0	0	65,5	46,3	0,39	0,33	-
17.08.2021	0,576	0	7,234	0	0	7,093	0	0	24	35	0	0	65,3	45,9	0,39	0,33	-
18.08.2021	0,663	0	7,884	0	0	7,728	0	0	24	35	0	0	65,9	45,4	0,39	0,33	-
19.08.2021	0,647	0	8,006	0	0	7,848	0	0	24	35	0	0	66,1	46,4	0,39	0,33	-
20.08.2021	0,544	0	6,718	0	0	6,586	0	0	24	35	0	0	65,7	46	0,39	0,33	-
Итого:	16,052	0	201,175	0	0	197,248	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,834																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	4308,348	57104,9	0	0	55061,406	0	0	7532	63
20.08.2021	4324,399	57306,075	0	0	55258,653	0	0	8276	63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 8:50:40