

#6482#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Барнаульская 6, Калининград
Номер абонента 4038
Порядковый номер 8966
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20113445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,616	0	10,356	0	0	10,172	0	0	24	110	0	0	62,3	47,8	0,4	0,31	-
22.07.2022	0,682	0	10,663	0	0	10,472	0	0	24	110	0	0	62,4	46,8	0,4	0,31	-
23.07.2022	0,514	0	9,2	0	0	9,041	0	0	24	110	0	0	61,4	47,8	0,4	0,31	-
24.07.2022	0,329	0	9,775	0	0	9,618	0	0	24	110	0	0	59	50,8	0,4	0,31	-
25.07.2022	0,612	0	12,307	0	0	12,098	0	0	24	110	0	0	60,9	48,9	0,4	0,31	-
26.07.2022	0,774	0	12,049	0	0	11,834	0	0	24	110	0	0	62,4	46,8	0,4	0,31	-
27.07.2022	0,737	0	11,825	0	0	11,615	0	0	24	110	0	0	62,4	47,3	0,4	0,31	-
28.07.2022	0,595	0	11,549	0	0	11,346	0	0	24	110	0	0	61,9	49,4	0,39	0,31	-
29.07.2022	0,702	0	12,291	0	0	12,068	0	0	24	110	0	0	63	49,1	0,4	0,31	-
30.07.2022	0,477	0	9,507	0	0	9,343	0	0	24	110	0	0	61,4	49,3	0,4	0,31	-
31.07.2022	0,369	0	8,722	0	0	8,576	0	0	24	110	0	0	60,3	50,1	0,39	0,31	-
01.08.2022	0,612	0	11,068	0	0	10,873	0	0	24	110	0	0	61,9	48,4	0,39	0,31	-
02.08.2022	0,621	0	10,805	0	0	10,613	0	0	24	110	0	0	62,1	48,1	0,39	0,31	-
03.08.2022	0,684	0	10,811	0	0	10,62	0	0	24	110	0	0	62,2	46,8	0,39	0,31	-
04.08.2022	0,694	0	10,954	0	0	10,76	0	0	24	110	0	0	62,1	46,8	0,4	0,31	-
05.08.2022	0,62	0	10,354	0	0	10,17	0	0	24	110	0	0	62,1	47,6	0,4	0,31	-
06.08.2022	0,387	0	8,429	0	0	8,286	0	0	24	110	0	0	60,8	49,6	0,4	0,32	-
07.08.2022	0,356	0	8,181	0	0	8,043	0	0	24	110	0	0	60,5	49,9	0,4	0,32	-
08.08.2022	0,63	0	11,342	0	0	11,141	0	0	24	110	0	0	62,2	48,7	0,39	0,32	-
09.08.2022	0,619	0	11,457	0	0	11,255	0	0	24	110	0	0	62	48,8	0,39	0,32	-
10.08.2022	0,72	0	13,347	0	0	13,108	0	0	24	110	0	0	62,6	49,5	0,39	0,32	-
11.08.2022	0,652	0	12,07	0	0	11,858	0	0	24	110	0	0	61,9	48,8	0,38	0,32	-
12.08.2022	0,67	0	12,161	0	0	11,945	0	0	24	110	0	0	62,3	48,9	0,39	0,32	-
13.08.2022	0,371	0	8,236	0	0	8,098	0	0	24	110	0	0	60,5	49,5	0,39	0,32	-
14.08.2022	0,282	0	7,725	0	0	7,597	0	0	24	110	0	0	59,9	51,1	0,39	0,32	-
15.08.2022	0,54	0	11,746	0	0	11,546	0	0	24	110	0	0	60,9	49,7	0,39	0,32	-
16.08.2022	0,485	0	13,221	0	0	13,005	0	0	24	110	0	0	59,6	50,7	0,39	0,32	-
17.08.2022	0,616	0	14,395	0	0	14,156	0	0	24	110	0	0	60	49,6	0,39	0,32	-
18.08.2022	0,588	0	13,224	0	0	13,004	0	0	24	110	0	0	60,1	49,3	0,39	0,31	-
19.08.2022	0,474	0	10,796	0	0	10,617	0	0	24	110	0	0	60,1	49,5	0,4	0,31	-
20.08.2022	0,284	0	9,095	0	0	8,948	0	0	24	110	0	0	59,2	51,6	0,4	0,32	-
Итого:	17,312	0	337,661	0	0	331,826	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,135																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	7791,604	118096,006	0	0	114550,039	0	0	16286	69
20.08.2022	7808,919	118433,67	0	0	114881,863	0	0	17030	69

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2022 13:02:12