

#6498#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области, ГБУЗ
Барнаульская 6, Калининград
4038
8966
ТВ7
20113445
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,391	0	5,299	0	0	5,198	0	0	24	35	0	0	64,6	46,7	0,39	0,33	-
22.08.2021	0,443	0	5,83	0	0	5,718	0	0	24	37	0	0	65	46,5	0,39	0,33	-
23.08.2021	0,587	0	7,171	0	0	7,03	0	0	24	37	0	0	65,6	45,7	0,39	0,33	-
24.08.2021	0,55	0	7,074	0	0	6,936	0	0	24	37	0	0	65,4	46,4	0,39	0,33	-
25.08.2021	0,594	0	7,415	0	0	7,271	0	0	24	37	0	0	65,4	45,9	0,39	0,33	-
26.08.2021	0,689	0	8,259	0	0	8,095	0	0	24	37	0	0	66	45,6	0,39	0,33	-
27.08.2021	0,645	0	7,79	0	0	7,634	0	0	24	37	0	0	66,4	46,3	0,39	0,33	-
28.08.2021	0,375	0	5,307	0	0	5,205	0	0	24	37	0	0	65	47,8	0,39	0,33	-
29.08.2021	0,333	0	5,016	0	0	4,922	0	0	24	37	0	0	64,1	48	0,39	0,33	-
30.08.2021	0,596	0	7,307	0	0	7,163	0	0	24	38	0	0	66	46,1	0,39	0,33	-
31.08.2021	0,644	0	7,838	0	0	7,681	0	0	24	38	0	0	66,4	46,4	0,39	0,33	-
01.09.2021	0,537	0	6,706	0	0	6,575	0	0	24	39	0	0	65,6	46,2	0,39	0,33	-
02.09.2021	0,55	0	6,964	0	0	6,829	0	0	24	39	0	0	65,3	46,1	0,39	0,33	-
03.09.2021	0,642	0	7,653	0	0	7,5	0	0	24	39	0	0	66,1	45,7	0,39	0,33	-
04.09.2021	0,447	0	5,84	0	0	5,727	0	0	24	39	0	0	65,1	46,5	0,39	0,33	-
05.09.2021	0,366	0	5,165	0	0	5,067	0	0	24	39	0	0	64,5	47,3	0,39	0,33	-
06.09.2021	0,548	0	6,799	0	0	6,666	0	0	24	39	0	0	65,3	45,7	0,39	0,33	-
07.09.2021	0,673	0	8,472	0	0	8,309	0	0	24	39	0	0	65,1	45,8	0,39	0,33	-
08.09.2021	0,808	0	8,934	0	0	8,752	0	0	24	39	0	0	66,9	44,8	0,39	0,33	-
09.09.2021	0,553	0	6,95	0	0	6,813	0	0	24	39	0	0	65,8	46,4	0,39	0,33	-
10.09.2021	0,656	0	7,693	0	0	7,538	0	0	24	40	0	0	66,5	45,7	0,39	0,33	-
11.09.2021	0,432	0	5,562	0	0	5,454	0	0	24	40	0	0	65,4	46,5	0,39	0,33	-
12.09.2021	0,424	0	5,613	0	0	5,504	0	0	24	42	0	0	65,3	46,9	0,39	0,33	-
13.09.2021	0,535	0	6,715	0	0	6,583	0	0	24	43	0	0	65,6	46,2	0,4	0,33	-
14.09.2021	0,629	0	7,626	0	0	7,475	0	0	24	44	0	0	66,1	46	0,39	0,33	-
15.09.2021	0,705	0	8,823	0	0	8,652	0	0	24	45	0	0	65,2	45,8	0,4	0,33	-
16.09.2021	0,734	0	10,039	0	0	9,85	0	0	24	47	0	0	64,1	46,4	0,4	0,33	-
17.09.2021	0,656	0	9,646	0	0	9,466	0	0	24	47	0	0	64	47,5	0,39	0,33	-
18.09.2021	0,411	0	7,801	0	0	7,664	0	0	24	47	0	0	61,8	49	0,39	0,33	-
19.09.2021	0,348	0	6,866	0	0	6,748	0	0	24	47	0	0	61,3	49	0,39	0,33	-
20.09.2021	0,712	0	10,166	0	0	9,978	0	0	24	47	0	0	63,6	46,6	0,39	0,33	-
Итого:	17,213	0	224,339	0	0	220,003	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,111																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	4324,399	57306,075	0	0	55258,653	0	0	8276	63
20.09.2021	4341,611	57530,414	0	0	55478,654	0	0	9020	63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 8:08:26