

#93810#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/24г.-21/09/24г.

Абонент: Барнаульская 6

Адрес: _____ Центр спец. видов мед. помощи

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 20113445, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА30Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.24 23	61,64	51,98	9,66	3,91	3,64	14,84	14,581	0,141	24	0	
22.08.24 23	61,74	51,23	10,51	3,95	3,64	14,946	14,684	0,154	24	0	
23.08.24 23	61,85	50,48	11,37	4,06	3,62	13,235	13,002	0,148	24	0	
24.08.24 23	59,15	52,42	6,73	4,06	3,63	9,095	8,949	0,06	24	0	
25.08.24 23	60,42	54,86	5,56	< 4,01	3,61	11,29	11,1	0,062	24	0	*
26.08.24 23	62,27	52,92	9,35	< 3,99	3,6	15,541	15,265	0,143	24	0	*
27.08.24 23	62,87	52,9	9,98	4,01	3,6	16	15,71	0,157	24	0	
28.08.24 23	61,83	51,3	10,53	4	3,6	14,09	13,843	0,146	24	0	
29.08.24 23	62,32	53,49	8,83	4	3,6	15,751	15,47	0,137	24	0	
30.08.24 23	61,57	50,94	10,62	4,02	3,59	12,068	11,858	0,126	24	0	
31.08.24 23	59,98	52,26	7,71	4	3,58	9,635	9,475	0,073	24	0	
01.09.24 23	59,31	52,21	7,1	3,98	3,58	9,293	9,142	0,065	24	0	
02.09.24 23	61,16	52,08	9,08	3,98	3,59	14,699	14,446	0,131	24	0	
03.09.24 23	61,73	49,15	12,57	3,97	3,57	13,443	13,207	0,166	24	0	
04.09.24 23	62,25	49,8	12,46	4,09	3,62	12,371	12,151	0,152	24	0	
05.09.24 23	61,21	51,06	10,15	4,05	3,62	13,392	13,162	0,134	24	0	
06.09.24 23	61,5	52,08	9,42	4,06	3,62	14,102	13,858	0,131	24	0	
07.09.24 23	60,09	51,86	8,23	4,07	3,62	9,719	9,557	0,079	24	0	
08.09.24 23	59,59	51,21	8,39	4,04	3,61	10,199	10,031	0,084	24	0	
09.09.24 23	60,92	50,95	9,96	4,06	3,66	13,851	13,615	0,136	24	0	
10.09.24 23	61,67	52,05	9,62	4,03	3,71	14,208	13,958	0,134	24	0	
11.09.24 23	61,6	50,48	11,12	4,02	3,7	14,426	14,175	0,158	24	0	
12.09.24 23	61,2	49,82	11,38	4	3,7	15,783	15,51	0,177	24	0	
13.09.24 23	61,06	50,38	10,68	4,02	3,7	13,406	13,176	0,141	24	0	
14.09.24 23	58,96	51,65	7,31	4,01	3,71	9,946	9,787	0,072	24	0	
15.09.24 23	59,05	52,74	6,31	4,01	3,71	10,254	10,089	0,064	24	0	
16.09.24 23	61,3	50,7	10,6	4,01	3,71	14,573	14,32	0,152	24	0	

17.09.24 23	61,41	50,16	11,25	4,01	3,7	13,703	13,465	0,152	24	0
18.09.24 23	61,14	50,21	10,93	4	3,7	12,805	12,585	0,138	24	0
19.09.24 23	62,52	53,32	9,2	4	3,7	16,897	16,594	0,153	24	0
20.09.24 23	61,86	51,22	10,64	4,01	3,7	14,324	14,073	0,15	24	0
21.09.24 23	59,23	51,99	7,24	4	3,7	9,813	9,654	0,07	24	0
Итого/Средн	61,24	51,54	9,69	4,01	3,65	417,696	410,491	3,982	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20.08.24 23	3943,974	3861,098	47,397	3155	314
21.09.24 23	4361,67	4271,589	51,379	3923	314
Итого	417,696	410,491	3,982	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

