

#110185#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/12/24г.-20/01/25г.

Абонент: Барнаулская 6

Адрес: \_\_\_\_\_ Центр спец. Видов мед. пом.

Договор N: 000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 20113445, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xA30E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.12.24 23	70,58	59,66	10,92	4,71	2,71	336,556	329,048	3,608	24	0	
21.12.24 23	71,51	60,35	11,16	4,65	2,73	325,731	318,265	3,567	24	0	
22.12.24 23	71,64	60,79	10,85	4,77	2,75	333,439	325,796	3,55	24	0	
23.12.24 23	71,49	60,28	11,21	4,72	2,74	334,785	327,146	3,682	24	0	
24.12.24 23	75,49	63,25	12,24	4,8	2,72	342,796	334,163	4,107	24	0	
25.12.24 23	74,44	62,47	11,97	4,75	2,72	339,521	331,166	3,98	24	0	
26.12.24 23	71,67	60,23	11,44	4,71	2,74	335,476	327,754	3,766	24	0	
27.12.24 23	71,11	59,92	11,19	4,72	2,72	336,978	329,352	3,7	24	0	
28.12.24 23	69,7	58,53	11,18	4,63	2,77	324,76	317,659	3,564	24	0	
29.12.24 23	71,63	60,32	11,31	4,76	2,77	331,72	324,106	3,68	24	0	
30.12.24 23	70,96	59,8	11,16	4,73	2,79	326,746	319,376	3,578	24	0	
31.12.24 23	70,59	59,51	11,08	4,71	2,78	324,485	317,23	3,53	24	0	
01.01.25 23	70,87	59,76	11,11	4,72	2,78	325,921	318,583	3,553	24	0	
02.01.25 23	72,91	61,17	11,75	4,74	2,79	327,337	319,575	3,769	24	0	
03.01.25 23	78,21	65,2	13,01	4,77	2,8	334,957	325,969	4,257	24	0	
04.01.25 23	79,49	66,05	13,44	4,7	2,79	334,491	325,239	4,388	24	0	
05.01.25 23	80,15	66,53	13,62	4,72	2,79	336,449	327,015	4,471	24	0	
06.01.25 23	78,72	65,45	13,27	4,69	2,8	333,015	323,957	4,315	24	0	
07.01.25 23	71,26	60,23	11,03	4,7	2,8	331,986	324,433	3,592	24	0	
08.01.25 23	73,13	61,27	11,87	4,64	2,81	326,309	318,52	3,794	24	0	
09.01.25 23	75,95	62,93	13,03	4,68	2,81	331,573	323,126	4,225	24	0	
10.01.25 23	74,99	62,31	12,67	4,7	2,81	332,92	324,629	4,13	24	0	
11.01.25 23	77,84	64,62	13,21	4,69	2,84	329,515	320,745	4,255	24	0	
12.01.25 23	78,36	65,16	13,2	4,69	2,81	332,171	323,232	4,283	24	0	
13.01.25 23	78,12	64,36	13,76	4,62	2,79	329,07	320,252	4,422	24	0	
14.01.25 23	77,14	63,54	13,6	4,66	2,81	330,375	321,723	4,393	24	0	
15.01.25 23	72,57	60,36	12,21	4,61	2,77	328,716	320,973	3,933	24	0	
16.01.25 23	72,11	59,89	12,23	4,58	2,79	324,849	317,308	3,894	24	0	
17.01.25 23	71,99	60,14	11,85	4,69	2,8	333,475	325,747	3,876	24	0	

18.01.25 23	71,05	59,77	11,28	4,67	2,81	328,823	321,394	3,64	24	0
19.01.25 23	72	60,36	11,63	4,66	2,85	325,367	317,829	3,712	24	0
20.01.25 23	75,85	62,55	13,29	4,61	2,81	325,639	317,358	4,234	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>73,87</b>	<b>61,78</b>	<b>12,09</b>	<b>4,69</b>	<b>2,78</b>	<b>10595,953</b>	<b>10338,669</b>	<b>125,445</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19.12.24 23	27021,404	26409,479	303,348	6059	314
20.01.25 23	37617,356	36748,148	428,794	6827	314
<b>Итого</b>	<b>10595,953</b>	<b>10338,669</b>	<b>125,445</b>	<b>768</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

