

#116558#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7769
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5108
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 0,532 | 0 | 21,955 | 14,91 | 0 | 21,622 | 14,78 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,4 | 43,8 | 0 | 0,5 | 0,53 | 0 | - |
| 25.01.2025 | 0,498 | 0 | 21,342 | 15,042 | 0 | 21,019 | 14,911 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,4 | 43,8 | 0 | 0,5 | 0,45 | 0 | - |
| 26.01.2025 | 0,563 | 0 | 22,75 | 14,922 | 0 | 22,406 | 14,79 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,4 | 44,2 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0 | - |
| 27.01.2025 | 0,466 | 0 | 20,845 | 15,102 | 0 | 20,531 | 14,969 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44 | 0 | 0,5 | 0,45 | 0 | - |
| 28.01.2025 | 0,473 | 0 | 20,847 | 14,867 | 0 | 20,534 | 14,736 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 43,9 | 0 | 0,49 | 0,46 | 0 | - |
| 29.01.2025 | 0,477 | 0 | 20,837 | 14,785 | 0 | 20,523 | 14,654 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44 | 0 | 0,49 | 0,46 | 0 | - |
| 30.01.2025 | 0,496 | 0 | 21,39 | 14,552 | 0 | 21,084 | 14,43 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 55,7 | 42,8 | 0 | 0,5 | 0,35 | 0 | - |
| 31.01.2025 | 0,461 | 0 | 20,477 | 14,73 | 0 | 20,172 | 14,6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43,7 | 0 | 0,5 | 0,31 | 0 | - |
| 01.02.2025 | 0,501 | 0 | 21,245 | 14,665 | 0 | 20,926 | 14,535 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,1 | 43,8 | 0 | 0,5 | 0,34 | 0 | - |
| 02.02.2025 | 0,482 | 0 | 21,07 | 15,062 | 0 | 20,75 | 14,928 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,4 | 44 | 0 | 0,49 | 0,35 | 0 | - |
| 03.02.2025 | 0,497 | 0 | 21,005 | 14,62 | 0 | 20,687 | 14,491 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,4 | 43,8 | 0 | 0,49 | 0,28 | 0 | - |
| 04.02.2025 | 0,509 | 0 | 20,993 | 14,305 | 0 | 20,674 | 14,179 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,4 | 43,8 | 0 | 0,5 | 0,28 | 0 | - |
| 05.02.2025 | 0,472 | 0 | 20,245 | 14,347 | 0 | 19,939 | 14,222 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,3 | 43,6 | 0 | 0,5 | 0,21 | 0 | - |
| 06.02.2025 | 0,503 | 0 | 20,797 | 14,24 | 0 | 20,481 | 14,114 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,5 | 43,7 | 0 | 0,5 | 0,25 | 0 | - |
| 07.02.2025 | 0,541 | 0 | 21,33 | 14,027 | 0 | 21,005 | 13,905 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,6 | 43,5 | 0 | 0,5 | 0,19 | 0 | - |
| 08.02.2025 | 0,529 | 0 | 21,465 | 14,575 | 0 | 21,138 | 14,447 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,6 | 43,5 | 0 | 0,5 | 0,22 | 0 | - |
| 09.02.2025 | 0,523 | 0 | 21,438 | 14,637 | 0 | 21,109 | 14,508 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,7 | 43,8 | 0 | 0,49 | 0,28 | 0 | - |
| 10.02.2025 | 0,502 | 0 | 20,772 | 14,352 | 0 | 20,457 | 14,227 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,5 | 43,5 | 0 | 0,5 | 0,18 | 0 | - |
| 11.02.2025 | 0,484 | 0 | 20,165 | 14,19 | 0 | 19,861 | 14,07 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,3 | 42,8 | 0 | 0,5 | 0,2 | 0 | - |
| 12.02.2025 | 0,501 | 0 | 20,335 | 13,98 | 0 | 20,025 | 13,86 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,5 | 43 | 0 | 0,5 | 0,17 | 0 | - |
| 13.02.2025 | 0,478 | 0 | 19,835 | 13,837 | 0 | 19,534 | 13,719 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,4 | 43,1 | 0 | 0,5 | 0,2 | 0 | - |
| 14.02.2025 | 0,466 | 0 | 19,637 | 13,935 | 0 | 19,339 | 13,815 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,5 | 43,2 | 0 | 0,5 | 0,16 | 0 | - |
| 15.02.2025 | 0,537 | 0 | 24,148 | 17,097 | 0 | 23,784 | 16,937 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,2 | 45 | 0 | 0,49 | 0,21 | 0 | - |
| 16.02.2025 | 0,541 | 0 | 22,43 | 15,19 | 0 | 22,087 | 15,051 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,6 | 44,4 | 0 | 0,49 | 0,22 | 0 | - |
| 17.02.2025 | 0,449 | 0 | 20,397 | 15,132 | 0 | 20,09 | 14,998 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,3 | 43,8 | 0 | 0,49 | 0,21 | 0 | - |
| 18.02.2025 | 0,468 | 0 | 20,392 | 14,612 | 0 | 20,085 | 14,484 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,2 | 43,5 | 0 | 0,49 | 0,19 | 0 | - |
| 19.02.2025 | 0,496 | 0 | 20,935 | 14,517 | 0 | 20,618 | 14,388 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,3 | 43,8 | 0 | 0,49 | 0,18 | 0 | - |
| 20.02.2025 | 0,467 | 0 | 20,257 | 14,467 | 0 | 19,951 | 14,339 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,4 | 43,8 | 0 | 0,49 | 0,16 | 0 | - |
| 21.02.2025 | 0,489 | 0 | 20,647 | 14,447 | 0 | 20,334 | 14,32 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,4 | 43,6 | 0 | 0,49 | 0,18 | 0 | - |
| 22.02.2025 | 0,5 | 0 | 20,95 | 14,502 | 0 | 20,632 | 14,374 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 57,4 | 43,7 | 0 | 0,49 | 0,2 | 0 | - |
| 23.02.2025 | 0,773 | 0 | 25,7 | 13,582 | 0 | 25,302 | 13,462 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 58 | 43,7 | 0 | 0,49 | 0,2 | 0 | - |
| Итого: | 15,674 | 0 | 656,631 | 453,228 | 0 | 646,699 | 449,243 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.01.2025 | 1273,916 | 42931,074 | 25012,814 | 0 | 42263,969 | 24821,352 | 0 | 63480,07 | 768 | 5029,15 | 0 |
| 23.02.2025 | 1289,59 | 43587,711 | 25466,051 | 0 | 42910,668 | 25270,594 | 0 | 64224,07 | 1512 | 5029,15 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 14:31:51