

#9369#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7769
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5108
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,463	0	16,36	8,522	0	16,142	8,464	0	24	0	0	0	53,6	39,3	0	0,39	0,39	0	4
25.04.2021	0,411	0	15,202	8,622	0	15,002	8,566	0	24	0	0	0	53,3	38,5	0	0,39	0,39	0	3,7
26.04.2021	0,429	0	15,592	8,627	0	15,386	8,57	0	24	0	0	0	53,4	38,6	0	0,39	0,39	0	2,9
27.04.2021	0,412	0	14,797	8,805	0	14,585	8,743	0	24	0	0	0	55,6	39,6	0	0,39	0,39	0	4,1
28.04.2021	0,466	0	15,917	8,645	0	15,69	8,584	0	24	0	0	0	55,6	39,8	0	0,39	0,39	0	6,7
29.04.2021	0,481	0	16,01	8,517	0	15,775	8,455	0	24	0	0	0	56,4	40,3	0	0,39	0,39	0	9,3
30.04.2021	0,468	0	16,07	8,542	0	15,846	8,483	0	24	0	0	0	54,8	39,4	0	0,4	0,39	0	7
01.05.2021	0,557	0	17,075	8,432	0	16,813	8,372	0	24	0	0	0	57,7	40,1	0	0,39	0,39	0	7,3
02.05.2021	0,431	0	15,022	8,822	0	14,806	8,764	0	24	0	0	0	55,8	38,8	0	0,4	0,39	0	6,2
03.05.2021	0,53	0	17,05	8,855	0	16,804	8,798	0	24	0	0	0	55,9	38,2	0	0,39	0,39	0	5,8
04.05.2021	0,324	0	11,362	6,522	0	11,206	6,483	0	23,3	0,72	0	32774	54,2	37	0	0,31	0,31	0	9,6
05.05.2021	0,459	0	14,037	7,112	0	13,823	7,065	0	24	0	0	0	57,5	39	0	0,4	0,4	0	10,4
06.05.2021	0,5	0	14,952	7,375	0	14,727	7,33	0	24	0	0	0	57,1	37,4	0	0,4	0,39	0	6,9
07.05.2021	0,49	0	14,355	7,267	0	14,129	7,221	0	24	0	0	0	58,5	37,9	0	0,4	0,39	0	6,9
08.05.2021	0,482	0	14,282	7,312	0	14,059	7,267	0	24	0	0	0	58,2	37,8	0	0,39	0,39	0	6,3
09.05.2021	0,537	0	15,033	7,087	0	14,793	7,044	0	24	0	0	0	58,8	37,4	0	0,4	0,4	0	11,1
10.05.2021	0,523	0	15,062	7,277	0	14,824	7,23	0	24	0	0	0	58,7	38,4	0	0,39	0,39	0	17,8
11.05.2021	0,455	0	14,445	8,532	0	14,214	8,474	0	24	0	0	0	59	39,1	0	0,4	0,4	0	19,7
12.05.2021	0,519	0	15,947	8,997	0	15,686	8,933	0	24	0	0	0	59,7	39,9	0	0,4	0,4	0	19,2
13.05.2021	0,482	0	15,462	9,17	0	15,212	9,104	0	24	0	0	0	59,3	40,2	0	0,4	0,4	0	9,9
14.05.2021	0,464	0	15,23	9,202	0	14,987	9,137	0	24	0	0	0	58,9	40	0	0,4	0,4	0	10,6
15.05.2021	0,53	0	16,25	8,85	0	15,987	8,786	0	24	0	0	0	59,4	40,2	0	0,4	0,4	0	10
16.05.2021	0,547	0	16,845	8,927	0	16,581	8,865	0	24	0	0	0	58,3	39,6	0	0,39	0,39	0	12,5
17.05.2021	0,474	0	15,302	9,225	0	15,054	9,158	0	24	0	0	0	59,5	40,2	0	0,4	0,4	0	14,5
18.05.2021	0,484	0	15,507	9,172	0	15,257	9,106	0	24	0	0	0	59,3	40,1	0	0,4	0,4	0	11,4
19.05.2021	0,509	0	15,985	8,952	0	15,731	8,889	0	24	0	0	0	58,8	39,9	0	0,4	0,4	0	10,4
20.05.2021	0,525	0	15,995	8,655	0	15,738	8,594	0	24	0	0	0	59,1	39,6	0	0,4	0,4	0	-
21.05.2021	0,499	0	15,475	8,652	0	15,229	8,594	0	24	0	0	0	58,8	39,1	0	0,4	0,4	0	14
22.05.2021	0,519	0	15,955	8,705	0	15,701	8,644	0	24	0	0	0	58,9	39,5	0	0,4	0,39	0	-
23.05.2021	0,506	0	15,785	8,952	0	15,531	8,889	0	24	0	0	0	59,2	39,8	0	0,4	0,39	0	-
Итого:	14,476	0	462,361	252,332	0	455,318	250,612	0	719,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,476																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719,3

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	664,026	21910,779	12444,224	0	21572,311	12352,446	0	32982,97	762,98	2622,07	5,02
23.05.2021	678,503	22373,146	12696,565	0	22027,625	12603,06	0	33702,27	1482,28	2622,78	5,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 12:24:17