

#130809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
5346
7769
ВКТ-9
5108
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,475	0	18,71	12,99	0	18,417	12,881	0	24	0	524288	0	58,4	42,8	0	0,49	0,26	0	-
25.04.2025	0,493	0	18,797	12,807	0	18,503	12,703	0	24	0	524288	0	58,4	42,2	0	0,49	0,28	0	-
26.04.2025	0,558	0	20,102	12,792	0	19,787	12,688	0	24	0	524288	0	58,5	42,2	0	0,49	0,26	0	-
27.04.2025	0,528	0	19,77	13,095	0	19,46	12,987	0	24	0	524288	0	58,4	42,4	0	0,49	0,23	0	-
28.04.2025	0,559	0	19,937	12,582	0	19,625	12,481	0	24	0	524288	0	58,5	42	0	0,49	0,23	0	-
29.04.2025	0,511	0	18,992	12,622	0	18,696	12,521	0	24	0	524288	0	58,3	41,8	0	0,49	0,25	0	-
30.04.2025	0,501	0	18,515	12,257	0	18,227	12,162	0	24	0	524288	0	58,2	41,5	0	0,49	0,28	0	-
01.05.2025	0,494	0	18,312	12,265	0	18,027	12,169	0	24	0	524288	0	58,3	41,5	0	0,49	0,25	0	-
02.05.2025	0,539	0	19,145	12,097	0	18,845	12,001	0	24	0	524288	0	58,4	41,7	0	0,49	0,21	0	-
03.05.2025	0,489	0	17,05	10,622	0	16,785	10,542	0	21,77	2,23	786435	32774	58,1	40,8	0	0,49	0,21	0	-
04.05.2025	0,544	0	19,28	12,225	0	18,977	12,128	0	24	0	524288	0	58,5	41,7	0	0,49	0,22	0	-
05.05.2025	0,489	0	18,187	12,3	0	17,903	12,204	0	24	0	524288	0	58,4	41,3	0	0,49	0,26	0	-
06.05.2025	0,56	0	19,665	12,077	0	19,362	11,984	0	24	0	524288	0	57,9	41,2	0	0,49	0,25	0	-
07.05.2025	0,487	0	18,085	12,402	0	17,8	12,306	0	24	0	524288	0	58,6	41,3	0	0,49	0,26	0	-
08.05.2025	0,56	0	19,13	11,737	0	18,83	11,648	0	24	0	524288	0	58,5	40,9	0	0,49	0,27	0	-
09.05.2025	0,56	0	19,167	11,83	0	18,865	11,739	0	24	0	524288	0	58,6	41,1	0	0,49	0,25	0	-
10.05.2025	0,549	0	18,857	11,772	0	18,56	11,683	0	24	0	524288	0	58,6	40,8	0	0,49	0,25	0	-
11.05.2025	0,588	0	19,763	11,915	0	19,449	11,823	0	24	0	524288	0	58,8	41,2	0	0,49	0,24	0	-
12.05.2025	0,502	0	18,162	12,132	0	17,877	12,04	0	24	0	524288	0	58,6	40,9	0	0,49	0,24	0	-
13.05.2025	0,619	0	20	11,322	0	19,684	11,236	0	24	0	524288	0	58,7	40,9	0	0,49	0,25	0	-
14.05.2025	0,54	0	18,815	11,89	0	18,519	11,799	0	24	0	524288	0	58,5	41	0	0,49	0,23	0	-
15.05.2025	0,663	0	20,938	11,525	0	20,606	11,439	0	24	0	524288	0	58,7	40,6	0	0,49	0,25	0	-
16.05.2025	0,653	0	20,872	11,677	0	20,544	11,591	0	24	0	524288	0	58,5	40,5	0	0,49	0,26	0	-
17.05.2025	0,562	0	19,207	11,795	0	18,905	11,704	0	24	0	524288	0	58,6	41,1	0	0,49	0,24	0	-
18.05.2025	0,61	0	20,193	11,82	0	19,873	11,728	0	24	0	524288	0	58,8	41,3	0	0,49	0,21	0	-
19.05.2025	0,523	0	18,41	11,917	0	18,119	11,827	0	24	0	524288	0	58,7	41	0	0,49	0,24	0	-
20.05.2025	0,488	0	17,887	12,132	0	17,605	12,039	0	24	0	524288	0	58,7	41,1	0	0,49	0,24	0	-
21.05.2025	0,517	0	18,352	11,812	0	18,063	11,72	0	24	0	524288	0	58,7	41,4	0	0,49	0,21	0	-
22.05.2025	0,496	0	17,947	11,947	0	17,663	11,854	0	24	0	524288	0	58,8	41,3	0	0,49	0,24	0	-
23.05.2025	0,548	0	18,75	11,652	0	18,453	11,563	0	24	0	524288	0	58,8	41	0	0,49	0,25	0	-
Итого:	16,205	0	570,997	362,008	0	562,029	359,19	0	717,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,205																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717,77

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	1322,089	44857,277	26295,471	0	44160,543	26092,51	0	65638,32	766,55	5030,9	1,45
23.05.2025	1338,294	45428,281	26657,488	0	44722,57	26451,699	0	66356,08	1484,32	5033,13	3,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:23:20