

Артиллерийская,53 ГВС УКЛР

**Среднесуточные значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 1.1**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
24.06.24	1.1	0,454	16,523	10,986	0,000	0,000	5,537	16,792	11,080	0,000	0,000	59,19	43,17	16,02	34,17	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.06.24	1.1	0,448	17,091	11,721	0,000	0,000	5,370	17,370	11,825	0,000	0,000	59,22	43,94	15,28	34,94	0,502	0,489	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.06.24	1.1	0,506	19,477	12,851	0,000	0,000	6,625	19,800	12,980	0,000	0,000	59,66	46,38	13,28	37,38	0,464	0,451	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
27.06.24	1.1	0,461	18,316	12,734	0,000	0,000	5,582	18,620	12,857	0,000	0,000	59,74	45,75	13,99	36,75	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.06.24	1.1	0,451	16,982	11,321	0,000	0,000	5,661	17,260	11,425	0,000	0,000	59,34	44,69	14,65	35,69	0,502	0,491	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.06.24	1.1	0,477	17,432	11,300	0,000	0,000	6,132	17,720	11,405	0,000	0,000	59,61	44,80	14,81	35,80	0,501	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.06.24	1.1	0,486	17,736	11,372	0,000	0,000	6,364	18,030	11,480	0,000	0,000	59,66	45,20	14,46	36,20	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.07.24	1.1	0,418	16,539	11,702	0,000	0,000	4,838	16,812	11,810	0,000	0,000	59,57	44,72	14,85	35,72	0,502	0,491	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.07.24	1.1	0,551	18,818	11,165	0,000	0,000	7,653	19,127	11,267	0,000	0,000	59,43	44,62	14,81	35,62	0,501	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.07.24	1.1	0,509	18,034	11,214	0,000	0,000	6,820	18,325	11,312	0,000	0,000	58,83	43,71	15,12	34,71	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.07.24	1.1	0,553	18,286	10,429	0,000	0,000	7,857	18,582	10,520	0,000	0,000	58,99	43,62	15,37	34,62	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.07.24	1.1	0,556	18,418	10,749	0,000	0,000	7,670	18,717	10,840	0,000	0,000	59,05	43,01	16,04	34,01	0,502	0,491	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.07.24	1.1	0,573	18,732	10,635	0,000	0,000	8,097	19,037	10,727	0,000	0,000	59,20	43,47	15,73	34,47	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.07.24	1.1	0,551	18,422	11,040	0,000	0,000	7,382	18,725	11,135	0,000	0,000	59,44	43,26	16,18	34,26	0,501	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.07.24	1.1	0,463	16,830	11,270	0,000	0,000	5,560	17,105	11,365	0,000	0,000	59,19	42,86	16,33	33,86	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.07.24	1.1	0,442	16,501	11,425	0,000	0,000	5,076	16,772	11,522	0,000	0,000	59,49	43,19	16,30	34,19	0,503	0,491	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.07.24	1.1	0,430	16,261	11,348	0,000	0,000	4,913	16,527	11,445	0,000	0,000	59,32	43,18	16,14	34,18	0,502	0,491	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.07.24	1.1	0,427	16,515	11,263	0,000	0,000	5,251	16,772	11,357	0,000	0,000	57,84	42,71	15,13	33,71	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.07.24	1.1	0,448	16,580	10,922	0,000	0,000	5,659	16,842	11,012	0,000	0,000	58,22	42,67	15,55	33,67	0,503	0,491	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.07.24	1.1	0,476	17,127	10,862	0,000	0,000	6,265	17,397	10,952	0,000	0,000	58,17	42,67	15,50	33,67	0,503	0,491	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.07.24	1.1	0,453	16,885	11,297	0,000	0,000	5,588	17,155	11,392	0,000	0,000	58,59	42,99	15,60	33,99	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.07.24	1.1	0,453	16,669	11,071	0,000	0,000	5,598	16,937	11,165	0,000	0,000	58,83	43,05	15,78	34,05	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.07.24	1.1	0,430	15,888	10,442	0,000	0,000	5,445	16,142	10,532	0,000	0,000	58,68	43,33	15,35	34,33	0,502	0,481	22:51	01:09	22:51	00:00	00:00	00:00	01:09	00:00	0,1,1,J	F
17.07.24	1.1	0,458	16,850	11,065	0,000	0,000	5,784	17,120	11,160	0,000	0,000	58,67	43,17	15,50	34,17	0,502	0,491	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.07.24	1.1	0,449	16,600	11,040	0,000	0,000	5,560	16,867	11,135	0,000	0,000	58,78	43,20	15,58	34,20	0,502	0,491	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.07.24	1.1	0,463	16,877	11,150	0,000	0,000	5,727	17,150	11,245	0,000	0,000	58,94	43,06	15,88	34,06	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.07.24	1.1	0,486	17,257	11,003	0,000	0,000	6,255	17,537	11,097	0,000	0,000	59,03	43,31	15,72	34,31	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.07.24	1.1	0,474	17,046	11,088	0,000	0,000	5,958	17,322	11,182	0,000	0,000	59,07	43,17	15,90	34,17	0,502	0,491	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.07.24	1.1	0,469	16,782	10,844	0,000	0,000	5,938	17,055	10,937	0,000	0,000	59,15	43,34	15,81	34,34	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.07.24	1.1	0,432	16,259	11,193	0,000	0,000	5,066	16,525	11,290	0,000	0,000	59,27	43,37	15,90	34,37	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 1.1**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	1.1	14,247	517,733	336,503	0,000	0,000	181,230	526,150	339,457	0,000	0,000	59,07	43,65	15,42	34,65	0,501	0,489	718:51	01:09	718:51	00:00	00:00	00:00	01:09	00:00	0,1,1,1	1,F
Средне	1.1	0,475	17,258	11,217	0,000	0,000	6,041	17,538	11,315	0,000	0,000	59,07	43,65	15,42	34,65	0,501	0,489	23:58	00:02	23:58	00:00	00:00	00:00	00:02	00:00	---	---
На 24.06.24	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 23.07.24	1.1	1199,593	39070,844	22507,734	0,000	0,000	16563,564	39686,574	22677,010	0,000	0,000	59,27	43,37	15,90	34,37	0,502	0,490	60033:31	4059:40	60033:31	00:00	00:00	2635:12	1424:29	00:00		

