

#28119#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)  
Абонентский номер 5346

Заводской номер счётчика 5108	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1035,875	1031,686	4.189

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#27366#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7769  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 5108  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 29.08.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2023	-	0,443	0	14,77	8,69	0	14,544	8,63	0	24	0	0	0	57,7	39,6	0	0,44	0,43	0
25.07.2023	-	0,423	0	14,53	9,055	0	14,304	8,99	0	24	0	0	0	58,2	40,1	0	0,44	0,43	0
26.07.2023	-	0,46	0	15,155	8,962	0	14,915	8,896	0	24	0	0	0	58,7	40,6	0	0,44	0,43	0
27.07.2023	-	0,446	0	14,565	8,542	0	14,337	8,482	0	24	0	0	0	58,4	39,8	0	0,44	0,43	0
28.07.2023	-	0,455	0	14,74	8,532	0	14,509	8,472	0	24	0	0	0	58,4	39,9	0	0,44	0,43	0
29.07.2023	-	0,499	0	15,437	8,357	0	15,192	8,298	0	24	0	0	0	58,9	40,1	0	0,44	0,43	0
30.07.2023	-	0,475	0	15,117	8,422	0	14,88	8,362	0	24	0	0	0	58,4	40,1	0	0,44	0,43	0
31.07.2023	-	0,437	0	14,247	8,55	0	14,019	8,488	0	24	0	0	0	59,2	40,2	0	0,44	0,43	0
01.08.2023	-	0,533	0	16,362	7,972	0	16,115	7,916	0	24	0	0	0	57,3	39,9	0	0,44	0,43	0
02.08.2023	-	0,018	0	1,182	1,142	0	1,168	1,135	0	3,4	20,62	0	32774	52	37,8	0	0,15	0,15	0
03.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,4	22,6	0	0,05	0,04	0
04.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21	22,1	0	0,05	0,05	0
05.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,7	21,8	0	0,05	0,05	0
06.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,8	21,8	0	0,05	0,04	0
07.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,5	21,6	0	0,05	0,04	0
08.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	19,2	20,6	0	0,04	0,04	0
09.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	19,4	20,4	0	0,04	0,04	0
10.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	18,6	20,1	0	0,04	0,04	0
11.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	19,2	20	0	0,05	0,05	0
12.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	18,9	20,2	0	0,04	0,04	0
13.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	19,2	20,5	0	0,04	0,04	0
14.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	19,9	20,7	0	0,04	0,04	0
15.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,4	21,2	0	0,04	0,04	0
16.08.2023	-	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	0,13	23,87	0	32774	22,2	21,9	0	0,04	0,04	0
17.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,5	22	0	0,04	0,04	0
18.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,1	22,1	0	0,05	0,04	0
19.08.2023	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	0,25	23,75	0	32774	22,2	22,1	0	0,05	0,05	0
20.08.2023	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	0,22	23,78	0	32774	22,3	22,3	0	0,06	0,05	0
21.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,2	22,3	0	0,04	0,04	0
22.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,9	22	0	0,05	0,04	0
23.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	20,6	21,7	0	0,05	0,05	0
Итого:	-	4,189	0	136,118	78,224	0	133,995	77,669	0	220	524,02	-	-	32,5	27,36	0	0,16	0,16	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 220 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.07.2023	1031,686	33743,848	19104,35	0	33219,953	18964,33	0	51975,7	744	3333,47	0
23.08.2023	1035,875	33879,965	19182,576	0	33353,949	19042	0	52195,7	964	3857,48	524,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения