

УКЛР Артиллерийская,53

Среднесуточные значения параметров теплопотребления  
Тепловая система 1. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.07.24	1.1	0,432	16,259	11,193	0,000	0,000	5,066	16,525	11,290	0,000	0,000	59,27	43,37	15,90	34,37	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.07.24	1.1	0,441	16,313	10,976	0,000	0,000	5,337	16,577	11,070	0,000	0,000	59,03	43,15	15,88	34,15	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.07.24	1.1	0,440	16,249	10,950	0,000	0,000	5,299	16,512	11,042	0,000	0,000	59,00	42,99	16,01	33,99	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.07.24	1.1	0,445	16,307	10,947	0,000	0,000	5,360	16,572	11,040	0,000	0,000	59,17	43,01	16,16	34,01	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.07.24	1.1	0,470	16,667	10,798	0,000	0,000	5,869	16,940	10,890	0,000	0,000	59,28	43,02	16,26	34,02	0,501	0,489	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.07.24	1.1	0,471	16,913	10,938	0,000	0,000	5,975	17,185	11,030	0,000	0,000	58,76	42,89	15,87	33,89	0,501	0,489	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.07.24	1.1	0,444	16,393	11,080	0,000	0,000	5,313	16,655	11,170	0,000	0,000	58,60	42,29	16,31	33,29	0,502	0,489	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.07.24	1.1	0,496	17,135	10,731	0,000	0,000	6,404	17,412	10,820	0,000	0,000	59,00	42,60	16,40	33,60	0,501	0,489	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
31.07.24	1.1	0,488	16,929	10,751	0,000	0,000	6,178	17,205	10,840	0,000	0,000	59,22	42,62	16,60	33,62	0,501	0,489	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.08.24	1.1	0,457	16,563	11,005	0,000	0,000	5,558	16,832	11,097	0,000	0,000	59,12	42,91	16,21	33,91	0,501	0,489	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.08.24	1.1	0,467	16,713	10,973	0,000	0,000	5,740	16,985	11,065	0,000	0,000	59,16	42,81	16,35	33,81	0,501	0,489	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.08.24	1.1	0,493	17,211	10,932	0,000	0,000	6,279	17,492	11,025	0,000	0,000	59,27	43,00	16,27	34,00	0,500	0,488	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.08.24	1.1	0,487	17,079	10,976	0,000	0,000	6,103	17,360	11,070	0,000	0,000	59,43	43,11	16,32	34,11	0,500	0,488	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.08.24	1.1	0,465	16,887	11,018	0,000	0,000	5,869	17,157	11,110	0,000	0,000	58,59	42,73	15,86	33,73	0,502	0,489	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.08.24	1.1	0,524	17,563	10,535	0,000	0,000	7,027	17,847	10,622	0,000	0,000	58,99	42,51	16,48	33,51	0,502	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.08.24	1.1	0,130	5,159	3,531	0,000	0,000	1,628	5,235	3,557	0,000	0,000	56,11	41,03	15,08	32,03	0,236	0,225	09:00	15:00	09:00	00:00	00:00	14:00	01:00	00:00		1,2,9,F
08.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,68	24,30	-1,62	15,30	0,073	0,066	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
09.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,01	23,40	-1,39	14,40	0,076	0,069	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
10.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,99	22,87	-0,88	13,87	0,090	0,083	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
11.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,31	22,10	-0,79	13,10	0,103	0,096	00:04	23:56	00:04	00:00	00:00	23:56	00:00	00:00		1,2,F
12.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,91	21,76	-0,85	12,76	0,091	0,084	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
13.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,68	21,54	-0,86	12,54	0,097	0,090	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
14.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,89	21,55	-0,66	12,55	0,096	0,089	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
15.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,94	21,71	-0,77	12,71	0,094	0,086	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
16.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,05	22,05	-1,00	13,05	0,088	0,082	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
17.08.24	1.1	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,002	0,003	0,000	0,000	0,000	22,30	22,35	-0,05	13,35	0,091	0,084	00:01	23:59	00:01	00:00	00:00	23:59	00:00	00:00		1,2,F
18.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,47	22,44	-0,97	13,44	0,082	0,076	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
19.08.24	1.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,21	22,49	-1,28	13,49	0,081	0,075	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00		1,2,F
20.08.24	1.1	0,495	13,179	3,036	0,000	0,000	10,143	13,358	3,052	0,000	0,000	52,38	33,97	18,41	24,97	0,226	0,218	06:36	17:26	06:36	00:00	00:00	17:26	00:00	00:00		1,2,F
21.08.24	1.1	1,005	29,703	14,389	0,000	0,000	15,315	30,220	14,535	0,000	0,000	61,17	46,82	14,35	37,82	0,496	0,484	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.08.24	1.1	0,454	19,670	15,164	0,000	0,000	4,506	20,002	15,310	0,000	0,000	60,29	45,60	14,69	36,60	0,498	0,486	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.08.24	1.1	0,497	19,811	14,323	0,000	0,000	5,488	20,147	14,460	0,000	0,000	60,41	45,38	15,03	36,38	0,498	0,486	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		



**Итоговые значения параметров теплоснабжения  
Тепловая система 1. Схема 1.1**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, Т	M2, Т	M1R, Т	M2R, Т	dM, Т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Tпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	1.1	9,601	338,703	214,246	0,000	0,000	124,457	344,223	216,098	0,000	0,000	44,80	35,14	9,67	26,14	0,329	0,319	447:41	320:21	447:41	00:00	00:00	319:21	01:00	00:00		1,2,9,F
Средне е	1.1	0,300	10,585	6,695	0,000	0,000	3,889	10,757	6,753	0,000	0,000	44,80	35,14	9,67	26,14	0,329	0,319	13:59	10:01	13:59	00:00	00:00	09:59	00:02	00:00	---	---
На 23.07.2 4	1.1	1199,16 1	39054,5 86	22496,5 41	0,000	0,000	16558,5 00	39670,0 51	22665,7 19	0,000	0,000	59,15	43,34	15,81	34,34	0,502	0,490	60009:31	4059:40	60009:31	00:00	00:00	2635:12	1424:29	00:00		
На 23.08.2 4	1.1	1208,76 2	39393,2 89	22710,7 87	0,000	0,000	16682,9 57	40014,2 73	22881,8 16	0,000	0,000	60,41	45,38	15,03	36,38	0,498	0,486	60457:12	4380:01	60457:12	00:00	00:00	2954:33	1425:29	00:00		

