

#94533#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
5346

Заводской номер счётчика 5108	Показания прибора, Гкал 20.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1222,75	1208,762	13.988

Подпись исполнителя _____



от 21.09.24 лоб.



#94532#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7769
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5108
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2024	-	0,501	0	20,34	14,575	0	19,997	14,434	0	24	0	0	0	60,7	45,9	0	0,5	0,49	0
25.08.2024	-	0,497	0	20,205	14,422	0	19,866	14,283	0	24	0	0	0	60,6	45,9	0	0,5	0,49	0
26.08.2024	-	0,48	0	19,975	14,552	0	19,642	14,413	0	24	0	0	0	60,4	45,8	0	0,5	0,49	0
27.08.2024	-	0,511	0	20,467	14,507	0	20,123	14,368	0	24	0	0	0	60,6	45,8	0	0,5	0,49	0
28.08.2024	-	0,472	0	19,87	14,717	0	19,536	14,576	0	24	0	0	0	60,6	45,8	0	0,5	0,49	0
29.08.2024	-	0,489	0	20,24	14,632	0	19,901	14,49	0	24	0	0	0	60,5	46	0	0,5	0,49	0
30.08.2024	-	0,469	0	19,872	14,605	0	19,539	14,462	0	24	0	0	0	60,6	46,2	0	0,5	0,49	0
31.08.2024	-	0,532	0	21,195	14,692	0	20,837	14,546	0	24	0	0	0	60,8	46,6	0	0,5	0,49	0
01.09.2024	-	0,56	0	21,872	14,895	0	21,503	14,747	0	24	0	0	0	60,8	46,5	0	0,5	0,49	0
02.09.2024	-	0,496	0	20,577	14,935	0	20,23	14,788	0	24	0	0	0	60,8	46,2	0	0,5	0,49	0
03.09.2024	-	0,513	0	20,958	14,985	0	20,604	14,838	0	24	0	0	0	60,7	46,2	0	0,5	0,49	0
04.09.2024	-	0,479	0	20,44	15,107	0	20,096	14,958	0	24	0	0	0	60,7	46,4	0	0,5	0,49	0
05.09.2024	-	0,487	0	20,632	15,212	0	20,284	15,062	0	24	0	0	0	60,8	46,4	0	0,5	0,49	0
06.09.2024	-	0,492	0	20,655	15,06	0	20,307	14,911	0	24	0	0	0	60,7	46,4	0	0,5	0,49	0
07.09.2024	-	0,492	0	20,782	15,185	0	20,43	15,032	0	24	0	0	0	60,9	46,8	0	0,5	0,49	0
08.09.2024	-	0,524	0	21,558	15,31	0	21,193	15,156	0	24	0	0	0	60,8	46,8	0	0,5	0,49	0
09.09.2024	-	0,463	0	20,497	15,452	0	20,156	15,3	0	24	0	0	0	60,4	46,4	0	0,5	0,49	0
10.09.2024	-	0,49	0	21,16	15,377	0	20,815	15,228	0	24	0	0	0	59,7	46,1	0	0,5	0,49	0
11.09.2024	-	0,464	0	20,732	15,552	0	20,397	15,403	0	24	0	0	0	59,5	45,7	0	0,5	0,49	0
12.09.2024	-	0,486	0	21,065	15,53	0	20,72	15,38	0	24	0	0	0	59,8	45,8	0	0,5	0,49	0
13.09.2024	-	0,524	0	21,687	15,455	0	21,331	15,306	0	24	0	0	0	60	45,8	0	0,5	0,49	0
14.09.2024	-	0,514	0	21,737	15,672	0	21,383	15,522	0	24	0	0	0	59,7	45,8	0	0,5	0,49	0
15.09.2024	-	0,482	0	21,32	15,97	0	20,971	15,815	0	24	0	0	0	59,8	45,9	0	0,5	0,49	0
16.09.2024	-	0,527	0	21,877	15,5	0	21,521	15,351	0	24	0	0	0	59,7	45,7	0	0,5	0,49	0
17.09.2024	-	0,494	0	21,31	15,657	0	20,96	15,506	0	24	0	0	0	59,9	46	0	0,5	0,49	0
18.09.2024	-	0,483	0	21,145	15,685	0	20,799	15,533	0	24	0	0	0	59,8	45,9	0	0,5	0,49	0
19.09.2024	-	0,52	0	21,837	15,667	0	21,478	15,515	0	24	0	0	0	60	46	0	0,5	0,49	0
20.09.2024	-	0,548	0	22,287	15,44	0	21,923	15,29	0	24	0	0	0	59,8	45,9	0	0,5	0,49	0
Итого:	-	13,989	0	586,292	424,348	0	576,542	420,213	0	672	0	-	-	60,32	46,1	0	0,5	0,49	0

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.08.2024	1208,762	40014,273	22881,816	0	39393,289	22710,787	0	60457,2	447,68	4380,02	320,35
20.09.2024	1222,75	40600,574	23306,17	0	39969,832	23130,998	0	61129,2	1119,68	4380,02	320,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения