

#34837#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7769
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5108
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2023 | 0,533 | 0 | 14,882 | 6,997 | 0 | 14,638 | 6,949 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 39,4 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | - |
| 25.09.2023 | 0,438 | 0 | 13,032 | 7,207 | 0 | 12,817 | 7,159 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 39,1 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 26.09.2023 | 0,416 | 0 | 12,675 | 6,482 | 0 | 12,477 | 6,437 | 0 | 23,6 | 0,4 | 0 | 32774 | 58,2 | 39,6 | 0 | 0,39 | 0,38 | 0 | - |
| 27.09.2023 | 0,419 | 0 | 13,49 | 7,272 | 0 | 13,291 | 7,225 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 38,6 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 28.09.2023 | 0,415 | 0 | 13,41 | 7,347 | 0 | 13,212 | 7,3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 38,2 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 29.09.2023 | 0,43 | 0 | 13,645 | 7,242 | 0 | 13,443 | 7,196 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 38,1 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 30.09.2023 | 0,466 | 0 | 14,142 | 6,937 | 0 | 13,932 | 6,894 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 37,9 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 01.10.2023 | 0,546 | 0 | 15,78 | 6,965 | 0 | 15,542 | 6,92 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 38,1 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 02.10.2023 | 0,443 | 0 | 13,857 | 7,282 | 0 | 13,652 | 7,237 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 37,8 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 03.10.2023 | 0,449 | 0 | 13,63 | 6,77 | 0 | 13,428 | 6,729 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 37,2 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 04.10.2023 | 0,434 | 0 | 13,37 | 6,887 | 0 | 13,173 | 6,847 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 36,8 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 05.10.2023 | 0,474 | 0 | 14,135 | 6,727 | 0 | 13,928 | 6,689 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 36,4 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 06.10.2023 | 0,449 | 0 | 13,61 | 6,722 | 0 | 13,412 | 6,684 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 36,2 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 07.10.2023 | 0,459 | 0 | 13,85 | 6,755 | 0 | 13,649 | 6,717 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 36,2 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 08.10.2023 | 0,514 | 0 | 14,85 | 6,637 | 0 | 14,632 | 6,6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 36,1 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 09.10.2023 | 0,461 | 0 | 13,777 | 6,687 | 0 | 13,577 | 6,651 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 35,7 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 10.10.2023 | 0,464 | 0 | 13,832 | 6,757 | 0 | 13,63 | 6,72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 35,7 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 11.10.2023 | 0,485 | 0 | 14,175 | 6,665 | 0 | 13,966 | 6,628 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 35,7 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 12.10.2023 | 0,482 | 0 | 14,142 | 6,435 | 0 | 13,939 | 6,4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 35,5 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 13.10.2023 | 0,448 | 0 | 13,57 | 6,612 | 0 | 13,371 | 6,573 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 36,9 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 14.10.2023 | 0,527 | 0 | 15,18 | 6,462 | 0 | 14,956 | 6,422 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 37,7 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 15.10.2023 | 0,499 | 0 | 14,882 | 6,805 | 0 | 14,665 | 6,763 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 37,4 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 16.10.2023 | 0,424 | 0 | 13,435 | 6,89 | 0 | 13,24 | 6,847 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37,9 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 17.10.2023 | 0,436 | 0 | 13,467 | 6,715 | 0 | 13,27 | 6,672 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 38 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 18.10.2023 | 0,456 | 0 | 13,807 | 6,502 | 0 | 13,605 | 6,461 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 37,9 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 19.10.2023 | 0,425 | 0 | 13,24 | 6,732 | 0 | 13,044 | 6,689 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 38,2 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 20.10.2023 | 0,594 | 0 | 22,348 | 13,058 | 0 | 22,01 | 12,935 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 45 | 0 | 0,41 | 0,4 | 0 | - |
| 21.10.2023 | 0,67 | 0 | 22,265 | 10,715 | 0 | 21,943 | 10,626 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 42,8 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 22.10.2023 | 0,662 | 0 | 22,363 | 10,977 | 0 | 22,041 | 10,886 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 42,8 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| 23.10.2023 | 0,593 | 0 | 20,895 | 10,877 | 0 | 20,601 | 10,79 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 42,2 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | - |
| Итого: | 14,511 | 0 | 449,736 | 223,118 | 0 | 443,084 | 221,646 | 0 | 719,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719,6

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 23.09.2023 | 1046,912 | 34211,117 | 19364,869 | 0 | 33679,602 | 19222,99 | 0 | 52766,7 | 571 | 4030,48 | 197 |
| 23.10.2023 | 1061,425 | 34660,859 | 19587,996 | 0 | 34122,688 | 19444,635 | 0 | 53486,3 | 1290,6 | 4030,88 | 197,4 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 30.10.2023 13:24:00