

#101742#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
5346

| Заводской номер счётчика 5108 | Показания прибора, Гкал 23.11.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1241,792 | 1229,971 | 11.821 |

Подпись исполнителя _____



#101741#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7769
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5108
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 24.10.2024 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 798723 | 32768 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 25.10.2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 798723 | 32768 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 26.10.2024 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 798723 | 32768 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 27.10.2024 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 798723 | 32768 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 28.10.2024 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 798723 | 32768 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 29.10.2024 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 798723 | 32768 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 30.10.2024 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 798723 | 32768 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 31.10.2024 | 9,6 | 0,303 | 0 | 12,143 | 8,115 | 0 | 11,945 | 8,034 | 0 | 12,05 | 11,95 | 798723 | 32768 | 59,6 | 46,5 | 0 | 0,5 | 0,38 | 0 |
| 01.11.2024 | - | 0,464 | 0 | 21,115 | 15,942 | 0 | 20,777 | 15,791 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 45,5 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 02.11.2024 | - | 0,492 | 0 | 21,552 | 15,785 | 0 | 21,204 | 15,632 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 45,9 | 0 | 0,5 | 0,48 | 0 |
| 03.11.2024 | - | 0,543 | 0 | 22,395 | 15,592 | 0 | 22,033 | 15,443 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 45,7 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 04.11.2024 | - | 0,494 | 0 | 21,877 | 16,105 | 0 | 21,524 | 15,949 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 46 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 05.11.2024 | - | 0,478 | 0 | 21,23 | 15,77 | 0 | 20,888 | 15,62 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 45,6 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 06.11.2024 | - | 0,476 | 0 | 21,19 | 15,762 | 0 | 20,85 | 15,613 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 45,5 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 07.11.2024 | - | 0,523 | 0 | 21,84 | 15,392 | 0 | 21,489 | 15,247 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 45,5 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 08.11.2024 | - | 0,476 | 0 | 21,125 | 15,657 | 0 | 20,787 | 15,509 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 45,4 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 09.11.2024 | - | 0,494 | 0 | 21,552 | 15,782 | 0 | 21,206 | 15,632 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 45,6 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 10.11.2024 | - | 0,521 | 0 | 22,073 | 15,832 | 0 | 21,716 | 15,682 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 45,6 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 11.11.2024 | - | 0,447 | 0 | 20,57 | 15,842 | 0 | 20,24 | 15,694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 45,2 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0 |
| 12.11.2024 | - | 0,472 | 0 | 22,465 | 17,412 | 0 | 22,1 | 17,24 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59,5 | 46,4 | 0 | 0,49 | 0,48 | 0 |
| 13.11.2024 | - | 0,501 | 0 | 24,935 | 19,625 | 0 | 24,527 | 19,423 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 47,4 | 0 | 0,49 | 0,47 | 0 |
| 14.11.2024 | - | 0,461 | 0 | 24,35 | 19,725 | 0 | 23,958 | 19,524 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 47 | 0 | 0,49 | 0,47 | 0 |
| 15.11.2024 | - | 0,526 | 0 | 25,648 | 19,802 | 0 | 25,231 | 19,599 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 47,2 | 0 | 0,49 | 0,47 | 0 |
| 16.11.2024 | - | 0,557 | 0 | 26,058 | 19,637 | 0 | 25,632 | 19,436 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 47,2 | 0 | 0,49 | 0,47 | 0 |
| 17.11.2024 | - | 0,553 | 0 | 26,2 | 19,885 | 0 | 25,774 | 19,682 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 47,2 | 0 | 0,49 | 0,47 | 0 |
| 18.11.2024 | - | 0,525 | 0 | 25,35 | 19,427 | 0 | 24,942 | 19,231 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 46,9 | 0 | 0,49 | 0,47 | 0 |
| 19.11.2024 | - | 0,485 | 0 | 24,668 | 19,182 | 0 | 24,274 | 18,985 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47,3 | 0 | 0,49 | 0,47 | 0 |
| 20.11.2024 | - | 0,522 | 0 | 25,43 | 19,052 | 0 | 25,032 | 18,86 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 46,9 | 0 | 0,49 | 0,48 | 0 |
| 21.11.2024 | - | 0,492 | 0 | 25,12 | 19,212 | 0 | 24,736 | 19,023 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 46,3 | 0 | 0,49 | 0,47 | 0 |
| 22.11.2024 | - | 0,498 | 0 | 24,943 | 19,175 | 0 | 24,547 | 18,979 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 47,1 | 0 | 0,49 | 0,47 | 0 |
| 23.11.2024 | - | 0,518 | 0 | 25,285 | 19 | 0 | 24,888 | 18,807 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 47 | 0 | 0,49 | 0,47 | 0 |
| Итого: | 9,4 | 11,821 | 0 | 549,114 | 412,71 | 0 | 540,3 | 408,635 | 0 | 564,05 | 179,95 | - | - | 45,83 | 35,87 | 0 | 0,5 | 0,44 | 0 |

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

564,05 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | TNar, ч | Ttn, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|---------|---------|--------|
| 23.10.2024 | 1229,971 | 40896,18 | 23514,42 | 0 | 40260,633 | 23337,289 | 0 | 61452,02 | 274,82 | 4849,2 | 469,18 |
| 23.11.2024 | 1241,792 | 41445,293 | 23927,139 | 0 | 40800,934 | 23745,924 | 0 | 62016,07 | 838,87 | 5029,15 | 649,13 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
