

#112452#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7769
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5108
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,502	0	23,713	17,612	0	23,35	17,447	0	24	0	0	0	57,6	45,3	0	0,49	0,48	0	1,8
25.12.2024	0,551	0	24,753	17,505	0	24,375	17,339	0	24	0	0	0	57,6	45,4	0	0,49	0,48	0	2,1
26.12.2024	0,497	0	23,72	17,835	0	23,358	17,669	0	24	0	0	0	57,6	45,1	0	0,49	0,48	0	3,8
27.12.2024	0,475	0	23,66	18,13	0	23,301	17,959	0	24	0	0	0	57,4	45,4	0	0,49	0,48	0	5,3
28.12.2024	0,536	0	24,188	17,287	0	23,82	17,126	0	24	0	0	0	57,4	45,1	0	0,49	0,48	0	4,3
29.12.2024	0,553	0	24,408	17,222	0	24,034	17,061	0	24	0	0	0	57,7	45,2	0	0,49	0,48	0	3,9
30.12.2024	0,582	0	24,98	17,412	0	24,597	17,252	0	24	0	0	0	57,8	44,8	0	0,49	0,48	0	4,8
31.12.2024	0,659	0	26,683	17,352	0	26,276	17,193	0	24	0	0	0	57,5	44,8	0	0,49	0,47	0	5,5
01.01.2025	0,435	0	22	17,512	0	21,67	17,358	0	24	0	0	0	57,1	44	0	0,49	0,48	0	4,2
02.01.2025	0,525	0	23,498	16,955	0	23,143	16,804	0	24	0	0	0	57,3	44,2	0	0,49	0,48	0	4
03.01.2025	0,524	0	23,603	17,127	0	23,242	16,971	0	24	0	0	0	57,6	44,7	0	0,49	0,48	0	-0,5
04.01.2025	0,505	0	23,298	17,26	0	22,942	17,102	0	24	0	0	0	57,6	44,6	0	0,49	0,48	0	-0,9
05.01.2025	0,496	0	23,233	17,46	0	22,877	17,3	0	24	0	0	0	57,7	44,7	0	0,49	0,48	0	-1,8
06.01.2025	0,525	0	23,778	17,307	0	23,414	17,148	0	24	0	0	0	57,7	44,8	0	0,49	0,48	0	-1,4
07.01.2025	0,488	0	22,97	17,202	0	22,622	17,046	0	24	0	0	0	57,4	44,5	0	0,49	0,48	0	4,9
08.01.2025	0,598	0	24,938	16,952	0	24,554	16,797	0	24	0	0	0	57,9	44,8	0	0,49	0,47	0	2,3
09.01.2025	0,508	0	23,173	17,032	0	22,818	16,877	0	24	0	0	0	57,7	44,7	0	0,49	0,48	0	0,7
10.01.2025	0,521	0	23,153	16,595	0	22,804	16,447	0	24	0	0	0	57,2	44,1	0	0,49	0,48	0	-
11.01.2025	0,516	0	22,618	16,15	0	22,277	16,009	0	24	0	0	0	57,2	43,8	0	0,49	0,48	0	-
12.01.2025	0,544	0	23,4	16,32	0	23,045	16,173	0	24	0	0	0	57,4	44,3	0	0,49	0,48	0	-
13.01.2025	0,516	0	22,363	15,867	0	22,024	15,728	0	24	0	0	2	57,4	43,9	0	0,49	0,48	0	-
14.01.2025	0,519	0	21,92	15,505	0	21,587	15,373	0	24	0	0	0	57,4	43,2	0	0,49	0,48	0	-
15.01.2025	0,537	0	22,533	15,495	0	22,191	15,359	0	24	0	0	0	57,4	43,9	0	0,49	0,48	0	-
16.01.2025	0,524	0	22,15	15,452	0	21,814	15,318	0	24	0	0	0	57,4	43,7	0	0,49	0,48	0	-
17.01.2025	0,505	0	21,482	15,205	0	21,157	15,075	0	24	0	0	0	57,4	43,4	0	0,49	0,48	0	-
18.01.2025	0,553	0	22,6	15,19	0	22,257	15,057	0	24	0	0	0	57,4	43,8	0	0,49	0,48	0	-
19.01.2025	0,565	0	23,06	15,555	0	22,706	15,416	0	24	0	0	0	57,8	44,2	0	0,49	0,48	0	-
20.01.2025	0,519	0	21,903	15,277	0	21,567	15,142	0	24	0	0	0	57,7	44,1	0	0,49	0,48	0	-
21.01.2025	0,497	0	21,39	15,217	0	21,064	15,083	0	24	0	0	0	57,6	43,9	0	0,49	0,48	0	-
22.01.2025	0,512	0	21,64	15,02	0	21,31	14,886	0	24	0	0	0	57,6	44,2	0	0,49	0,48	0	-
23.01.2025	0,498	0	21,297	15,117	0	20,973	14,986	0	24	0	0	0	57,6	43,7	0	0,49	0,48	0	-
Итого:	16,285	0	718,105	513,127	0	707,169	508,501	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,285																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.12.2024	1257,631	42212,977	24499,68	0	41556,801	24312,852	0	62736,07	744	5029,15	0
23.01.2025	1273,916	42931,074	25012,814	0	42263,969	24821,352	0	63480,07	1488	5029,15	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 15:34:17