

#75609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (Отоп)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3642
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070175
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2024 | 1,491 | 215,94 | 216,31 | 213,98 | 214,87 | -0,89 | 24 | 0 | 0 | 43,5 | 36,5 | 6,98 | 0 | 0 | - |
| 25.02.2024 | 1,592 | 215,4 | 215,95 | 213,26 | 214,42 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 45,2 | 37,7 | 7,49 | 0 | 0 | - |
| 26.02.2024 | 1,447 | 215,99 | 216,43 | 214,01 | 214,99 | -0,98 | 24 | 0 | 0 | 43,4 | 36,7 | 6,78 | 0 | 0 | - |
| 27.02.2024 | 1,436 | 215,9 | 216,35 | 213,94 | 214,91 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 43,2 | 36,5 | 6,74 | 0 | 0 | - |
| 28.02.2024 | 1,493 | 215,16 | 215,56 | 213,2 | 214,12 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 43,7 | 36,6 | 7,03 | 0 | 0 | - |
| 29.02.2024 | 1,743 | 215,91 | 216,49 | 213,6 | 214,89 | -1,29 | 24 | 0 | 0 | 46,9 | 38,7 | 8,19 | 0 | 0 | - |
| 01.03.2024 | 1,508 | 215,89 | 216,31 | 213,84 | 214,87 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 44,3 | 37,2 | 7,06 | 0 | 0 | - |
| 02.03.2024 | 1,404 | 214,64 | 215,02 | 212,72 | 213,58 | -0,86 | 24 | 0 | 0 | 42,8 | 36,2 | 6,62 | 0 | 0 | - |
| 03.03.2024 | 1,448 | 215,54 | 215,94 | 213,56 | 214,5 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 43,4 | 36,6 | 6,79 | 0 | 0 | - |
| 04.03.2024 | 1,742 | 215,92 | 216,53 | 213,65 | 214,97 | -1,32 | 24 | 0 | 0 | 46,6 | 38,4 | 8,18 | 0 | 0 | - |
| 05.03.2024 | 1,935 | 215,27 | 215,89 | 212,8 | 214,24 | -1,44 | 24 | 0 | 0 | 48,7 | 39,6 | 9,11 | 0 | 0 | - |
| 06.03.2024 | 1,889 | 215,69 | 216,31 | 213,27 | 214,68 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 48,3 | 39,4 | 8,87 | 0 | 0 | - |
| 07.03.2024 | 2,029 | 215,72 | 216,46 | 213,15 | 214,74 | -1,59 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 40,3 | 9,54 | 0 | 0 | - |
| 08.03.2024 | 1,996 | 214,72 | 215,53 | 212,17 | 213,85 | -1,68 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 40,4 | 9,43 | 0 | 0 | - |
| 09.03.2024 | 2,192 | 215,52 | 216,4 | 212,77 | 214,59 | -1,82 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 41,5 | 10,31 | 0 | 0 | - |
| 10.03.2024 | 2,239 | 215,11 | 216,04 | 212,28 | 214,2 | -1,92 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 42 | 10,58 | 0 | 0 | - |
| 11.03.2024 | 2,033 | 213,43 | 214,25 | 210,84 | 212,55 | -1,71 | 24 | 0 | 0 | 50,2 | 40,5 | 9,66 | 0 | 0 | - |
| 12.03.2024 | 2,014 | 213,9 | 214,76 | 211,36 | 213,08 | -1,72 | 24 | 0 | 0 | 49,9 | 40,4 | 9,56 | 0 | 0 | - |
| 13.03.2024 | 1,742 | 214,16 | 214,89 | 211,9 | 213,31 | -1,41 | 24 | 0 | 0 | 47 | 38,8 | 8,24 | 0 | 0 | - |
| 14.03.2024 | 1,449 | 213,44 | 213,78 | 211,4 | 212,36 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 43,6 | 36,7 | 6,87 | 0 | 0 | - |
| 15.03.2024 | 1,373 | 223,56 | 224 | 221,57 | 222,51 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 42,5 | 36,3 | 6,21 | 0 | 0 | - |
| 16.03.2024 | 1,341 | 214,79 | 215,27 | 212,87 | 213,83 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 42,4 | 36 | 6,31 | 0 | 0 | - |
| 17.03.2024 | 1,769 | 213,53 | 214,23 | 211,27 | 212,67 | -1,4 | 24 | 0 | 0 | 46,8 | 38,4 | 8,39 | 0 | 0 | - |
| 18.03.2024 | 2,139 | 214,1 | 214,97 | 211,38 | 213,15 | -1,77 | 24 | 0 | 0 | 51,6 | 41,5 | 10,13 | 0 | 0 | - |
| 19.03.2024 | 1,968 | 222,75 | 223,58 | 220,15 | 221,78 | -1,63 | 24 | 0 | 0 | 49,4 | 40,4 | 8,96 | 0 | 0 | - |
| 20.03.2024 | 1,776 | 211 | 211,59 | 208,71 | 210 | -1,29 | 24 | 0 | 0 | 47,5 | 39 | 8,52 | 0 | 0 | - |
| 21.03.2024 | 1,586 | 214,18 | 214,62 | 212,06 | 213,18 | -1,12 | 24 | 0 | 0 | 44,9 | 37,4 | 7,49 | 0 | 0 | - |
| 22.03.2024 | 1,566 | 214,64 | 215,13 | 212,54 | 213,69 | -1,15 | 24 | 0 | 0 | 44,7 | 37,3 | 7,38 | 0 | 0 | - |
| 23.03.2024 | 1,451 | 214,59 | 214,98 | 212,67 | 213,54 | -0,87 | 24 | 0 | 0 | 43,3 | 36,5 | 6,84 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 49,791 | 6246,39 | 6263,57 | 6180,92 | 6218,07 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 49,791 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.02.2024 | 2127,534 | 312688,52 | 312471,4 | 309159,98 | 309868,82 |
| 23.03.2024 | 2177,325 | 318934,91 | 318734,97 | 315340,9 | 316086,89 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:44:19