

#296767#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (Отоп)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3642
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070175
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2026	1,435	207,92	210,85	206	209,53	-3,53	24	0	0	42,9	36	6,98	0	0	-
25.03.2026	1,403	208,51	211,36	206,59	209,93	-3,34	24	0	0	43	36,1	6,82	0	0	-
26.03.2026	1,453	207,83	210,63	205,91	209,28	-3,37	24	0	0	43	36	7,06	0	0	-
27.03.2026	1,6	208,31	211,23	206,34	209,88	-3,54	24	0	0	44,2	36,5	7,77	0	0	-
28.03.2026	1,682	209,52	212,36	207,41	210,95	-3,54	24	0	0	45,3	37,2	8,13	0	0	-
29.03.2026	1,504	208,38	211,22	206,46	209,89	-3,43	24	0	0	43,1	35,8	7,29	0	0	-
30.03.2026	1,524	208,53	211,29	206,61	209,95	-3,34	24	0	0	43,6	36,2	7,39	0	0	-
31.03.2026	1,539	209,15	212,12	207,26	210,8	-3,54	24	0	0	43,5	36,1	7,44	0	0	-
01.04.2026	1,706	208,98	211,92	206,91	210,48	-3,57	24	0	0	45,5	37,2	8,27	0	0	-
02.04.2026	1,711	209,3	212,24	207,21	210,8	-3,59	24	0	0	45,8	37,5	8,28	0	0	-
03.04.2026	1,575	209,5	212,3	207,55	210,95	-3,4	24	0	0	43,9	36,3	7,62	0	0	-
04.04.2026	1,643	208,85	211,82	206,85	210,46	-3,61	24	0	0	44,7	36,8	7,96	0	0	-
05.04.2026	1,53	209	211,73	207,11	210,42	-3,31	24	0	0	43,5	36,1	7,4	0	0	-
06.04.2026	1,524	209,46	212,27	207,6	210,96	-3,36	24	0	0	43	35,7	7,37	0	0	-
07.04.2026	1,776	208,95	211,92	206,84	210,49	-3,65	24	0	0	45,6	36,9	8,62	0	0	-
08.04.2026	2,057	209,88	212,92	207,45	211,3	-3,85	24	0	0	49,1	39,1	9,94	0	0	-
09.04.2026	2,029	210,61	213,8	208,23	212,22	-3,99	24	0	0	48,8	39	9,76	0	0	-
10.04.2026	1,781	209,16	212,07	207,03	210,64	-3,61	24	0	0	46	37,4	8,61	0	0	-
11.04.2026	1,604	209,01	211,96	207,05	210,61	-3,56	24	0	0	44,2	36,4	7,77	0	0	-
12.04.2026	1,497	209,33	212,18	207,4	210,89	-3,49	24	0	0	43,2	35,9	7,24	0	0	-
13.04.2026	1,467	208,67	211,33	206,77	210,03	-3,26	24	0	0	42,9	35,8	7,11	0	0	-
14.04.2026	1,425	208,67	211,38	206,83	210,04	-3,21	24	0	0	42,7	35,8	6,92	0	0	-
15.04.2026	1,396	209,3	212,07	207,43	210,67	-3,24	24	0	0	42,6	35,8	6,76	0	0	-
16.04.2026	1,488	208,05	210,98	206,14	209,6	-3,46	24	0	0	43,5	36,3	7,24	0	0	-
17.04.2026	1,532	208,27	211,07	206,34	209,72	-3,38	24	0	0	43,7	36,3	7,43	0	0	-
18.04.2026	1,464	208,89	211,71	207,01	210,34	-3,33	24	0	0	43,1	36	7,08	0	0	-
Итого:	41,345	5432,03	5506,73	5380,33	5470,83	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,345														

Общее время работы системы, ч 624

Период нормальной работы системы, ч 624

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2026	11,469	1503,56	1525,77	1489,45	1516,18
18.04.2026	52,814	6935,59	7032,5	6869,78	6987,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 12:55:50