

#8909#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (Отоп)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3642
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070175
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,576	280,44	278,82	277,68	276,7	0,98	24	0	0	45,2	39,5	5,69	0	0	4
25.04.2021	1,66	279,59	278,01	276,71	275,85	0,86	24	0	0	46,1	40,1	6,01	0	0	3,7
26.04.2021	1,879	281,22	279,45	278,03	277,05	0,98	24	0	0	48,6	41,8	6,78	0	0	2,9
27.04.2021	1,742	280,69	279,01	277,66	276,72	0,94	24	0	0	47,3	41	6,29	0	0	4,1
28.04.2021	1,579	279,51	277,83	276,73	275,7	1,03	24	0	0	45,3	39,6	5,72	0	0	6,7
29.04.2021	1,353	280,31	278,95	277,82	277,03	0,79	24	0	0	42,7	37,9	4,88	0	0	9,3
30.04.2021	0,644	135,47	134,72	134,31	133,79	0,52	24	0	0	42,5	37,7	4,8	0	0	-
Итого:	10,433	1817,23	1806,79	1798,94	1792,84	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,433														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1121,903	176518,36	175162,32	174557,36	173697,44
30.04.2021	1132,336	178335,59	176969,11	176356,3	175490,28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 10:49:46