

#98993#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (Отоп)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3642
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070175
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	0,421	80,13	76,25	79,48	75,76	3,72	24	0	0	41,1	36,8	4,28	0	0	-
09.10.2024	1,386	257,27	257,78	254,99	255,99	-1	24	0	0	42,6	37,2	5,44	0	0	-
10.10.2024	1,247	224,62	225	222,59	223,48	-0,89	24	0	0	42,7	37,1	5,61	0	0	-
11.10.2024	1,26	223,96	224,31	222,04	222,87	-0,83	24	0	0	42,4	36,8	5,69	0	0	-
12.10.2024	1,328	225,97	226,36	224	224,92	-0,92	24	0	0	42,9	36,9	5,94	0	0	-
13.10.2024	1,327	227,88	228,24	225,91	226,8	-0,89	24	0	0	42,5	36,6	5,9	0	0	-
14.10.2024	1,35	228,92	229,35	226,91	227,91	-1	24	0	0	42,8	36,8	5,95	0	0	-
15.10.2024	1,32	228,13	228,48	226,19	227,04	-0,85	24	0	0	42,6	36,7	5,85	0	0	-
16.10.2024	1,353	229,27	229,65	227,24	228,18	-0,94	24	0	0	42,7	36,7	5,96	0	0	-
17.10.2024	1,376	229,95	230,4	227,92	228,89	-0,97	24	0	0	43	36,9	6,05	0	0	-
18.10.2024	1,341	229,57	229,98	227,56	228,51	-0,95	24	0	0	42,7	36,8	5,9	0	0	-
19.10.2024	1,337	230,76	231,1	228,71	229,59	-0,88	24	0	0	42,6	36,8	5,86	0	0	-
20.10.2024	1,36	231,28	231,58	229,18	230,08	-0,9	24	0	0	43	37	5,96	0	0	-
21.10.2024	1,324	230,91	231,33	228,92	229,89	-0,97	24	0	0	42,6	36,8	5,8	0	0	-
22.10.2024	1,315	232,15	232,56	229,99	230,89	-0,9	24	0	0	43,2	37,5	5,73	0	0	-
23.10.2024	1,285	232	232,37	229,84	230,71	-0,87	24	0	0	42,9	37,3	5,6	0	0	-
Итого:	20,33	3542,77	3544,74	3511,47	3521,51	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,33														

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
07.10.2024	2220,894	325624,32	325440,47	321967,38	322746,56
23.10.2024	2241,224	329167,09	328985,21	325478,85	326268,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 10:50:24