

#49450#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (Отоп)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3642
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070175
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2023 | 1,248 | 199,61 | 200,14 | 197,87 | 198,9 | -1,03 | 24 | 0 | 0 | 42,5 | 36,2 | 6,31 | 0 | 0 | - |
| 25.10.2023 | 1,267 | 198,72 | 199,25 | 197,04 | 198,05 | -1,01 | 24 | 0 | 0 | 42,3 | 35,8 | 6,44 | 0 | 0 | - |
| 26.10.2023 | 1,457 | 188,9 | 186,91 | 187,07 | 185,58 | 1,49 | 24 | 0 | 0 | 45,4 | 37,6 | 7,79 | 0 | 0 | - |
| 27.10.2023 | 1,613 | 196,39 | 197,58 | 194,29 | 196,14 | -1,85 | 24 | 0 | 0 | 46,8 | 38,5 | 8,32 | 0 | 0 | - |
| 28.10.2023 | 1,672 | 198,26 | 199,27 | 196,1 | 197,83 | -1,73 | 24 | 0 | 0 | 47,2 | 38,6 | 8,55 | 0 | 0 | - |
| 29.10.2023 | 1,756 | 198,07 | 199,13 | 195,86 | 197,67 | -1,81 | 24 | 0 | 0 | 48,2 | 39,2 | 8,98 | 0 | 0 | - |
| 30.10.2023 | 1,297 | 198,42 | 199,25 | 196,7 | 198,04 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 42,8 | 36,2 | 6,6 | 0 | 0 | - |
| 31.10.2023 | 1,274 | 199,22 | 199,98 | 197,44 | 198,75 | -1,31 | 24 | 0 | 0 | 42,8 | 36,3 | 6,47 | 0 | 0 | - |
| 01.11.2023 | 1,265 | 196,42 | 197,21 | 194,74 | 196,01 | -1,27 | 24 | 0 | 0 | 42,2 | 35,7 | 6,51 | 0 | 0 | - |
| 02.11.2023 | 1,359 | 196,3 | 197,17 | 194,49 | 195,87 | -1,38 | 24 | 0 | 0 | 43,5 | 36,5 | 6,99 | 0 | 0 | - |
| 03.11.2023 | 1,237 | 194,57 | 195,31 | 192,89 | 194,11 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 42,2 | 35,8 | 6,4 | 0 | 0 | - |
| 04.11.2023 | 1,253 | 195,01 | 195,65 | 193,33 | 194,45 | -1,12 | 24 | 0 | 0 | 42,4 | 35,9 | 6,5 | 0 | 0 | - |
| 05.11.2023 | 1,346 | 196,3 | 197,18 | 194,54 | 195,92 | -1,38 | 24 | 0 | 0 | 43,3 | 36,4 | 6,94 | 0 | 0 | - |
| 06.11.2023 | 1,295 | 196,84 | 197,53 | 195,16 | 196,33 | -1,17 | 24 | 0 | 0 | 42,7 | 36 | 6,65 | 0 | 0 | - |
| 07.11.2023 | 1,312 | 196,28 | 197,08 | 194,6 | 195,88 | -1,28 | 24 | 0 | 0 | 42,8 | 36 | 6,74 | 0 | 0 | - |
| 08.11.2023 | 1,31 | 196,87 | 197,6 | 195,18 | 196,39 | -1,21 | 24 | 0 | 0 | 42,6 | 35,9 | 6,73 | 0 | 0 | - |
| 09.11.2023 | 1,304 | 195,7 | 196,42 | 194,01 | 195,21 | -1,2 | 24 | 0 | 0 | 42,4 | 35,6 | 6,73 | 0 | 0 | - |
| 10.11.2023 | 1,309 | 198,71 | 199,44 | 197,02 | 198,24 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 42,4 | 35,7 | 6,67 | 0 | 0 | - |
| 11.11.2023 | 1,3 | 198,5 | 199,24 | 196,82 | 198,04 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 42,4 | 35,8 | 6,62 | 0 | 0 | - |
| 12.11.2023 | 1,35 | 198,47 | 199,34 | 196,65 | 198,14 | -1,49 | 24 | 0 | 0 | 43,1 | 36,3 | 6,88 | 0 | 0 | - |
| 13.11.2023 | 1,412 | 200,63 | 201,51 | 198,71 | 200,22 | -1,51 | 24 | 0 | 0 | 43,7 | 36,6 | 7,11 | 0 | 0 | - |
| 14.11.2023 | 1,7 | 203,74 | 204,56 | 201,54 | 203,03 | -1,49 | 24 | 0 | 0 | 46,9 | 38,5 | 8,46 | 0 | 0 | - |
| 15.11.2023 | 1,788 | 207,2 | 208,02 | 204,9 | 206,5 | -1,6 | 24 | 0 | 0 | 47,7 | 39 | 8,75 | 0 | 0 | - |
| 16.11.2023 | 1,873 | 203,21 | 204,01 | 200,87 | 202,45 | -1,58 | 24 | 0 | 0 | 48,9 | 39,5 | 9,35 | 0 | 0 | - |
| 17.11.2023 | 1,68 | 150,33 | 153,36 | 148,4 | 152,14 | -3,74 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 40,3 | 11,5 | 0 | 0 | - |
| 18.11.2023 | 2,09 | 197,44 | 198,6 | 194,91 | 196,92 | -2,01 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 41 | 10,76 | 0 | 0 | - |
| 19.11.2023 | 2,072 | 198,69 | 199,84 | 196,24 | 198,16 | -1,92 | 24 | 0 | 0 | 51,4 | 40,8 | 10,58 | 0 | 0 | - |
| 20.11.2023 | 2,094 | 199,67 | 200,71 | 197,12 | 199,03 | -1,91 | 24 | 0 | 0 | 51,5 | 40,8 | 10,64 | 0 | 0 | - |
| 21.11.2023 | 2,403 | 201,81 | 202,86 | 198,94 | 201,1 | -2,16 | 24 | 0 | 0 | 54,6 | 42,4 | 12,11 | 0 | 0 | - |
| 22.11.2023 | 2,398 | 199,5 | 200,66 | 196,6 | 198,84 | -2,24 | 24 | 0 | 0 | 55,4 | 43,2 | 12,22 | 0 | 0 | - |
| 23.11.2023 | 1,944 | 199,91 | 200,7 | 197,52 | 199,14 | -1,62 | 24 | 0 | 0 | 49,4 | 39,6 | 9,86 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 48,678 | 6099,69 | 6125,51 | 6037,55 | 6083,08 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 48,678 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.10.2023 | 1877,128 | 287816,07 | 287479,3 | 284595 | 285076,18 |
| 23.11.2023 | 1925,806 | 293915,76 | 293604,81 | 290632,55 | 291159,26 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 7:23:24