

#112440#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 67-77, Калининград (Отоп)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3642
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070175
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 1,895 | 231,07 | 231,76 | 228,48 | 230,03 | -1,55 | 24 | 0 | 0 | 48 | 39,7 | 8,31 | 0 | 0 | 1,8 |
| 25.12.2024 | 1,956 | 231,34 | 232,11 | 228,73 | 230,27 | -1,54 | 24 | 0 | 0 | 48,7 | 40,2 | 8,56 | 0 | 0 | 2,1 |
| 26.12.2024 | 1,893 | 231,89 | 232,62 | 229,31 | 230,9 | -1,59 | 24 | 0 | 0 | 47,9 | 39,7 | 8,28 | 0 | 0 | 3,8 |
| 27.12.2024 | 1,704 | 230,88 | 231,47 | 228,54 | 229,79 | -1,25 | 24 | 0 | 0 | 46 | 38,6 | 7,48 | 0 | 0 | 5,3 |
| 28.12.2024 | 1,695 | 231,1 | 231,7 | 228,77 | 230,02 | -1,25 | 24 | 0 | 0 | 45,7 | 38,3 | 7,43 | 0 | 0 | 4,3 |
| 29.12.2024 | 1,797 | 231,75 | 232,4 | 229,35 | 230,72 | -1,37 | 24 | 0 | 0 | 46,8 | 38,9 | 7,84 | 0 | 0 | 3,9 |
| 30.12.2024 | 1,858 | 226,36 | 226,99 | 223,92 | 225,35 | -1,43 | 24 | 0 | 0 | 47,5 | 39,2 | 8,31 | 0 | 0 | 4,8 |
| 31.12.2024 | 1,824 | 238,8 | 239,42 | 236,31 | 237,74 | -1,43 | 24 | 0 | 0 | 46,7 | 39 | 7,73 | 0 | 0 | 5,5 |
| 01.01.2025 | 1,939 | 238,01 | 238,77 | 235,37 | 236,89 | -1,52 | 24 | 0 | 0 | 48 | 39,8 | 8,25 | 0 | 0 | 4,2 |
| 02.01.2025 | 1,928 | 238,86 | 239,63 | 236,25 | 237,83 | -1,58 | 24 | 0 | 0 | 47,6 | 39,4 | 8,18 | 0 | 0 | 4 |
| 03.01.2025 | 2,442 | 238,32 | 239,41 | 235,01 | 237,25 | -2,24 | 24 | 0 | 0 | 53,7 | 43,3 | 10,41 | 0 | 0 | -0,5 |
| 04.01.2025 | 2,607 | 238,58 | 239,95 | 235,1 | 237,68 | -2,58 | 24 | 0 | 0 | 55,4 | 44,3 | 11,11 | 0 | 0 | -0,9 |
| 05.01.2025 | 2,73 | 239,39 | 240,86 | 235,77 | 238,47 | -2,7 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 45,1 | 11,6 | 0 | 0 | -1,8 |
| 06.01.2025 | 2,767 | 262,37 | 263,9 | 258,31 | 261,14 | -2,83 | 24 | 0 | 0 | 57,2 | 46,5 | 10,74 | 0 | 0 | -1,4 |
| 07.01.2025 | 1,786 | 217,24 | 217,86 | 214,91 | 216,25 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 47,4 | 39,1 | 8,33 | 0 | 0 | 4,9 |
| 08.01.2025 | 1,975 | 219,05 | 219,86 | 216,55 | 218,2 | -1,65 | 24 | 0 | 0 | 48,8 | 39,6 | 9,14 | 0 | 0 | 2,3 |
| 09.01.2025 | 2,217 | 218,02 | 219,07 | 215,21 | 217,23 | -2,02 | 24 | 0 | 0 | 51,8 | 41,5 | 10,32 | 0 | 0 | 0,7 |
| 10.01.2025 | 2,088 | 218,69 | 219,63 | 216,01 | 217,86 | -1,85 | 24 | 0 | 0 | 50,4 | 40,7 | 9,7 | 0 | 0 | - |
| 11.01.2025 | 2,413 | 220,33 | 221,39 | 217,28 | 219,47 | -2,19 | 24 | 0 | 0 | 53,9 | 42,8 | 11,13 | 0 | 0 | - |
| 12.01.2025 | 2,431 | 221 | 222,18 | 217,92 | 220,26 | -2,34 | 24 | 0 | 0 | 54 | 42,8 | 11,16 | 0 | 0 | - |
| 13.01.2025 | 2,456 | 221,31 | 222,41 | 218,22 | 220,42 | -2,2 | 24 | 0 | 0 | 54,3 | 43 | 11,28 | 0 | 0 | - |
| 14.01.2025 | 2,432 | 221,7 | 222,95 | 218,64 | 221,03 | -2,39 | 24 | 0 | 0 | 53,8 | 42,6 | 11,16 | 0 | 0 | - |
| 15.01.2025 | 2,052 | 222,13 | 223,06 | 219,5 | 221,28 | -1,78 | 24 | 0 | 0 | 50 | 40,6 | 9,37 | 0 | 0 | - |
| 16.01.2025 | 1,174 | 130,48 | 131,28 | 129,1 | 130,36 | -1,26 | 24 | 0 | 0 | 47,1 | 38 | 9,09 | 0 | 0 | - |
| 17.01.2025 | 1,991 | 237,97 | 238,83 | 235,34 | 237,05 | -1,71 | 24 | 0 | 0 | 47,9 | 39,4 | 8,48 | 0 | 0 | - |
| 18.01.2025 | 1,994 | 235,6 | 236,36 | 232,99 | 234,51 | -1,52 | 24 | 0 | 0 | 48,5 | 39,9 | 8,57 | 0 | 0 | - |
| 19.01.2025 | 1,993 | 233,34 | 234,23 | 230,75 | 232,44 | -1,69 | 24 | 0 | 0 | 48,4 | 39,8 | 8,65 | 0 | 0 | - |
| 20.01.2025 | 2,338 | 233,83 | 234,89 | 230,73 | 232,81 | -2,08 | 24 | 0 | 0 | 52,5 | 42,4 | 10,15 | 0 | 0 | - |
| 21.01.2025 | 2,383 | 233,79 | 234,94 | 230,63 | 232,78 | -2,15 | 24 | 0 | 0 | 53,4 | 43,1 | 10,35 | 0 | 0 | - |
| 22.01.2025 | 2,302 | 232,51 | 233,58 | 229,45 | 231,53 | -2,08 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 42,6 | 10,05 | 0 | 0 | - |
| 23.01.2025 | 2,426 | 233,15 | 234,25 | 229,91 | 232,12 | -2,21 | 24 | 0 | 0 | 54 | 43,4 | 10,57 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 65,486 | 7058,86 | 7087,76 | 6972,36 | 7029,68 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 65,486 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.12.2024 | 2348,261 | 343199,28 | 343056,7 | 339362,06 | 340234,65 |
| 23.01.2025 | 2413,747 | 350258,14 | 350144,46 | 346334,42 | 347264,33 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:41:11