

#121152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 27-33, Калининград
4402
6637
ВКТ-7
00211311
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,111	0	123,74	119,97	0	120,73	118,63	0	0	24	0	0	74,1	48,3	25,75	0,6	0,4	-
25.02.2025	3,11	0	137,22	133,28	0	134,07	131,78	0	0	24	0	0	71,9	48,7	23,17	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,959	0	123,07	119,69	0	120,24	118,46	0	0	24	0	0	71,8	47,2	24,6	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,853	0	126,44	123,2	0	123,68	121,91	0	0	24	0	0	70	47	23,07	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,973	0	129,1	125,74	0	126,18	124,44	0	0	24	0	0	70,8	47,2	23,55	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,13	0	130,32	126,74	0	127,23	125,29	0	0	24	0	0	73,1	48,5	24,56	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,014	0	120,26	116,76	0	117,42	115,52	0	0	24	0	0	72,8	47,2	25,64	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,923	0	120,46	117,18	0	117,75	116,01	0	0	24	0	0	70,8	46	24,81	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,811	0	113,72	110,56	0	111,2	109,48	0	0	24	0	0	70,5	45,2	25,28	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,59	0	123,78	120,76	0	121,06	119,39	0	0	24	0	0	70	48,6	21,34	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,517	0	96,09	93,32	0	93,97	92,51	0	0	24	0	0	70	43,2	26,78	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,512	0	98,6	95,84	0	96,47	94,97	0	0	24	0	0	69,8	43,8	26,04	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,461	0	98,06	95,36	0	95,92	94,46	0	0	24	0	0	69,6	43,9	25,64	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,427	0	95,85	93,17	0	93,81	92,31	0	0	24	0	0	69,3	43,5	25,83	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,236	0	79,84	77,7	0	78,08	77,11	0	0	24	0	0	69,8	41,2	28,65	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,757	0	113,84	110,85	0	111,33	109,75	0	0	24	0	0	70,2	45,4	24,74	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,775	0	114,54	111,22	0	111,96	110,12	0	0	24	0	0	70,7	46	24,78	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,945	0	113,76	110,1	0	111,07	108,98	0	0	24	0	0	72,7	46,2	26,48	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,091	0	117,76	113,79	0	114,83	112,59	0	0	24	0	0	74,7	47,8	26,89	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,189	0	125,89	121,69	0	122,76	120,3	0	0	24	0	0	75	49,1	25,95	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,163	0	121,37	117,17	0	118,31	115,88	0	0	24	0	0	75,4	48,6	26,7	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,347	0	129,61	125,23	0	126,33	123,74	0	0	24	0	0	76	49,5	26,47	0,6	0,4	-
18.03.2025	3,076	0	119,24	115,2	0	116,32	113,96	0	0	24	0	0	74,1	47,7	26,43	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,869	0	114,1	110,52	0	111,47	109,41	0	0	24	0	0	71,9	46,2	25,73	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,703	0	112,64	109,28	0	110,1	108,14	0	0	24	0	0	71	46,4	24,55	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,602	0	106,41	103,21	0	104,1	102,26	0	0	24	0	0	69,3	44,3	24,97	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,62	0	107,12	103,86	0	104,74	102,85	0	0	24	0	0	70,5	45,5	25	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,616	0	107,12	103,82	0	104,81	102,83	0	0	24	0	0	69,4	44,4	24,95	0,6	0,4	-
Итого:	79,38	0	3219,95	3125,21	0	3145,94	3093,08	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,38																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	4194,27	111770,12	93278,64	18,7	109109,56	92364,65	18,7
23.03.2025	4273,65	114990,07	96403,85	18,7	112255,5	95457,73	18,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:23:05