

#296766#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 27-33, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6637
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211311
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 2,204 | 0 | 111,02 | 111,63 | 0,03 | 108,72 | 110,44 | 0,03 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 47 | 20,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.03.2026 | 2,559 | 0 | 93,75 | 97,09 | 0,01 | 91,5 | 96,16 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 44,9 | 27,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.03.2026 | 2,547 | 0 | 92,15 | 95,03 | 0 | 89,95 | 94,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 45 | 28,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.03.2026 | 2,458 | 0 | 86,41 | 88,68 | 0 | 84,35 | 87,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 44,1 | 29,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.03.2026 | 2,155 | 0 | 71,86 | 73,09 | 0 | 70,14 | 72,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 42,4 | 30,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 24.03.2026 | 2,172 | 0 | 71,09 | 72,3 | 0 | 69,38 | 71,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 42,2 | 31,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.03.2026 | 1,991 | 0 | 62,18 | 63,04 | 0 | 60,7 | 62,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 40,3 | 32,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.03.2026 | 2,399 | 0 | 82,97 | 85,16 | 0 | 80,99 | 84,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 43,5 | 29,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.03.2026 | 2,486 | 0 | 89,32 | 92,38 | 0 | 87,19 | 91,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 44,8 | 28,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.03.2026 | 2,485 | 0 | 89,1 | 91,68 | 0 | 86,95 | 90,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 45,1 | 28,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.03.2026 | 2,348 | 0 | 79,93 | 82,03 | 0 | 78,01 | 81,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 43,3 | 30,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.03.2026 | 2,318 | 0 | 79,06 | 80,84 | 0 | 77,15 | 80,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 43,5 | 30,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.03.2026 | 2,512 | 0 | 87,25 | 89,41 | 0 | 85,18 | 88,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 44 | 29,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.04.2026 | 2,553 | 0 | 91,77 | 94,28 | 0 | 89,58 | 93,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 44,8 | 28,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.04.2026 | 0,205 | 0 | 110,56 | 77,24 | 0,01 | 109,74 | 76,69 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 35,5 | 35,8 | -0,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.04.2026 | 2,624 | 0 | 114,19 | 114,75 | 0 | 111,83 | 113,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 43,8 | 22,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.04.2026 | 2,634 | 0 | 92,08 | 94,43 | 0 | 89,89 | 93,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 44,3 | 29,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.04.2026 | 2,296 | 0 | 76,16 | 77,6 | 0 | 74,33 | 76,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 42,6 | 30,83 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.04.2026 | 2,463 | 0 | 82,65 | 84,35 | 0 | 80,65 | 83,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 43 | 30,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.04.2026 | 2,582 | 0 | 91,3 | 93,74 | 0 | 89,12 | 92,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 44,2 | 28,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.04.2026 | 2,751 | 0 | 98,34 | 101,22 | 0 | 95,91 | 100,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 45,7 | 28,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.04.2026 | 2,745 | 0 | 99,79 | 102,78 | 0 | 97,41 | 101,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 45,7 | 28,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.04.2026 | 2,55 | 0 | 90,64 | 93,15 | 0 | 88,44 | 92,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 44,9 | 28,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.04.2026 | 2,336 | 0 | 78,86 | 80,55 | 0,04 | 76,98 | 79,83 | 0,04 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 43 | 30,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.04.2026 | 2,132 | 0 | 71,36 | 72,8 | 0 | 69,65 | 72,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 42,7 | 30,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.04.2026 | 2,221 | 0 | 74,11 | 75,48 | 0,04 | 72,35 | 74,83 | 0,04 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 42,4 | 30,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.04.2026 | 2,03 | 0 | 65,37 | 66,33 | 0 | 63,85 | 65,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 41,4 | 31,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.04.2026 | 2,086 | 0 | 66,63 | 67,68 | 0,01 | 65,03 | 67,13 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 41,1 | 32,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.04.2026 | 2,257 | 0 | 77,23 | 79,33 | 0 | 75,37 | 78,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 43,5 | 29,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.04.2026 | 2,355 | 0 | 81,57 | 83,52 | 0 | 79,63 | 82,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 44 | 29,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.04.2026 | 2,064 | 0 | 67,54 | 68,55 | 0 | 65,9 | 67,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 42,4 | 31,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 71,518 | 0 | 2626,24 | 2650,14 | 0,14 | 2565,87 | 2625,99 | 0,14 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 71,518 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 18.03.2026 | 449,509 | 17306,05 | 17843,41 | 3,44 | 16812,31 | 17595,19 | 3,44 |
| 18.04.2026 | 521,027 | 19932,29 | 20493,55 | 3,58 | 19378,18 | 20221,18 | 3,58 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 14:22:57