

#78774#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Галицкого, 27-33

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00211311

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0хАВЗД

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.03.2024	69,05	44,26	24,79	107,31	105,03	105,25	104,29	0	0	0	6	4	2,607	0	24	0	
24.03.2024	69,72	45,43	24,29	113,55	111,08	111,44	110,38	0	0	0	6	4	2,7	0	24	0	
25.03.2024	69,74	45,31	24,43	109,47	107,09	107,29	106,25	0	0	0	6	4	2,62	0	24	0	
26.03.2024	69,51	43,74	25,77	99,51	97,36	97,73	96,85	0	0	0	6	4	2,511	0	24	0	
27.03.2024	69,24	42,46	26,78	87,09	85,18	85,45	84,71	0	0	0	6	4	2,281	0	24	0	
28.03.2024	69,48	40,05	29,43	73,55	71,96	71,98	71,41	0	0	0	6	4	2,118	0	24	0	
29.03.2024	69	40,01	28,99	72,43	70,87	71,05	70,5	0	0	0	6	4	2,058	0	24	0	
30.03.2024	69,08	38,57	30,51	60,53	59,25	59,76	59,35	0,03	0,03	0,03	6	4	1,808	0	24	0	
31.03.2024	69,07	37,54	31,53	50,41	49,31	50,16	49,82	0	0	0	6	4	1,555	0	24	0	
01.04.2024	68,56	37,44	31,12	49,07	48,01	48,71	48,37	0	0	0	6	4	1,497	0	24	0	
02.04.2024	69,05	40,58	28,47	70,05	68,54	69,13	68,6	0	0	0	6	4	1,952	0	24	0	
03.04.2024	73,02	46,14	26,88	107,18	104,65	105,16	104,08	0	0	0	6	4	2,813	0	24	0	
04.04.2024	72,81	46,4	26,41	109,9	107,3	107,95	106,86	0	0	0	6	4	2,837	0	24	0	
05.04.2024	69,54	41,11	28,43	77,09	75,42	76,12	75,5	0	0	0	6	4	2,145	0	24	0	
06.04.2024	69,44	40,54	28,9	75,02	73,38	74,19	73,64	0	0	0	6	4	2,122	0	24	0	
07.04.2024	69,62	40,54	29,08	67,56	66,09	66,97	66,43	0	0	0	6	4	1,922	0	24	0	
08.04.2024	68,94	38,44	30,5	60,49	59,19	60,23	59,82	0	0	0	6	4	1,805	0	24	0	
09.04.2024	68,38	37,09	31,29	49,08	48,02	49,06	48,74	0	0	0	6	4	1,502	0	24	0	
10.04.2024	67,74	38,86	28,88	40,6	39,77	40,76	40,48	0	0	0	6	4	1,149	0	24	0	
11.04.2024	68,54	37,51	31,03	18,5	18,1	19,13	18,97	0	0	0	6	4	0,565	0	24	0	*
12.04.2024	70,38	37,89	32,49	15,68	15,32	16,25	16,19	0	0	0	6	4	0,498	0	24	0	*
13.04.2024	74,34	35,3	39,04	15,15	14,77	15,67	15,67	0	0	0	6	4	0,577	0	24	0	*
14.04.2024	72,36	35,05	37,31	16,77	16,36	17,24	17,22	0	0	0	6	4	0,612	0	24	0	*
15.04.2024	70	36,34	33,66	17,93	17,54	18,39	18,3	0	0	0	6	4	0,59	0	24	0	*
16.04.2024	68,32	36,11	32,21	19,05	18,62	19,61	19,5	0	0	0	6	4	0,601	0	24	0	*
17.04.2024	68,8	37,08	31,72	18,84	18,4	19,19	19,05	0,06	0,06	0,06	6	4	0,585	0	24	0	*
18.04.2024	58,15	47,8	10,35	45,83	45,1	43,25	42,82	0,01	0,01	0,01	6	4	0,488	0	24	0	*
19.04.2024	70,5	42,04	28,46	55,35	54,11	55,06	54,65	0,01	0,01	0,01	6	4	1,541	0	24	0	*
20.04.2024	71,74	45,49	26,25	114,18	111,55	112,58	111,47	0	0	0	6	4	2,932	0	24	0	
21.04.2024	71,23	45,48	25,75	115,89	113,26	114,36	113,26	0	0	0	6	4	2,916	0	24	0	
22.04.2024	71,79	46,38	25,41	115,63	112,98	114,22	113,04	0	0	0	6	4	2,873	0	24	0	
23.04.2024	72,69	46,63	26,06	113,06	110,39	111,63	110,46	0	0	0	6	4	2,876	0	24	0	
Итого:				2161,7	2114	2134,9	2116,68	0,11	0,11	0,11			57,656	0	768	0	
Средние:	69,68	41,05	28,63								6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/24-24:00	90243,35	88085,34	61480,07	60854,42	18,09	18,09	27011,97	3649,736	1159,703	20517	181
23/04/24-24:00	92405,1	90199,34	63615,04	62971,1	18,2	18,2	27012,08	3707,392	1159,703	21285	181
Итого:	2161,75	2114	2134,97	2116,68	0,11	0,11	0,11	57,656	0	768	0

55.04972

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21522ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

