

#126250#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Галицкого 27-33, Калининград

4402

6637

ВКТ-7

00211311

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,737	0	113,57	110,1	0	111,09	109,02	0	0	24	0	0	69,9	45,2	24,62	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,535	0	110,37	107,05	0	107,99	105,95	0	0	24	0	0	69,6	46,2	23,43	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,563	0	101,99	98,8	0	99,79	97,89	0	0	24	0	0	69,4	43,7	25,65	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,715	0	112,92	109,54	0	110,5	108,51	0	0	24	0	0	69,3	44,7	24,57	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,337	0	87,33	84,74	0	85,43	84,01	0	0	24	0	0	69,6	42,2	27,34	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,16	0	79,08	76,93	0	77,37	76,33	0	0	24	0	0	69,2	41,2	27,92	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,436	0	92,24	89,47	0	90,22	88,7	0	0	24	0	0	69,5	42,5	27,01	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,56	0	100,59	97,5	0	98,39	96,61	0	0	24	0	0	69,6	43,6	26,01	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,674	0	109,38	106,11	0	106,99	105,07	0	0	24	0	0	69,8	44,8	24,99	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,362	0	89,9	87,09	0	87,93	86,34	0	0	24	0	0	69,5	42,7	26,85	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,08	0	72,17	69,91	0	70,59	69,39	0	0	24	0	0	69,8	40,4	29,49	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,243	0	82,99	80,51	0	81,2	79,87	0	0	24	0	0	69,6	42,2	27,58	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,878	0	111,5	107,73	0	108,89	106,61	0	0	24	0	0	72,7	46,3	26,41	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,097	0	122,35	118,32	0	119,35	116,98	0	0	24	0	0	74,6	48,7	25,91	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,933	0	109,09	106,67	0	106,44	105,56	0	0	24	0	0	73,9	46,3	27,55	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,705	0	102,77	100,43	0	100,44	99,47	0	0	24	0	0	71,6	44,7	26,92	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,698	0	100,67	97,86	0	98,33	96,93	0	0	24	0	0	71,9	44,5	27,45	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,964	0	118,27	114,66	0	115,54	113,48	0	0	24	0	0	72	46,4	25,64	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,694	0	106,14	103,06	0	103,8	102,07	0	0	24	0	0	70,6	44,7	25,93	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,37	0	94,79	92,03	0	92,72	91,15	0	0	24	0	0	69,9	44,3	25,56	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,983	0	68,33	66,31	0	66,84	65,8	0	0	24	0	0	69,4	39,8	29,66	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,761	0	56,29	54,66	0	55,07	54,28	0	0	24	0	0	69,2	37,3	31,96	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,234	0	40,07	39,33	0	39,19	39,08	0	0	24	0	0	69,6	38,1	31,51	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,569	0	16,72	16,73	0	16,38	16,71	0	0	24	0	1	68,2	33,4	34,75	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,598	0	16,78	16,86	0	16,43	16,86	0	0	24	0	1	68,2	32	36,19	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,544	0	16,28	16,38	0	15,92	16,38	0	0	24	0	1	67,5	33,4	34,11	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,527	0	15,57	15,65	0	15,24	15,65	0	0	24	0	1	68,2	33,7	34,57	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,504	0	13,9	13,99	0	13,58	13,99	0	0	24	0	1	69,9	33	36,9	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,506	0	16,13	16,33	0	15,79	16,3	0	0	24	0	1	67,7	35,6	32,06	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,511	0	15,31	15,2	0	14,97	15,2	0	0	24	0	1	68,2	34,2	34,02	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,569	0	16,74	16,37	0	16,37	16,36	0	0	24	0	1	68,4	33,6	34,75	0,6	0,4	-
Итого:	61,047	0	2310,23	2246,32	0	2258,78	2226,55	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,047																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	4273,65	114990,07	96403,85	18,7	112255,5	95457,73	18,7
23.04.2025	4334,697	117300,3	98650,17	18,7	114514,28	97684,28	18,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:28:17