

#130801#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Галицкого 27-33, Калининград

4402

6637

ВКТ-7

00211311

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,519	0	15,82	15,36	0	15,46	15,36	0	0	24	0	1	68,2	34,6	33,59	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,576	0	16,99	16,42	0	16,64	16,4	0	0	24	0	1	68	33,5	34,47	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,582	0	17,58	16,83	0	17,21	16,81	0	0	24	0	1	67,8	34	33,85	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,568	0	16,49	15,7	0	16,14	15,69	0	0	24	0	1	68,3	33	35,22	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,559	0	16,51	15,88	0	16,17	15,87	0	0	24	0	1	68	33,6	34,42	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,551	0	15,79	15,2	0	15,44	15,19	0	0	24	0	1	69,1	33,5	35,61	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,601	0	15,82	15,16	0	15,44	15,16	0	0	24	0	1	70,1	31,3	38,88	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,527	0	14,5	13,84	0	14,18	13,84	0	0	24	0	1	69,6	32,6	36,97	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,493	0	13,64	12,98	0	13,33	12,98	0	0	24	0	1	69,9	33	36,94	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,49	0	14,86	14,37	0	14,53	14,34	0	0	24	0	1	68,3	34,7	33,6	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,51	0	13,68	13,31	0	13,37	13,31	0	0	24	0	1	69,9	31,7	38,23	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,596	0	15,26	14,71	0	14,92	14,71	0	0	24	0	1	70	30,1	39,89	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,556	0	14,35	13,74	0	14,04	13,74	0	0	24	0	1	69,8	30,2	39,53	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,524	0	14,64	13,98	0	14,32	13,96	0	0	24	0	1	69,3	32,8	36,47	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,521	0	13,6	13,05	0	13,3	13,05	0	0	24	0	1	69,8	30,7	39,06	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,514	0	13,49	12,64	0	13,2	12,64	0	0	24	0	1	69,9	30,9	38,99	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,589	0	14,72	13,69	0	14,4	13,69	0	0	24	0	1	69,9	29	40,87	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,559	0	14,69	13,55	0	14,35	13,55	0	0	24	0	1	69,6	30,7	38,91	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,597	0	15,13	14,09	0	14,8	14,09	0	0	24	0	1	69,9	29,4	40,48	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,55	-0,001	13,84	12,96	0,62	13,52	12,96	0,62	0,62	24	0	1	70	30,4	39,59	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,394	0	15,41	10,26	0	15,16	10,24	0	0	24	0	1	55,2	32,9	22,25	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,531	0	14,2	13,96	0	13,89	13,96	0	0	24	0	1	69,4	31,3	38,15	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,46	0	15,08	14,83	0	14,77	14,79	0	0	24	0	1	67,6	36,6	30,96	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,478	0	12,86	12,45	0	12,61	12,45	0	0	24	0	1	69,7	31,9	37,75	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,515	0	13,72	13,04	0	13,4	13,04	0	0	24	0	1	69,8	31,4	38,4	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,516	0	13,58	12,51	0	13,27	12,51	0	0	24	0	1	70	31,2	38,86	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,584	0	15,12	13,92	0	14,78	13,92	0	0	24	0	1	70,3	30,9	39,42	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,53	0	14,49	13,39	0	14,17	13,39	0	0	24	0	1	70	32,6	37,46	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,532	0	14,18	13	0	13,85	13	0	0	24	0	1	70	31,8	38,24	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,523	0	14,26	13,04	0	13,93	13,04	0	0	24	0	1	69,7	32,1	37,56	0,6	0,4	-
Итого:	16,045	0	444,3	417,86	0,62	434,59	417,68	0,62	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,045																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	4334,697	117300,3	98650,17	18,7	114514,28	97684,28	18,7
23.05.2025	4350,742	117744,6	99068,03	19,32	114948,87	98101,96	19,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 13:25:11