

#8886#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 27-33, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6637
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211311
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,528	0	22,26	21	0	21,8	20,76	0	0	24	0	0	69,2	45	24,22	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,557	0	22,68	21,23	0	22,23	20,99	0	0	24	0	0	69,4	44,3	25,03	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,547	0	22,33	21,06	0	21,86	20,82	0	0	24	0	0	69,4	44,4	25,03	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,522	0	22,17	20,84	0	21,72	20,6	0	0	24	0	0	68,8	44,8	24	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,555	0	23,16	21,9	0	22,68	21,66	0	0	24	0	0	69	44,5	24,47	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,55	0	22,36	21,13	0	21,9	20,89	0	0	24	0	0	69,4	44,3	25,16	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,562	0	22,68	21,56	0	22,21	21,32	0	0	24	0	0	69,3	43,9	25,4	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,53	0	22,01	20,96	0	21,55	20,72	0	0	24	0	0	69,2	44,6	24,59	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,551	0	22,57	21,64	0	22,11	21,4	0	0	24	0	0	69,3	44,4	24,93	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,537	0	22,29	21,3	0	21,8	21,06	0	0	24	0	0	69,4	44,6	24,72	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,534	0	22,13	21,06	0	21,68	20,82	0	0	24	0	0	69,4	44,9	24,5	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,523	0	21,9	21,12	0	21,46	20,88	0	0	24	0	0	69,1	44,7	24,44	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,562	0	22,66	21,8	0	22,19	21,56	0	0	24	0	0	69,3	43,8	25,46	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,506	0	21,15	20,33	0	20,67	20,09	0	0	24	0	0	69,4	44,9	24,53	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,517	0	21,51	20,81	0	21,05	20,57	0	0	24	0	0	69,4	44,9	24,51	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,519	0	21,53	20,7	0	21,06	20,46	0	0	24	0	0	69,4	44,8	24,57	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,484	0	20,77	20,1	0	20,33	19,86	0	0	24	0	0	69,2	45,2	23,92	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,485	0	21,15	20,43	0	20,69	20,19	0	0	24	0	0	69	45,6	23,42	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,441	0	19,57	18,82	0	19,14	18,58	0	0	24	0	0	69,3	46,2	23,09	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,495	0	21,16	20,48	0	20,73	20,24	0	0	24	0	0	69	45,1	23,91	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,503	0	21,39	20,64	0	20,95	20,4	0	0	24	0	0	69,2	45,2	23,97	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,463	0	20,4	19,78	0	19,99	19,54	0	0	24	0	0	69	45,9	23,11	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,464	0	21,79	21,45	0	21,33	21,19	0	0	24	0	0	68,4	46,7	21,76	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,465	0	20,42	19,84	0	19,98	19,6	0	0	24	0	0	69,2	45,8	23,35	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,46	0	20,3	19,63	0	19,87	19,39	0	0	24	0	0	69,1	45,9	23,19	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,447	0	20,17	19,53	0	19,75	19,29	0	0	24	0	0	69	46,4	22,61	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,456	0	20,16	19,57	0	19,72	19,33	0	0	24	0	0	69,2	46,1	23,02	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,473	0	21,91	21,58	0	21,47	21,33	0	0	24	0	0	68,2	46,3	21,89	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,479	0	20,35	19,94	0	19,91	19,7	0	0	24	0	0	69,5	45,5	24,05	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,435	0	20,51	20,22	0	20,07	19,97	0	0	24	0	0	68,5	46,9	21,58	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,416	0	18,73	18,86	0	18,3	18,62	0	0	24	0	0	69,3	46,6	22,73	0,6	0,4	-
Итого:	15,566	0	664,17	639,31	0	650,2	631,83	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,566																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2023	3097,076	68307,42	40011	2,99	66687,55	39632,51	2,99
23.06.2023	3112,642	68971,59	40650,31	2,99	67337,75	40264,34	2,99

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2023 13:26:53