

#8887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 27-33, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6637
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211311
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,441	0	19,85	20,1	0	19,44	19,86	0	0	24	0	0	68,9	46,1	22,76	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,442	0	19,71	20,42	0	19,3	20,18	0	0	24	0	0	69	46,1	22,84	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,425	0	19,19	19,92	0	18,78	19,68	0	0	24	0	0	69,2	46,7	22,55	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,453	0	19,83	20,64	0	19,39	20,4	0	0	24	0	0	69,3	45,9	23,41	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,253	0	26,58	27,64	0	26,14	27,41	0	0	24	0	1	55,4	45,4	10	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,114	0	7,15	8,39	0	7,15	8,39	0	0	24	0	1	46,5	30,5	16,05	0,6	0,4	-
30.06.2023	-0,018	0	5,66	0,64	0	5,66	0,64	0	0	24	0	1	25	27,1	-2,14	0,6	0,4	-
01.07.2023	0	0	0,01	0,92	0	0,01	0,92	0	0	24	0	1	23	27,3	-4,3	0,6	0,4	-
02.07.2023	0	0	0	0,36	0	0	0,36	0	0	24	0	1	22,4	24,4	-2,04	0,6	0,4	-
03.07.2023	0	0	0,01	3,04	0	0,01	3,04	0	0	24	0	1	22,3	22,3	0,06	0,6	0,4	-
04.07.2023	-0,072	0	18,16	2,96	0	18,09	2,96	0	0	24	0	1	25,6	28	-2,33	0,6	0,4	-
05.07.2023	-0,219	0	41,73	11,06	0	41,58	11,05	0	0	24	0	1	31,5	31,3	0,21	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,207	0	52,42	53,1	0	51,95	52,71	0	0	24	0	1	41,7	37,6	4,06	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,417	0	18,89	19,77	0	18,49	19,53	0	0	24	0	0	68,8	46,4	22,41	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,435	0	19,42	20,1	0	19,01	19,86	0	0	24	0	0	69	46,2	22,78	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,431	0	19,16	19,74	0	18,74	19,5	0	0	24	0	0	69,3	46,4	22,99	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,453	0	20,47	20,66	0	20,05	20,42	0	0	24	0	0	68,6	46	22,62	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,394	0	20,39	20,72	0	19,97	20,44	0	0	24	0	0	68,1	48,5	19,67	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,412	0	18,61	19,55	0	18,21	19,31	0	0	24	0	0	69,5	46,8	22,63	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,416	0	17,74	18,55	0	17,35	18,31	0	0	24	0	1	70,5	46,7	23,87	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,437	0	17,76	18,52	0	17,37	18,28	0	0	24	0	0	71,2	46,1	25,16	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,423	0	17,39	17,8	0	16,98	17,56	0	0	24	0	1	71,2	46,5	24,78	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,403	0	17,14	17,24	0	16,71	17	0	0	24	0	0	71,4	47,2	24,15	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,402	0	17,32	17,35	0	16,93	17,11	0	0	24	0	0	70,7	47	23,65	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,446	0	17,89	17,53	0	17,47	17,29	0	0	24	0	1	71,7	46,2	25,54	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,43	0	18,49	18,2	0	18,07	17,96	0	0	24	0	1	70,3	46,5	23,78	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,436	0	20,09	19,68	0	19,66	19,43	0	0	24	0	0	68,8	46,6	22,21	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,467	0	19,74	19,31	0	19,31	19,07	0	0	24	0	1	69,9	45,6	24,26	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,441	0	19,46	19,12	0	19,03	18,88	0	0	24	0	0	69,5	46,2	23,28	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,48	0	20,28	19,7	0	19,86	19,46	0	0	24	0	0	69,7	45,6	24,05	0,6	0,4	-
Итого:	9,349	0	550,54	512,73	0	540,71	507,01	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,349																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	3112,642	68971,59	40650,31	2,99	67337,75	40264,34	2,99
23.07.2023	3121,991	69522,13	41163,04	2,99	67878,46	40771,35	2,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 12:26:13