

#90570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 27-33, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6637
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211311
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,472	0	16,09	15,12	0	15,75	15,07	0	0	24	0	1	68,9	38,7	30,15	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,464	0	16,61	15,53	0	16,29	15,46	0	0	24	0	1	68	39,3	28,73	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,204	0	20,01	19,6	0	19,8	19,43	0	0	24	0	1	52,6	42,1	10,49	0,6	0,4	-
27.06.2024	-0,438	0	41,37	3,64	0	41,2	3,64	0	0	24	0	1	30,9	41,8	-10,97	0,6	0,4	-
28.06.2024	-0,505	0	57,32	4,75	0	57,08	4,75	0	0	24	0	1	31,4	40,7	-9,33	0,6	0,4	-
29.06.2024	-0,462	0	56,64	4,01	0	56,4	4,01	0	0	24	0	1	29,8	38,5	-8,69	0,6	0,4	-
30.06.2024	-0,438	0	55,85	3,33	0	55,61	3,33	0	0	24	0	1	28,9	37,2	-8,34	0,6	0,4	-
01.07.2024	-0,146	0	29,81	12,54	0	29,72	12,54	0	0	24	0	1	27,8	26	1,83	0,6	0,4	-
02.07.2024	0	0	19,16	25,53	0	19,16	25,53	0	0	24	0	0	22,6	22,6	0,08	0,6	0,4	-
03.07.2024	0	0	18,49	28,63	0	18,49	28,63	0	0	24	0	0	21,9	22	-0,15	0,6	0,4	-
04.07.2024	0	0	25,24	24,95	0	25,24	24,95	0	0	24	0	0	21,4	21,6	-0,15	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,191	0	28,23	42,88	0	28,01	42,65	0	0	24	0	1	40,2	34,2	6,09	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,435	0	14,64	38,7	0	14,34	38,43	0	0	24	0	1	68	37,6	30,37	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,386	0	12,63	28,82	0	12,37	28,6	0	0	24	0	1	68,9	37,7	31,24	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,398	0	13,47	19,43	0	13,21	19,2	0	0	24	0	1	68,4	38,4	29,96	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,416	0	14,27	16,63	0	13,99	16,54	0	0	24	0	1	68	38,4	29,57	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,392	0	13,62	14,82	0	13,35	14,8	0	0	24	0	1	68,4	39,1	29,34	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,397	0	13,74	14,45	0	13,45	14,43	0	0	24	0	1	68,2	39	29,29	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,371	0	13,56	13,95	0	13,29	13,92	0	0	24	0	1	68	39,9	28,01	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,389	0	13,84	14,12	0	13,57	14,11	0	0	24	0	1	68,4	39,8	28,66	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,391	0	13,79	14,13	0	13,5	14,08	0	0	24	0	1	68,5	39,7	28,74	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,359	0	13,28	13,55	0	13,01	13,52	0	0	24	0	1	68,4	40,7	27,71	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,38	0	13,93	14,1	0	13,67	14,06	0	0	24	0	1	68,3	40,7	27,56	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,379	0	12,76	12,91	0	12,5	12,91	0	0	24	0	1	70,2	40	30,27	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,398	0	13,17	12,99	0	12,89	12,99	0	0	24	0	1	70,6	39,8	30,85	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,367	0	12,47	12,35	0	12,21	12,35	0	0	24	0	1	70,4	40,2	30,13	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,39	0	12,95	12,65	0	12,69	12,65	0	0	24	0	1	70,7	40	30,63	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,392	0	13,33	13,12	0	13,04	13,12	0	0	24	0	1	69,9	39,6	30,26	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,367	0	13,14	13,24	0	12,89	13,21	0	0	24	0	1	68,7	40,4	28,31	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,356	0	12,89	12,99	0	12,63	12,97	0	0	24	0	1	68,8	40,7	28,09	0,6	0,4	-
Итого:	6,305	0	626,3	493,46	0	619,35	491,88	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,305																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2024	3748,579	93819,46	65001,31	18,29	91582,75	64348,03	18,29
23.07.2024	3754,884	94445,76	65494,77	18,29	92202,1	64839,91	18,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 15:00:09