

#142278#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Галицкого 27-33, Калининград

4402

6637

ВКТ-7

00211311

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,527	0	14,81	13,43	0	14,48	13,43	0	0	24	0	1	69,9	33,3	36,62	0,6	0,4	-
25.06.2025	-0,161	0	40,71	18,18	0	40,29	18,01	0	0	24	0	1	44,7	47,8	-3,06	0,6	0,4	-
26.06.2025	-0,406	0	51,45	6,67	0	51,19	6,67	0	0	24	0	1	34,4	43	-8,56	0,6	0,4	-
27.06.2025	0	0	0,2	0,47	0	0,2	0,47	0	0	24	0	1	21,1	21,2	-0,05	0,6	0,4	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	27,1	-5,98	0,6	0,4	-
29.06.2025	0	0	0,01	0,03	0	0,01	0,03	0	0	24	0	1	20,5	21,3	-0,8	0,6	0,4	-
30.06.2025	-0,081	0	24,65	2,68	0	24,56	2,68	0	0	24	0	1	24,7	28,5	-3,8	0,6	0,4	-
01.07.2025	-0,005	0	6,99	2,94	0	6,98	2,94	0	0	24	0	1	24,2	20,7	3,52	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,006	0	2,49	3,37	0	2,49	3,37	0	0	24	0	1	23,6	21	2,58	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,112	0	37,54	31,23	0	37,26	31,03	0	0	24	0	1	38,6	37	1,65	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,418	0	11,22	11,29	0	10,97	11,29	0	0	24	0	1	69,8	31,7	38,07	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,417	0	11,14	11,11	0	10,88	11,11	0	0	24	0	1	70	31,9	38,17	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,422	0	11,52	11,48	0	11,28	11,48	0	0	24	0	1	70	32,5	37,48	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,397	0	10,66	10,74	0	10,42	10,74	0	0	24	0	1	70,4	32,2	38,14	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,409	0	11,07	10,95	0	10,82	10,95	0	0	24	0	1	70,2	32,6	37,68	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,426	0	16,03	15,64	0	15,69	15,55	0	0	24	0	1	70,7	43,6	27,12	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,44	0	12,39	11,77	0	12,11	11,77	0	0	24	0	1	70,7	34,3	36,42	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,438	0	12,67	11,8	0	12,41	11,8	0	0	24	0	1	70,3	34,9	35,47	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,429	0	12,47	11,59	0	12,2	11,59	0	0	24	0	1	70,4	35,1	35,23	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,488	0	13,75	12,67	0	13,45	12,67	0	0	24	0	1	70,3	34,1	36,24	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,481	0	13,46	12,22	0	13,15	12,22	0	0	24	0	1	70,6	34	36,58	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,471	0	13,2	11,98	0	12,91	11,98	0	0	24	0	1	70,6	34,2	36,39	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,475	0	13,3	12,03	0	13,02	12,03	0	0	24	0	1	70,6	34,2	36,45	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,458	0	13,3	11,96	0	13,03	11,96	0	0	24	0	1	70,1	34,8	35,3	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,463	0	13,56	12,17	0	13,28	12,17	0	0	24	0	1	69,8	34,8	34,93	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,46	0	13,97	12,61	0	13,69	12,61	0	0	24	0	1	69,1	35,5	33,57	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,445	0	12,83	11,67	0	12,57	11,67	0	0	24	0	1	70,2	35	35,21	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,414	0	12,57	11,26	0	12,31	11,26	0	0	24	0	1	69,9	36,3	33,62	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,431	0	13	11,76	0	12,74	11,76	0	0	24	0	1	69,6	35,7	33,92	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,431	0	13,26	12,05	0	12,98	12,05	0	0	24	0	1	69,3	35,9	33,39	0,6	0,4	-
Итого:	8,805	0	434,22	317,75	0	427,37	317,29	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,805																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	4366,294	118174,47	99460,18	19,32	115369,25	98494,04	19,32
23.07.2025	4375,099	118608,69	99777,93	19,32	115796,62	98811,33	19,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 7:37:52