

#92781#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 27-33, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6637
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211311
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2024 | 0,378 | 0 | 12,82 | 12,76 | 0 | 12,56 | 12,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 40,1 | 30,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.07.2024 | 0,41 | 0 | 14,28 | 13,78 | 0 | 13,98 | 13,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 69 | 39,7 | 29,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.07.2024 | 0,379 | 0 | 13,6 | 13,03 | 0 | 13,33 | 13,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 40 | 28,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.07.2024 | 0,386 | 0 | 13,52 | 12,86 | 0 | 13,25 | 12,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,7 | 39,5 | 29,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.07.2024 | 0,385 | 0 | 13,52 | 12,7 | 0 | 13,26 | 12,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 39,5 | 28,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.07.2024 | 0,43 | 0 | 14,66 | 13,46 | 0 | 14,34 | 13,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 38,4 | 30,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.07.2024 | 0,42 | 0 | 14,18 | 12,8 | 0 | 13,89 | 12,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 38,2 | 30,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.07.2024 | 0,414 | 0 | 14,14 | 12,63 | 0 | 13,85 | 12,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 38,4 | 30,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.08.2024 | 0,407 | 0 | 13,98 | 12,36 | 0 | 13,71 | 12,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 38,9 | 29,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.08.2024 | 0,399 | 0 | 13,83 | 12,1 | 0 | 13,56 | 12,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 39 | 29,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.08.2024 | 0,386 | 0 | 13,38 | 12,48 | 0 | 13,11 | 12,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 38,9 | 29,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.08.2024 | 0,435 | 0 | 14,5 | 90,57 | 0 | 14,18 | 90 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 37,2 | 31,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.08.2024 | 0,417 | 0 | 13,96 | 147,44 | 0 | 13,67 | 146,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,7 | 38 | 30,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.08.2024 | 0,436 | 0 | 14,96 | 147,83 | 0 | 14,67 | 146,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68 | 38,4 | 29,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.08.2024 | 0,435 | 0 | 14,46 | 157,01 | 0 | 14,17 | 155,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 38,5 | 29,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.08.2024 | 0,421 | 0 | 14,1 | 161,66 | 0 | 13,82 | 160,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,3 | 39 | 29,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.08.2024 | 0,431 | 0 | 14,55 | 168,41 | 0 | 14,26 | 167,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 39,1 | 29,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.08.2024 | 0,429 | 0 | 14,51 | 167,99 | 0 | 14,2 | 166,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,2 | 38,6 | 29,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.08.2024 | 0,442 | 0 | 15,16 | 192,33 | 0 | 14,83 | 190,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,3 | 39 | 29,23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.08.2024 | 0,449 | 0 | 14,99 | 212,05 | 0 | 14,68 | 210,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 38,6 | 29,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.08.2024 | 0,43 | 0 | 14,37 | 219,95 | 0 | 14,08 | 218,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 38,8 | 29,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.08.2024 | 0,431 | 0 | 14,56 | 227,47 | 0 | 14,25 | 225,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 38,9 | 29,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.08.2024 | 0,456 | 0 | 15,09 | 226,64 | 0 | 14,77 | 224,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,9 | 39 | 29,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.08.2024 | 0,439 | 0 | 14,59 | 229,85 | 0 | 14,3 | 228,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 38,6 | 30,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.08.2024 | 0,416 | 0 | 14,07 | 118,25 | 0 | 13,78 | 117,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 37,7 | 30,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.08.2024 | 0,421 | 0 | 14,3 | 172,82 | 0 | 14,01 | 171,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 39,2 | 29,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.08.2024 | 0,426 | 0 | 14,45 | 175,82 | 0 | 14,17 | 174,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,7 | 39,4 | 29,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.08.2024 | 0,424 | 0 | 14,43 | 198,99 | 0 | 14,13 | 197,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 39,4 | 29,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.08.2024 | 0,443 | 0 | 14,99 | 210,61 | 0 | 14,67 | 209,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 39,2 | 29,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.08.2024 | 0,444 | 0 | 14,65 | 219,8 | 0 | 14,34 | 218,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 68,7 | 38,5 | 30,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.08.2024 | 0,412 | 0 | 13,49 | 156,48 | 0 | 13,21 | 155,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 69,1 | 38,7 | 30,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 13,031 | 0 | 442,09 | 3742,93 | 0 | 433,03 | 3716,97 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,031 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.07.2024 | 3754,884 | 94445,76 | 65494,77 | 18,29 | 92202,1 | 64839,91 | 18,29 |
| 23.08.2024 | 3767,915 | 94887,85 | 69237,7 | 18,29 | 92635,13 | 68556,88 | 18,29 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 12:50:22