

#145148#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 27-33, Калининград
4402
6637
ВКТ-7
00211311
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,445	0	13,07	11,94	0	12,79	11,94	0	0	24	0	1	70	35,2	34,77	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,414	0	12,18	11,02	0	11,94	11,02	0	0	24	0	1	69,8	34,8	35,08	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,424	0	11,95	10,8	0	11,71	10,8	0	0	24	0	1	70	33,7	36,28	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,416	0	11,81	10,65	0	11,56	10,65	0	0	24	0	1	69,8	33,8	36,07	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,405	0	11,43	10,3	0	11,19	10,3	0	0	24	0	1	69,9	33,7	36,2	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,423	0	11,89	10,74	0	11,64	10,74	0	0	24	0	1	69,7	33,4	36,36	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,411	0	11,85	10,39	0	11,61	10,39	0	0	24	0	1	69,4	33,9	35,54	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,443	0	12,19	10,84	0	11,93	10,84	0	0	24	0	1	70	33	36,96	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,437	0	12,03	10,63	0	11,78	10,63	0	0	24	0	1	70,2	33	37,2	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,445	0	12,17	10,79	0	11,91	10,79	0	0	24	0	1	70	32,7	37,32	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,406	0	11,65	10,29	0	11,4	10,29	0	0	24	0	1	69,3	33,4	35,85	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,41	0	11,08	9,71	0	10,83	9,71	0	0	24	0	1	70,6	32,6	37,99	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,43	0	11,83	10,21	0	11,59	10,21	0	0	24	0	1	69,7	32,4	37,23	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,443	0	12,19	10,56	0	11,92	10,56	0	0	24	0	1	69,9	32,6	37,33	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,452	0	12,05	10,39	0	11,77	10,39	0	0	24	0	1	70,1	31,6	38,56	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,466	0	12,44	10,88	0	12,19	10,88	0	0	24	0	1	69,8	31,8	38	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,399	0	11,05	9,42	0	10,81	9,42	0	0	24	0	1	69,4	32,2	37,17	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,443	0	12,18	10,56	0	11,91	10,56	0	0	24	0	1	69,7	32,2	37,56	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,445	0	12,34	10,61	0	12,07	10,61	0	0	24	0	1	69,4	32,5	36,96	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,413	0	12,27	10,67	0	11,98	10,65	0	0	24	0	1	69,8	35,6	34,27	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,436	0	12,16	10,47	0	11,9	10,47	0	0	24	0	1	70	33	36,93	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,438	0	12,24	10,51	0	11,97	10,51	0	0	24	0	1	69,7	33	36,72	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,414	0	11,83	10,23	0	11,56	10,23	0	0	24	0	1	69,7	33,6	36,05	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,428	0	11,94	10,34	0	11,69	10,34	0	0	24	0	1	70	33,3	36,69	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,406	0	11,64	10,01	0	11,39	10,01	0	0	24	0	1	69,4	33,7	35,76	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,423	0	11,91	10,25	0	11,63	10,25	0	0	24	0	1	69,9	33,4	36,56	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,451	0	12,8	11,15	0	12,52	11,15	0	0	24	0	1	69,3	33,1	36,17	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,434	0	12,22	10,64	0	11,97	10,64	0	0	24	0	1	69,7	33,3	36,37	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,439	0	12,41	10,69	0	12,14	10,69	0	0	24	0	1	69,7	33,1	36,61	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,444	0	12,18	10,61	0	11,94	10,61	0	0	24	0	1	69,9	32,7	37,21	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,443	0	12,25	10,69	0	12	10,69	0	0	24	0	1	69,5	32,6	36,88	0,6	0,4	-
Итого:	13,326	0	373,23	326,99	0	365,24	326,97	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,326																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	4375,099	118608,69	99777,93	19,32	115796,62	98811,33	19,32
23.08.2025	4388,425	118981,92	100104,92	19,32	116161,86	99138,3	19,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 13:36:42