

#94789#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 27-33, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00211311	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3781,466	3767,915	13.551

Подпись исполнителя _____



014 24.08.24 кешар
ML

#94217#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 6637
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211311
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,436	0	14,89	220,05	0	14,56	218,38	0	0	24	0	1	68,8	40,1	28,7	0,6	0,4
25.08.2024	-	0,452	0	15,67	221,22	0	15,32	219,55	0	0	24	0	1	68,7	39,8	28,92	0,6	0,4
26.08.2024	-	0,449	0	15,13	228,01	0	14,79	226,36	0	0	24	0	1	68,7	39,1	29,63	0,6	0,4
27.08.2024	-	0,464	0	15,06	255,27	0	14,75	253,48	0	0	24	0	1	69,2	38,5	30,63	0,6	0,4
28.08.2024	-	0,452	0	14,88	222,32	0	14,58	220,7	0	0	24	0	1	69	39,1	29,87	0,6	0,4
29.08.2024	-	0,479	0	15,7	226,64	0	15,36	225	0	0	24	0	1	69	39	29,91	0,6	0,4
30.08.2024	-	0,423	0	14,03	236,01	0	13,74	234,28	0	0	24	0	1	69,3	39,2	30,11	0,6	0,4
31.08.2024	-	0,432	0	14,21	263,37	0	13,92	261,5	0	0	24	0	1	69,4	38,7	30,7	0,6	0,4
01.09.2024	-	0,44	0	14,68	202,77	0	14,36	201,21	0	0	24	0	1	69	40,1	28,92	0,6	0,4
02.09.2024	-	0,445	0	15,11	276,2	0	14,79	274,13	0	0	24	0	1	68,2	39,6	28,63	0,6	0,4
03.09.2024	-	0,455	0	15,18	189,01	0	14,86	187,69	0	0	24	0	1	68,7	38,3	30,47	0,6	0,4
04.09.2024	-	0,427	0	13,62	248,45	0	13,33	246,72	0	0	24	0	1	69,3	38,4	30,93	0,6	0,4
05.09.2024	-	0,414	0	14,18	301,4	0	13,89	299,25	0	0	24	0	1	68,2	38,8	29,45	0,6	0,4
06.09.2024	-	0,41	0	13,61	264,6	0	13,32	262,7	0	0	24	0	1	68,4	38,7	29,77	0,6	0,4
07.09.2024	-	0,387	0	13,12	253,16	0	12,83	251,36	0	0	24	0	1	68,9	38,8	30,15	0,6	0,4
08.09.2024	-	0,386	0	13,45	332,32	0	13,17	329,89	0	0	24	0	1	68,3	39,3	29,03	0,6	0,4
09.09.2024	-	0,42	0	14,5	227,47	0	14,2	225,7	0	0	24	0	1	68,4	40,3	28,07	0,6	0,4
10.09.2024	-	0,415	0	13,87	273,65	0	13,58	271,63	0	0	24	0	1	68,8	39,3	29,5	0,6	0,4
11.09.2024	-	0,416	0	13,63	193,13	0	13,35	191,8	0	0	24	0	1	68,6	38	30,54	0,6	0,4
12.09.2024	-	0,426	0	14,17	229,8	0	13,87	228,18	0	0	24	0	1	68,2	38,1	30,03	0,6	0,4
13.09.2024	-	0,417	0	13,35	115,21	0	13,1	114,4	0	0	24	0	1	68,9	38,3	30,52	0,6	0,4
14.09.2024	-	0,445	0	13,93	268,66	0	13,65	266,9	0	0	24	0	1	68,6	37	31,6	0,6	0,4
15.09.2024	-	0,476	0	14,89	248,25	0	14,57	246,59	0	0	24	0	1	68,7	37,4	31,36	0,6	0,4
16.09.2024	-	0,429	0	13,74	206,17	0	13,46	204,7	0	0	24	0	1	68,6	38,2	30,32	0,6	0,4
17.09.2024	-	0,427	0	13,63	187,68	0	13,32	186,34	0	0	24	0	1	69	38,4	30,54	0,6	0,4
18.09.2024	-	0,468	0	14,44	168,79	0	14,14	167,61	0	0	24	0	1	69,2	37,8	31,33	0,6	0,4
19.09.2024	-	0,453	0	13,97	158,05	0	13,66	156,96	0	0	24	0	1	68,9	38,1	30,82	0,6	0,4
20.09.2024	-	0,445	0	13,92	167,67	0	13,63	166,5	0	0	24	0	1	69	38,3	30,64	0,6	0,4
21.09.2024	-	0,43	0	14,02	165,86	0	13,7	164,68	0	0	24	0	1	68,5	38,8	29,7	0,6	0,4
22.09.2024	-	0,488	0	15,13	123,21	0	14,82	122,29	0	0	24	0	1	68,8	39,1	29,75	0,6	0,4
23.09.2024	-	0,445	0	13,89	164,38	0	13,6	163,25	0	0	24	0	1	68,9	37,9	30,99	0,6	0,4
Итого:	-	13,551	0	443,6	6838,78	0	434,22	6789,73	0	0	744	0	-	68,78	38,73	30,05	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2024	3767,915	94887,85	69237,7	18,29	92635,13	68556,88	18,29
23.09.2024	3781,466	95331,45	76076,48	18,29	93069,35	75346,61	18,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения