

#98058#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 04.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Галицкого 27-33, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00211311	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 04.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3822,183	3786,614	35.569

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#98057#

Отчёт за период с 04.10.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 6637  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00211311  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
05.10.2024	-	0,487	0	14	14,56	0	13,72	14,56	0	0	24	0	1	67,5	32,2	35,31	0,6	0,4
06.10.2024	-	0,499	0	13,66	14,27	0	13,37	14,27	0	0	24	0	1	68,3	31	37,25	0,6	0,4
07.10.2024	-	0,489	0	14,67	14,81	0	14,36	14,78	0	0	24	0	1	68,5	34,2	34,29	0,6	0,4
08.10.2024	-	1,282	0	40,41	39,26	0	39,56	39,02	0	0	24	0	1	68,6	36,2	32,45	0,6	0,4
09.10.2024	-	1,999	0	65,65	63,56	0	64,27	63,08	0	0	24	0	0	69,2	38,1	31,1	0,6	0,4
10.10.2024	-	1,768	0	54,87	53,16	0	53,66	52,81	0	0	24	0	0	69,7	36,8	32,95	0,6	0,4
11.10.2024	-	1,959	0	65,34	63,55	0	63,92	63,05	0	0	24	0	0	69,5	38,9	30,65	0,6	0,4
12.10.2024	-	2,174	0	79,21	76,83	0	77,47	76,2	0	0	24	0	0	69,4	41,4	28,04	0,6	0,4
13.10.2024	-	2,421	0	91,55	88,58	0	89,53	87,8	0	0	24	0	0	69,9	42,9	27,02	0,6	0,4
14.10.2024	-	2,221	0	77,9	75,08	0,01	76,16	74,49	0,01	0,01	24	0	0	70,2	41	29,15	0,6	0,4
15.10.2024	-	2,181	0	76,91	74,72	0	75,23	74,1	0	0	24	0	0	69,8	40,8	28,97	0,6	0,4
16.10.2024	-	2,46	-0,001	98,01	94,31	0,38	95,93	93,46	0,38	0,38	24	0	0	69,2	43,7	25,47	0,6	0,4
17.10.2024	-	2,432	0	94,9	91,01	0	92,82	90,18	0	0	24	0	0	69,9	43,7	26,15	0,6	0,4
18.10.2024	-	2,317	0	89,25	85,65	0	87,3	84,89	0	0	24	0	0	69,4	42,9	26,55	0,6	0,4
19.10.2024	-	2,34	0	85,45	82,11	0	83,57	81,41	0	0	24	0	0	70	42	27,98	0,6	0,4
20.10.2024	-	2,385	0	91,31	87,98	0	89,31	87,2	0	0	24	0	0	69,6	42,8	26,71	0,6	0,4
21.10.2024	-	2,18	0	76,92	73,89	0	75,24	73,31	0	0	24	0	0	69,6	40,6	28,93	0,6	0,4
22.10.2024	-	1,928	0	61,43	58,54	0	60,1	58,14	0	0	24	0	0	70	38	32,1	0,6	0,4
23.10.2024	-	2,047	0	68,3	66,06	0	66,79	65,57	0	0	24	0	0	69,8	39,2	30,62	-2,05	0,4
Итого:	-	35,569	-0,001	1259,74	1217,93	0,39	1232,31	1208,32	0,39	0,39	456	0	-	69,37	39,28	30,09	0,46	0,4

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
04.10.2024	3786,614	95487,29	77478,93	18,29	93221,88	76740,15	18,29
23.10.2024	3822,183	96747,03	78696,86	18,68	94454,19	77948,47	18,68

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_