

#49449#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 27-33, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6637
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211311
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	2,308	0	89,39	87,54	0,02	87,45	86,79	0,02	0,02	24	0	0	69,3	42,9	26,38	0,6	0,4	-
25.10.2023	2,473	0	100,38	98,58	0,06	98,19	97,63	0,06	0,06	24	0	0	69,8	44,6	25,15	0,6	0,4	-
26.10.2023	2,633	0	115,05	113,13	0,01	112,52	111,93	0,01	0,01	24	0	0	69,9	46,5	23,41	0,6	0,4	-
27.10.2023	2,653	0	110,37	108,65	0	107,86	107,48	0	0	24	0	0	71,6	47	24,58	0,6	0,4	-
28.10.2023	2,65	0	107,86	106,13	0,07	105,38	105,02	0,07	0,07	24	0	0	72	46,9	25,13	0,6	0,4	-
29.10.2023	2,834	0	119,65	117,92	0	116,94	116,69	0	0	24	0	0	71,4	47,2	24,21	0,6	0,4	-
30.10.2023	2,105	0	76,89	75,49	0	75,22	74,85	0	0	24	0	0	69,5	41,6	27,99	0,6	0,4	-
31.10.2023	2,072	0	74,82	73,39	0	73,21	72,79	0	0	24	0	0	69,7	41,4	28,29	0,6	0,4	-
01.11.2023	2,326	0	91,77	90,36	0,1	89,8	89,56	0,1	0,1	24	0	0	69,4	43,5	25,86	0,6	0,4	-
02.11.2023	2,294	0	91,41	89,9	0,01	89,4	89,07	0,01	0,01	24	0	0	70,1	44,4	25,67	0,6	0,4	-
03.11.2023	2,103	0	77,97	76,66	0,33	76,26	75,99	0,33	0,33	24	0	0	69,4	42	27,38	0,6	0,4	-
04.11.2023	2,274	0	87,36	85,89	0,01	85,48	85,18	0,01	0,01	24	0	0	69	42,5	26,55	0,6	0,4	-
05.11.2023	2,422	0	102,61	101,16	0	100,42	100,19	0	0	24	0	0	69,3	45,2	24,1	0,6	0,4	-
06.11.2023	2,288	0	85,1	83,76	0	83,26	83,04	0	0	24	0	0	69,7	42,2	27,5	0,6	0,4	-
07.11.2023	2,269	0	87,26	85,86	0,01	85,39	85,1	0,01	0,01	24	0	0	69,5	42,9	26,57	0,6	0,4	-
08.11.2023	2,332	0	90,98	89,34	0,01	88,98	88,57	0,01	0,01	24	0	0	69,6	43,4	26,16	0,6	0,4	-
09.11.2023	2,107	-0,003	80,46	78,88	1,5	78,7	78,18	1,5	1,5	24	0	0	69,3	43,3	26,04	0,6	0,4	-
10.11.2023	2,29	0	89,29	87,78	0	87,36	86,96	0	0	24	0	0	69,6	43,4	26,21	0,6	0,4	-
11.11.2023	2,319	0	91,93	90,57	0,02	89,93	89,77	0,02	0,02	24	0	0	69,4	43,6	25,77	0,6	0,4	-
12.11.2023	2,4	0	94,17	92,64	0	92,1	91,87	0	0	24	0	0	69,4	43,4	26,03	0,6	0,4	-
13.11.2023	2,608	0	111,22	109,77	0	108,82	108,69	0	0	24	0	0	69,5	45,5	23,95	0,6	0,4	-
14.11.2023	2,731	0	118,85	117,26	0	116,2	116,06	0	0	24	0	0	70,7	47,2	23,49	0,6	0,4	-
15.11.2023	2,847	0	116,76	115,11	0,14	114,1	113,94	0,14	0,14	24	0	0	71,5	46,6	24,88	0,6	0,4	-
16.11.2023	2,998	0	118,41	116,67	0,05	115,51	115,4	0,05	0,05	24	0	0	74,1	48,2	25,91	0,6	0,4	-
17.11.2023	3,215	0	121,97	119,67	0	118,82	118,27	0	0	24	0	0	76,9	49,8	27,05	0,6	0,4	-
18.11.2023	3,153	0	116,23	113,94	0	113,19	112,61	0	0	24	0	0	77,3	49,4	27,83	0,6	0,4	-
19.11.2023	3,241	0	118,14	115,81	0	115,05	114,46	0	0	24	0	0	77,4	49,3	28,14	0,6	0,4	-
20.11.2023	3,25	0	118,56	116,19	0,01	115,42	114,84	0,01	0,01	24	0	0	77,7	49,6	28,11	0,6	0,4	-
21.11.2023	3,587	0	135,74	133,15	0	131,95	131,39	0	0	24	0	0	80	52,8	27,15	0,6	0,4	-
22.11.2023	3,468	0	126,23	123,76	0	122,73	122,24	0	0	24	0	0	79,5	51,3	28,22	0,6	0,4	-
23.11.2023	3,007	0	116,48	114,33	0,32	113,58	113,06	0,32	0,32	24	0	0	75,1	48,8	26,33	0,6	0,4	-
Итого:	81,257	0	3183,31	3129,29	2,67	3109,22	3097,62	2,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,257																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2023	3182,884	72081,43	43648,7	13,26	70382,54	43228,41	13,26
23.11.2023	3264,141	75264,74	46777,99	15,93	73491,76	46326,03	15,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 7:43:36