

#108815#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 27-33, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6637
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211311
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtm, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2024 | 3,238 | 0 | 131,47 | 127,62 | 0 | 128,16 | 126,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 50 | 25,24 | 0,6 | 0,4 | 1,2 |
| 25.11.2024 | 2,681 | 0 | 107,76 | 104,9 | 0 | 105,36 | 103,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 44,8 | 25,44 | 0,6 | 0,4 | 5,9 |
| 26.11.2024 | 2,631 | 0 | 102,56 | 99,68 | 0 | 100,33 | 98,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 43,6 | 26,19 | 0,6 | 0,4 | 7,3 |
| 27.11.2024 | 2,773 | 0 | 120,59 | 117,58 | 0 | 117,99 | 116,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 45,9 | 23,48 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 28.11.2024 | 2,868 | 0 | 123,65 | 120,48 | 0 | 120,94 | 119,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 46,2 | 23,68 | 0,6 | 0,4 | 4,4 |
| 29.11.2024 | 2,856 | 0 | 121,32 | 118,14 | 0 | 118,66 | 116,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 45,7 | 24,05 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 30.11.2024 | 2,804 | 0 | 123,08 | 119,91 | 0 | 120,38 | 118,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 46,6 | 23,3 | 0,6 | 0,4 | 4,1 |
| 01.12.2024 | 2,951 | 0 | 119,68 | 116,2 | 0 | 116,88 | 114,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 47,1 | 25,23 | 0,6 | 0,4 | 2,2 |
| 02.12.2024 | 2,928 | 0 | 119,8 | 116,39 | 0 | 116,97 | 115,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 47,8 | 25,01 | 0,6 | 0,4 | 2,9 |
| 03.12.2024 | 2,732 | 0 | 111,26 | 108,03 | 0 | 108,78 | 106,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 45,4 | 25,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.12.2024 | 3,035 | 0 | 123,49 | 119,9 | 0 | 120,48 | 118,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 48,8 | 25,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.12.2024 | 2,925 | 0 | 114,68 | 111,11 | 0 | 111,93 | 109,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 47,2 | 26,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.12.2024 | 3,229 | 0 | 132,1 | 128,33 | 0 | 128,84 | 126,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 49,5 | 25,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.12.2024 | 3,282 | 0 | 127,81 | 123,95 | 0 | 124,52 | 122,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 50,1 | 26,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.12.2024 | 3,222 | 0 | 127,46 | 123,6 | 0 | 124,29 | 122,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 49,1 | 25,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.12.2024 | 3,191 | 0 | 127,44 | 123,67 | 0 | 124,31 | 122,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 48,8 | 25,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.12.2024 | 3,425 | 0 | 143,93 | 139,85 | 0 | 140,17 | 137,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 52,8 | 24,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.12.2024 | 3,111 | 0 | 119,27 | 115,73 | 0 | 116,3 | 114,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 48,1 | 26,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.12.2024 | 3,077 | 0 | 118,03 | 114,56 | 0 | 115,09 | 113,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 48,1 | 26,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.12.2024 | 3,384 | 0 | 131,13 | 127,2 | 0 | 127,6 | 125,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 52 | 26,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.12.2024 | 3,507 | 0 | 141,74 | 137,48 | 0 | 137,94 | 135,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 52,8 | 25,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.12.2024 | 3,103 | 0 | 125,74 | 122,07 | 0 | 122,7 | 120,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 48,3 | 25,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.12.2024 | 2,587 | 0 | 97,48 | 95,27 | 0 | 95,32 | 94,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 43,6 | 27,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.12.2024 | 2,648 | 0 | 109,83 | 107,85 | 0 | 107,45 | 106,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 44,8 | 24,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.12.2024 | 2,732 | 0 | 114,71 | 112,67 | 0 | 112,19 | 111,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 45,6 | 24,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.12.2024 | 2,345 | 0 | 86,01 | 84,14 | 0 | 84,15 | 83,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 41,8 | 27,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.12.2024 | 2,68 | 0 | 107,05 | 104,8 | 0 | 104,66 | 103,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 44,8 | 25,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.12.2024 | 2,885 | 0 | 125,99 | 123,19 | 0 | 123,12 | 121,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 47,9 | 23,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.12.2024 | 2,81 | 0 | 115,46 | 112,93 | 0 | 112,82 | 111,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,5 | 24,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.12.2024 | 2,796 | 0 | 113,85 | 111,1 | 0 | 111,27 | 109,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 46,2 | 25,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 88,436 | 0 | 3584,37 | 3488,33 | 0 | 3499,6 | 3450,68 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 88,436 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|--------|
| 23.11.2024 | 3902,84 | 99983,4 | 81810,98 | 18,69 | 97617,95 | 81032,21 | 18,69 |
| 23.12.2024 | 3991,276 | 103567,77 | 85299,31 | 18,69 | 101117,55 | 84482,89 | 18,69 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 14:38:57