

#112439#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Галицкого 27-33, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6637
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211311
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,973	0	109,57	106,42	0	106,83	105,27	0	0	24	0	0	75,4	47,6	27,82	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,971	0	116,59	113,51	0	113,75	112,3	0	0	24	0	0	74	47,9	26,11	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,894	0	118,86	116,32	0,01	116,15	115,12	0,01	0,01	24	0	0	71,5	46,6	24,9	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,754	0	110,8	108,56	0	108,29	107,53	0	0	24	0	0	70,9	45,5	25,41	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,808	0	124,43	121,77	0	121,77	120,54	0	0	24	0	0	69,5	46,4	23,05	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,873	0	117,27	114,48	0	114,58	113,32	0	0	24	0	0	71,5	46,4	25,04	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,902	0	120,24	117,33	0	117,55	116,12	0	0	24	0	0	70,8	46,1	24,66	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,857	0	119,1	116,29	0	116,44	115,14	0	0	24	0	0	70,4	45,9	24,53	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,777	0	121,41	118,45	0	118,68	117,2	0	0	24	0	0	70,7	47,3	23,38	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,924	0	118,83	115,68	0	116,02	114,43	0	0	24	0	0	73	47,9	25,19	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,366	0	131,13	127	0	127,62	125,41	0	0	24	0	0	78	51,7	26,34	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,562	0	140,14	135,97	0	136,26	134,14	0	0	24	0	0	79,5	53,4	26,11	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,603	0	142,21	137,97	0	138,23	136,1	0	0	24	0	0	80	54	26,04	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,567	0	150,47	146,12	0	146,38	144,08	0	0	24	0	0	78,6	54,3	24,32	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,87	0	121,96	118,81	0	119,2	117,57	0	0	24	0	0	71	46,9	24,06	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	3,062	0	127,51	124,31	0	124,48	122,97	0	0	24	0	0	72,9	48,4	24,58	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,27	0	131,84	128	0	128,48	126,46	0	0	24	0	0	75,9	50,4	25,44	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,068	0	118,9	115,53	0	115,94	114,24	0	0	24	0	0	74,9	48,4	26,44	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,418	0	135,68	131,63	0	132,05	129,95	0	0	24	0	0	77,7	51,9	25,85	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,426	0	126,62	122,81	0	123,21	121,33	0	0	24	0	0	78,3	50,5	27,8	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,573	0	145,17	141,18	0	141,29	139,32	0	0	24	0	0	78	52,8	25,24	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,48	0	142,08	138,12	0	138,37	136,37	0	0	24	0	0	76,9	51,8	25,11	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,928	0	121,96	119,34	0	119,14	118,07	0	0	24	0	0	72,3	47,8	24,56	0,6	0,4	-
16.01.2025	3,019	0	125,87	122,99	0	122,97	121,68	0	0	24	0	0	72	47,5	24,52	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,89	0	117,51	114,98	0	114,82	113,76	0	0	24	0	0	71,8	46,7	25,15	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,977	0	125,41	122,74	0	122,59	121,47	0	0	24	0	0	70,8	46,5	24,27	0,6	0,4	-
19.01.2025	3,07	0	132,05	129,16	0	128,98	127,78	0	0	24	0	0	72	48,2	23,81	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,417	0	142,76	139,27	0	139,12	137,54	0	0	24	0	0	75,8	51,2	24,54	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,333	0	129,39	126,07	0	126,01	124,53	0	0	24	0	0	77,2	50,8	26,43	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,291	0	124,9	122,12	0	121,6	120,6	0	0	24	0	0	77,6	50,5	27,05	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,386	0	137,15	133,75	0	133,56	132,06	0	0	24	0	0	77,3	52	25,33	0,6	0,4	-
Итого:	97,309	0	3947,81	3846,68	0,01	3850,36	3802,4	0,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,309																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	3991,276	103567,77	85299,31	18,69	101117,55	84482,89	18,69
23.01.2025	4088,585	107515,58	89145,99	18,7	104967,91	88285,29	18,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:00:57