

# #116546#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Артиллерийская 45, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 3934  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00067785  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,336	75,57	76,68	73,85	75,62	-1,77	24	0	0	71	53	18,1	0	0	-
25.01.2025	1,304	77,49	78,72	75,8	77,72	-1,92	24	0	0	69,2	52	17,18	0	0	-
26.01.2025	1,274	79,14	80,45	77,42	79,4	-1,98	24	0	0	68,8	52,3	16,48	0	0	-
27.01.2025	1,281	80,63	81,98	78,91	80,9	-1,99	24	0	0	68,6	52,3	16,23	0	0	-
28.01.2025	1,311	86,4	88,02	84,53	86,8	-2,27	24	0	0	69,1	53,6	15,49	0	0	-
29.01.2025	1,305	86,45	88,1	84,54	86,9	-2,36	24	0	0	68,8	53,3	15,45	0	0	-
30.01.2025	1,081	70,03	71,15	68,62	70,29	-1,67	24	0	0	65,7	49,9	15,77	0	0	-
31.01.2025	1,225	77,52	78,83	75,85	77,83	-1,98	24	0	0	68,2	52	16,16	0	0	-
01.02.2025	1,256	73,08	74,11	71,45	73,15	-1,7	24	0	0	69,8	52,2	17,61	0	0	-
02.02.2025	1,34	74,45	75,46	72,72	74,46	-1,74	24	0	0	71,8	53,4	18,45	0	0	-
03.02.2025	1,386	75,62	76,68	73,81	75,6	-1,79	24	0	0	73,2	54,4	18,8	0	0	-
04.02.2025	1,319	76,3	77,44	74,59	76,42	-1,83	24	0	0	71	53,2	17,74	0	0	-
05.02.2025	1,331	75,42	76,5	73,68	75,48	-1,8	24	0	0	71,3	53,2	18,07	0	0	-
06.02.2025	1,25	75,06	76,17	73,44	75,24	-1,8	24	0	0	69	52	17,06	0	0	-
07.02.2025	1,348	74,48	75,48	72,76	74,5	-1,74	24	0	0	71,5	53	18,52	0	0	-
08.02.2025	1,505	70,69	71,37	68,85	70,35	-1,5	24	0	0	76,4	54,6	21,85	0	0	-
09.02.2025	1,516	69,15	69,74	67,28	68,73	-1,45	24	0	0	78,2	55,6	22,57	0	0	-
10.02.2025	1,538	65,88	66,32	64,03	65,34	-1,31	24	0	0	79,7	55,6	24,05	0	0	-
11.02.2025	1,545	64,19	64,56	62,37	63,6	-1,23	24	0	0	79,8	55,1	24,76	0	0	-
12.02.2025	1,552	65,9	66,35	64,09	65,38	-1,29	24	0	0	79,4	55,2	24,22	0	0	-
13.02.2025	1,563	69,92	70,57	68,02	69,51	-1,49	24	0	0	78,9	55,8	23,02	0	0	-
14.02.2025	1,577	73,65	74,46	71,69	73,38	-1,69	24	0	0	77,9	55,9	21,97	0	0	-
15.02.2025	1,582	74,26	75,1	72,2	73,98	-1,78	24	0	0	78,5	56,6	21,91	0	0	-
16.02.2025	1,585	72,85	73,63	70,81	72,52	-1,71	24	0	0	79,2	56,8	22,39	0	0	-
17.02.2025	1,589	76,33	77,34	74,24	76,18	-1,94	24	0	0	78,4	57	21,4	0	0	-
18.02.2025	1,537	76,8	77,88	74,8	76,68	-1,88	24	0	0	77	56,4	20,53	0	0	-
19.02.2025	1,523	75,94	77	73,95	75,83	-1,88	24	0	0	76,9	56,3	20,62	0	0	-
20.02.2025	1,565	72,08	72,9	70,07	71,8	-1,73	24	0	0	79,2	56,8	22,35	0	0	-
21.02.2025	1,555	73,1	73,99	71,17	72,9	-1,73	24	0	0	77,6	55,8	21,84	0	0	-
22.02.2025	1,477	76,94	78,04	75,03	76,94	-1,91	24	0	0	74,5	54,8	19,67	0	0	-
23.02.2025	1,409	74,94	76	73,17	74,97	-1,8	24	0	0	73,1	53,8	19,29	0	0	-
Итого:	43,965	2310,26	2341,02	2253,74	2308,4	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,965														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	711,39	44066,69	44751,7	40638,22	41651,17
23.02.2025	755,355	46376,95	47092,72	42891,96	43959,57

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.02.2025 7:34:36