

#75608#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 45, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3934
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067785
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	1,275	81,03	82,53	79,25	81,43	-2,18	24	0	0	68,8	52,7	16,09	0	0	-
25.02.2024	1,283	81,74	83,27	79,99	82,19	-2,2	24	0	0	69	53	16,07	0	0	-
26.02.2024	1,272	84,81	86,48	82,96	85,3	-2,34	24	0	0	68,9	53,6	15,32	0	0	-
27.02.2024	1,304	88,62	90,44	86,7	89,24	-2,54	24	0	0	68,9	53,8	15,07	0	0	-
28.02.2024	1,293	88,27	90,05	86,4	88,85	-2,45	24	0	0	68,7	53,7	15,02	0	0	-
29.02.2024	1,306	85,94	87,63	84,08	86,44	-2,36	24	0	0	68,9	53,4	15,54	0	0	-
01.03.2024	1,327	91,01	92,91	89,05	91,66	-2,61	24	0	0	68,6	53,7	14,95	0	0	-
02.03.2024	1,317	89,9	91,74	87,98	90,54	-2,56	24	0	0	68,5	53,6	14,98	0	0	-
03.03.2024	1,292	87,76	89,55	85,9	88,33	-2,43	24	0	0	68,6	53,5	15,04	0	0	-
04.03.2024	1,248	81,03	82,54	79,28	81,47	-2,19	24	0	0	68,4	52,7	15,76	0	0	-
05.03.2024	1,241	77,59	78,97	75,95	77,96	-2,01	24	0	0	68,3	51,9	16,36	0	0	-
06.03.2024	1,274	78,72	80,12	77,03	79,1	-2,07	24	0	0	69,1	52,5	16,59	0	0	-
07.03.2024	1,369	81,1	82,54	79,21	81,37	-2,16	24	0	0	71,6	54,4	17,3	0	0	-
08.03.2024	1,372	81,56	83,01	79,68	81,84	-2,16	24	0	0	71,7	54,4	17,24	0	0	-
09.03.2024	1,423	79,92	81,26	77,98	80,12	-2,14	24	0	0	73,2	55	18,26	0	0	-
10.03.2024	1,366	76,73	77,99	74,98	76,95	-1,97	24	0	0	71,9	53,7	18,24	0	0	-
11.03.2024	1,305	77,37	78,72	75,69	77,69	-2	24	0	0	69,9	52,7	17,25	0	0	-
12.03.2024	1,285	77,75	79,15	76,1	78,1	-2	24	0	0	69	52,2	16,87	0	0	-
13.03.2024	1,297	83,47	85,1	81,67	83,98	-2,31	24	0	0	68,9	52,9	15,92	0	0	-
14.03.2024	1,307	89,12	90,99	87,21	89,73	-2,52	24	0	0	68,6	53,6	14,96	0	0	-
15.03.2024	1,288	91,33	93,32	89,39	92,05	-2,66	24	0	0	68,2	53,8	14,4	0	0	-
16.03.2024	1,281	90,76	92,74	88,84	91,45	-2,61	24	0	0	68,6	54,2	14,41	0	0	-
17.03.2024	1,261	79,45	80,92	77,69	79,84	-2,15	24	0	0	69,5	53,2	16,26	0	0	-
18.03.2024	1,363	83,17	84,76	81,26	83,56	-2,3	24	0	0	71,3	54,5	16,77	0	0	-
19.03.2024	1,335	81,45	82,97	79,6	81,82	-2,22	24	0	0	70,8	54	16,78	0	0	-
20.03.2024	1,344	84,34	85,98	82,46	84,78	-2,32	24	0	0	70,1	53,8	16,3	0	0	-
21.03.2024	1,326	87,43	89,22	85,54	88,03	-2,49	24	0	0	68,9	53,4	15,51	0	0	-
22.03.2024	1,324	88,25	90,09	86,36	88,89	-2,53	24	0	0	68,8	53,4	15,35	0	0	-
23.03.2024	1,304	88,32	90,2	86,44	89	-2,56	24	0	0	68,9	53,8	15,13	0	0	-
Итого:	37,982	2437,94	2485,19	2384,67	2451,71	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,982														

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	512,577	30188,19	30681,2	27061,42	27779,86
23.03.2024	550,559	32626,13	33166,39	29446,09	30231,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:44:52