

#126249#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 45, Калининград
5346
3934
ВКТ-7
00067785
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2025	1,183	81,97	84,01	80,21	82,82	-2,61	24	0	0	68,8	54,1	14,75	0	0	6,8
24.03.2025	1,279	86,2	88,28	84,3	87,05	-2,75	24	0	0	69,2	54	15,18	0	0	5,5
25.03.2025	1,246	86,85	89	84,95	87,72	-2,77	24	0	0	69,4	54,7	14,72	0	0	4,4
26.03.2025	1,28	88,89	91,1	86,97	89,85	-2,88	24	0	0	69,2	54,5	14,7	0	0	6,9
27.03.2025	1,233	83,78	85,77	81,96	84,62	-2,66	24	0	0	69,2	54,2	15,06	0	0	5,7
28.03.2025	1,231	88,98	91,23	87,05	89,92	-2,87	24	0	0	69,3	55,1	14,16	0	0	8,9
29.03.2025	1,253	94,76	97,3	92,7	95,87	-3,17	24	0	0	69,3	55,7	13,53	0	0	9,9
30.03.2025	1,247	89,2	91,47	87,28	90,16	-2,88	24	0	0	69,1	54,8	14,29	0	0	6,8
31.03.2025	1,243	88,34	90,54	86,44	89,26	-2,82	24	0	0	69,1	54,7	14,39	0	0	5,9
01.04.2025	1,231	82,83	84,76	81,02	83,58	-2,56	24	0	0	69,4	54,2	15,21	0	0	-
02.04.2025	1,205	84,98	87	83,17	85,74	-2,57	24	0	0	69,2	54,8	14,49	0	0	-
03.04.2025	1,2	88,09	90,24	86,16	88,94	-2,78	24	0	0	69,3	55,3	13,95	0	0	-
04.04.2025	1,203	85,16	87,12	83,3	85,85	-2,55	24	0	0	69,6	55,2	14,42	0	0	-
05.04.2025	1,239	77,62	79,05	75,94	77,93	-1,99	24	0	0	69,8	53,4	16,34	0	0	-
06.04.2025	1,324	78,25	79,58	76,41	78,45	-2,04	24	0	0	71,9	54,6	17,35	0	0	-
07.04.2025	1,285	77,89	79,25	76,1	78,17	-2,07	24	0	0	71,2	54,3	16,89	0	0	-
08.04.2025	1,193	76,6	77,74	74,89	76,67	-1,78	24	0	0	69,7	53,8	15,91	0	0	-
09.04.2025	1,173	76,32	77,46	74,62	76,42	-1,8	24	0	0	69,6	53,9	15,73	0	0	-
10.04.2025	1,185	74,18	75,27	72,52	74,24	-1,72	24	0	0	70	53,6	16,37	0	0	-
11.04.2025	1,196	79,86	81,26	78,1	80,15	-2,05	24	0	0	69,6	54,3	15,31	0	0	-
12.04.2025	1,192	83,43	85,05	81,6	83,83	-2,23	24	0	0	69,8	55,2	14,61	0	0	-
13.04.2025	1,18	89,26	91,18	87,27	89,84	-2,57	24	0	0	69,7	56,2	13,51	0	0	-
14.04.2025	1,094	84,34	86,16	82,52	84,86	-2,34	24	0	0	69,5	56,2	13,28	0	0	-
15.04.2025	1,03	81,31	83,09	79,61	81,89	-2,28	24	0	0	68,4	55,4	12,95	0	0	-
16.04.2025	0,432	33,67	34,36	32,94	33,87	-0,93	24	0	0	68,9	55,8	13,06	0	0	-
17.04.2025	0	0	0,02	0	0,02	-0,02	24	0	0	29,9	27,6	2,25	0	0	-
Итого:	29,557	2042,76	2087,29	1998,03	2057,72	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,557														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

624

624

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2025	790,132	48603,67	49364,45	45069,08	46200,03
17.04.2025	819,689	50646,43	51451,74	47067,11	48257,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:08:24