

#8873#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 45, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3934
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067785
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,156	78,2	79,88	76,52	78,83	-2,31	24	0	0	68	52,9	15,13	0	0	9,5
25.03.2023	1,154	77,03	78,64	75,35	77,65	-2,3	24	0	0	68	52,7	15,35	0	0	7,8
26.03.2023	1,157	74,43	75,91	72,82	74,97	-2,15	24	0	0	68,1	52,2	15,9	0	0	6
27.03.2023	1,171	64,77	65,8	63,31	65	-1,69	24	0	0	70,2	51,7	18,52	0	0	2,1
28.03.2023	1,309	64,13	65	62,51	64,07	-1,56	24	0	0	74,5	53,5	20,97	0	0	-1,5
29.03.2023	1,226	67,88	68,98	66,32	68,05	-1,73	24	0	0	71	52,5	18,51	0	0	1,7
30.03.2023	1,165	73,02	74,42	71,49	73,46	-1,97	24	0	0	68,2	51,9	16,33	0	0	7,1
31.03.2023	1,137	74,16	75,64	72,6	74,68	-2,08	24	0	0	68,1	52,4	15,67	0	0	8,9
01.04.2023	1,136	69,14	70,41	67,7	69,53	-1,83	24	0	0	68,1	51,3	16,81	0	0	5,2
02.04.2023	1,148	66,1	67,23	64,69	66,39	-1,7	24	0	0	68,4	50,6	17,78	0	0	3,9
03.04.2023	1,217	64,77	65,72	63,29	64,91	-1,62	24	0	0	70,7	51,5	19,25	0	0	1,7
04.04.2023	1,229	64,56	65,63	63,1	64,83	-1,73	24	0	0	71	51,5	19,45	0	0	-0,1
05.04.2023	1,192	65,57	66,78	64,09	65,9	-1,81	24	0	0	70,6	52	18,6	0	0	1
06.04.2023	1,15	65,29	66,49	63,91	65,66	-1,75	24	0	0	69	51	18,05	0	0	2,3
07.04.2023	1,185	73,79	75,4	72,21	74,49	-2,28	24	0	0	68	51,6	16,45	0	0	9,6
08.04.2023	1,165	76,03	77,78	74,41	76,8	-2,39	24	0	0	68	52,3	15,66	0	0	10,3
09.04.2023	1,145	74,4	76,12	72,83	75,11	-2,28	24	0	0	68,1	52,4	15,73	0	0	8,2
10.04.2023	1,137	73,76	75,44	72,22	74,43	-2,21	24	0	0	68	52,2	15,79	0	0	7,9
11.04.2023	1,169	76,55	78,33	74,92	77,3	-2,38	24	0	0	68,2	52,6	15,6	0	0	10
12.04.2023	1,139	77,4	79,26	75,73	78,22	-2,49	24	0	0	68,2	53,1	15,05	0	0	11,3
13.04.2023	1,129	75,67	77,44	74,03	76,47	-2,44	24	0	0	68,2	53	15,25	0	0	9,5
14.04.2023	1,15	79,15	81,14	77,47	80,05	-2,58	24	0	0	68	53,2	14,86	0	0	11
15.04.2023	1,167	80,51	82,56	78,83	81,41	-2,58	24	0	0	68	53,1	14,81	0	0	10,4
16.04.2023	1,145	75,08	76,87	73,48	75,91	-2,43	24	0	0	67,8	52,2	15,64	0	0	6,1
17.04.2023	1,171	77,66	79,55	76	78,52	-2,52	24	0	0	68	52,5	15,42	0	0	7,2
18.04.2023	1,16	78,28	80,18	76,63	79,12	-2,49	24	0	0	67,7	52,6	15,16	0	0	9,5
19.04.2023	1,127	72,76	74,41	71,23	73,45	-2,22	24	0	0	67,7	51,9	15,86	0	0	-
20.04.2023	0,435	26,66	27,2	26,11	26,86	-0,75	24	0	0	67,5	50,8	16,74	0	0	-
Итого:	31,971	1986,75	2028,21	1943,8	2002,07	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,971														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	303,333	17646,72	17858,87	14808,08	15135,09
20.04.2023	335,304	19633,47	19887,08	16751,88	17137,16

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 16:46:54