

#8874#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 45, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3934
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067785
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,869	48,12	48,64	47,17	48,16	-0,99	24	0	0	65	46,6	18,45	0	0	4
25.04.2021	0,876	47,25	47,75	46,32	47,27	-0,95	24	0	0	65,2	46,3	18,92	0	0	3,7
26.04.2021	0,83	42,61	43	41,82	42,52	-0,7	24	0	0	64,7	44,8	19,93	0	0	2,9
27.04.2021	0,867	45,18	45,66	44,3	45,18	-0,88	24	0	0	65,5	45,9	19,65	0	0	4,1
28.04.2021	0,879	47,53	48,04	46,6	47,52	-0,92	24	0	0	65,2	46,3	18,89	0	0	6,7
29.04.2021	0,894	50,51	51,11	49,48	50,56	-1,08	24	0	0	65,6	47,5	18,08	0	0	9,3
30.04.2021	0,25	11,33	11,39	11,12	11,28	-0,16	24	0	0	64,2	41,6	22,53	0	0	-
Итого:	5,465	292,53	295,59	286,81	292,49	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,465														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1484,942	77179,66	77456,5	75499,99	76546,66
30.04.2021	1490,407	77472,19	77752,09	75786,8	76839,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 10:50:52