

#8872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 45, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 3934
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00067785
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	1,035	69,53	70,86	68,13	69,94	-1,81	24	0	0	66,3	51,1	15,22	0	0	-
03.10.2021	1,08	71,65	73,08	70,21	72,12	-1,91	24	0	0	66,4	51	15,41	0	0	-
04.10.2021	1,059	70,84	72,19	69,4	71,23	-1,83	24	0	0	66,8	51,5	15,25	0	0	-
05.10.2021	1,066	76,53	78,08	74,96	77,04	-2,08	24	0	0	66,4	52,2	14,25	0	0	-
06.10.2021	1,076	79,61	81,23	78,02	80,15	-2,13	24	0	0	65,9	52,1	13,8	0	0	-
07.10.2021	1,04	73,88	75,37	72,41	74,41	-2	24	0	0	66,3	51,9	14,37	0	0	-
08.10.2021	1,007	70,47	71,89	69,06	70,96	-1,9	24	0	0	65,9	51,3	14,6	0	0	-
09.10.2021	1,056	71,11	72,5	69,61	71,54	-1,93	24	0	0	67,3	52,2	15,16	0	0	-
10.10.2021	1,042	70,01	71,38	68,55	70,46	-1,91	24	0	0	66,8	51,7	15,18	0	0	-
11.10.2021	1,046	70,58	71,95	69,16	71,03	-1,87	24	0	0	66,7	51,5	15,13	0	0	-
12.10.2021	1,035	71,13	72,56	69,69	71,6	-1,91	24	0	0	66,2	51,4	14,85	0	0	-
13.10.2021	1,016	69,19	70,57	67,75	69,62	-1,87	24	0	0	66,2	51,2	14,97	0	0	-
14.10.2021	1,05	69,89	71,28	68,45	70,34	-1,89	24	0	0	66,8	51,4	15,37	0	0	-
15.10.2021	1,044	72,83	74,24	71,39	73,28	-1,89	24	0	0	66,4	51,7	14,66	0	0	-
16.10.2021	1,03	71,73	73,19	70,29	72,23	-1,94	24	0	0	66,3	51,6	14,65	0	0	-
17.10.2021	1,039	71,47	72,91	70,03	71,95	-1,92	24	0	0	66,4	51,5	14,83	0	0	-
18.10.2021	1,032	70,8	72,22	69,36	71,29	-1,93	24	0	0	66,3	51,4	14,84	0	0	-
19.10.2021	1,042	68,33	69,68	66,94	68,82	-1,88	24	0	0	66,4	50,8	15,56	0	0	-
20.10.2021	1,056	74,19	75,71	72,75	74,75	-2	24	0	0	66,4	51,9	14,55	0	0	-
21.10.2021	1,036	74,6	76,18	73,08	75,22	-2,14	24	0	0	66,3	52,1	14,22	0	0	-
22.10.2021	1,008	68,25	69,68	66,87	68,78	-1,91	24	0	0	65,9	50,8	15,1	0	0	-
23.10.2021	1	65,85	67,17	64,55	66,39	-1,84	24	0	0	65,8	50,3	15,49	0	0	-
Итого:	22,895	1572,47	1603,92	1540,66	1583,15	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,895														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2021	1490,891	77540,89	77812,86	75854,84	76899,48
23.10.2021	1513,786	79113,36	79416,78	77395,5	78482,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 17:41:06