

#32125#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Артиллерийская 45, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3934
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00067785
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0,11	2	0,11	2	-1,89	24	0	0	21,6	21,7	-0,09	0	0	-
13.10.2023	0,512	49,29	51,92	48,25	51,12	-2,87	24	0	0	67,8	56,5	11,26	0	0	-
14.10.2023	1,038	103,19	106,53	101,03	104,86	-3,83	24	0	0	68	57,7	10,28	0	0	-
15.10.2023	1,004	89,74	92,04	87,97	90,74	-2,77	24	0	0	66	54,6	11,41	0	0	-
16.10.2023	1,255	97,5	99,93	95,4	98,52	-3,12	24	0	0	68	54,9	13,16	0	0	-
17.10.2023	1,305	96,02	98,23	94,02	96,84	-2,82	24	0	0	68	54,1	13,92	0	0	-
18.10.2023	1,274	97,08	99,37	95,02	97,93	-2,91	24	0	0	67,9	54,5	13,41	0	0	-
19.10.2023	1,285	92,64	94,79	90,66	93,48	-2,82	24	0	0	68	53,8	14,18	0	0	-
20.10.2023	1,325	90	92,04	88,11	90,8	-2,69	24	0	0	68,8	53,7	15,05	0	0	-
21.10.2023	1,315	92,3	94,56	90,34	93,24	-2,9	24	0	0	68,5	53,9	14,58	0	0	-
22.10.2023	1,288	97,17	99,77	95,09	98,33	-3,24	24	0	0	68,1	54,5	13,54	0	0	-
23.10.2023	1,294	99,42	102,14	97,29	100,69	-3,4	24	0	0	68,2	54,8	13,34	0	0	-
Итого:	12,895	1004,46	1033,32	983,29	1018,55	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,895														

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
11.10.2023	335,304	19634,12	19901,3	16752,53	17151,38
23.10.2023	348,199	20638,58	20934,62	17735,82	18169,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2023 10:03:59