

#38181#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/23г.-23/11/23г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская,45

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 10.00°C

Заводской номер 00067785

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x1104

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2023	68,16	54,82	13,34	99,42	97,29	102,14	100,69	-3,4	0	0	1,294	24	0	
24.10.2023	68,22	54,63	13,59	96,06	94,02	98,56	97,16	-3,14	0	0	1,276	24	0	
25.10.2023	67,77	53,65	14,12	83,75	81,97	85,91	84,74	-2,77	0	0	1,155	24	0	
26.10.2023	67,63	53,11	14,52	87,45	85,61	89,85	88,66	-3,05	0	0	1,241	24	0	
27.10.2023	67,81	52,99	14,82	85,85	84,05	88,11	86,91	-2,86	0	0	1,242	24	0	
28.10.2023	68,23	53,08	15,15	84,7	82,89	86,91	85,71	-2,82	0	0	1,255	24	0	
29.10.2023	68,14	52,17	15,97	77,31	75,67	79,25	78,21	-2,54	0	0	1,208	24	0	
30.10.2023	68	54,27	13,73	94,22	92,24	97,12	95,76	-3,52	0	0	1,263	24	0	
31.10.2023	68,2	54,65	13,55	96,23	94,2	99,27	97,84	-3,64	0	0	1,275	24	0	
01.11.2023	68	54,06	13,94	91,87	89,96	94,69	93,36	-3,4	0	0	1,253	24	0	
02.11.2023	68,44	54,52	13,92	93,39	91,38	96,17	94,82	-3,44	0	0	1,273	24	0	
03.11.2023	67,88	54,49	13,39	95,69	93,72	98,55	97,11	-3,39	0	0	1,257	24	0	
04.11.2023	67,69	54,13	13,56	93,46	91,49	96,27	94,94	-3,45	0	0	1,239	24	0	
05.11.2023	68,04	54	14,04	91,24	89,32	93,94	92,68	-3,36	0	0	1,251	24	0	
06.11.2023	67,97	54,24	13,73	93,47	91,5	96,3	94,95	-3,45	0	0	1,256	24	0	
07.11.2023	68,2	54,43	13,77	93,93	91,96	96,79	95,4	-3,44	0	0	1,264	24	0	
08.11.2023	67,98	54,31	13,67	94,32	92,39	97,21	95,82	-3,43	0	0	1,261	24	0	
09.11.2023	68,24	54,23	14,01	92,58	90,61	95,32	93,98	-3,37	0	0	1,271	24	0	
10.11.2023	68,22	53,99	14,23	91,95	90,02	94,61	93,32	-3,3	0	0	1,28	24	0	
11.11.2023	68,07	54,35	13,72	94,76	92,78	96,57	95,2	-2,42	0	0	1,273	24	0	
12.11.2023	67,76	54,17	13,59	92,68	90,75	95,54	94,21	-3,46	0	0	1,233	24	0	
13.11.2023	68,12	54,12	14	91,72	89,78	94,31	92,98	-3,2	0	0	1,259	24	0	
14.11.2023	67,92	53,32	14,6	86,78	84,95	89,19	87,99	-3,04	0	0	1,238	24	0	
15.11.2023	67,85	52,89	14,96	85,83	84,02	88,26	87,06	-3,04	0	0	1,254	24	0	
16.11.2023	69,89	54,24	15,65	86,67	84,76	89,16	87,93	-3,17	0	0	1,326	24	0	
17.11.2023	72,33	55,76	16,57	87,8	85,72	90,34	89,02	-3,3	0	0	1,421	24	0	
18.11.2023	73,18	56,67	16,51	90,56	88,37	93,3	91,86	-3,49	0	0	1,462	24	0	
19.11.2023	73,3	56,71	16,59	90,95	88,78	93,74	92,3	-3,52	0	0	1,474	24	0	
20.11.2023	73,18	56,05	17,13	86,1	84,04	88,55	87,21	-3,17	0	0	1,439	24	0	
21.11.2023	75,13	56,22	18,91	80,26	78,24	82,19	80,97	-2,73	0	0	1,48	24	0	
22.11.2023	75,5	57	18,5	82,99	80,86	84,76	83,48	-2,62	0	0	1,498	24	0	
23.11.2023	71,16	54,74	16,42	83,98	82,03	85,94	84,74	-2,71	0	0	1,346	24	0	
Итого:				2877,9	2815,37	2958,8	2917,01	-101,64			41,517	768	0	
Средние:	69,25	54,43	14,81						0	0				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2324:00	20539,16	17638,53	20832,48	18069,24	-430,71	346,905	15279	984
23/11/2324:00	23417,13	20453,9	23791,3	20986,25	-532,35	388,422	16047	984
Итого:	2877,97	2815,37	2958,82	2917,01	-101,64	41,517	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17041ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

